

Armatura lastre tipo D

SEZIONE LASTRA B=250

NOTE:

1–5 tralicci laterali
2–3–4 tralicci centrali

N.B. L'armatura indicata in pianta e' riferita al traliccio in campata e all'interasse di ~60 cm. sugli appoggi.

Posizionare nella soletta superiore rete elettrosaldata di dim. min. ø 5 20x20, con fornitura e posa a carico del committente.

Contemporaneamente al getto delle nervature e con lo stesso materiale si dovra' realizzare una soletta collaborante in conglomerato cementizio armato di spessore cm. 5

E' FATTO ESPLICITO DIVIETO DI CALPESTARE LA LASTRA, SIA MENTRE E' APPESA ALLA GRU, SIA DURANTE LA POSA, FINO A QUANDO NON SONO STATI PREDISPOSTI E FUNZIONANTI GLI ELEMENTI ROMPITRATTA.

ANALISI DEI CARICHI

(Solaio H=5+22+5)

Peso proprio	430 daN/mq.
Sovr. permanente	310 daN/mq.
Sovr. accidentale	350 daN/mq.
Totale	1090 daN/mq.



Note esplicative sui materiali

Il calcestruzzo preconfezionato o eseguito in cantiere per il getto di completamento dei solai deve avere le seguenti caratteristiche:
- Rck ≥ 30 Mpa (~300 Kg/cmq.)
- Slump: "S4"
- Dimensioni massime dell'inerte: 12 mm.

Il ferro per le armature integrative dovra' essere di classe FeB 44 con sigma ammissibile 255 Mpa (~ 2600 Kg/cmq).



SCHEMA PER IL SOLLEVAMENTO DELLA LASTRA



SCHEMA PER LO STOCCAGGIO DELLE LASTRE

Conformemente a quanto indicato nell'art. 1 del D.M. 09/01/1996, il calcolo delle strutture e le relative verifiche, sono state eseguite con il metodo delle tensioni ammissibili nel rispetto di quanto indicato dal precedente D.M. 14/02/1992.

La EDILFOR s.r.l. declina ogni responsabilita' per le conseguenze di qualsiasi natura derivanti da operazioni eseguite in difformita' alle prescrizioni dettate dalla vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni, dalla inosservanza delle presenti prescrizioni, ovvero da un impiego dei manufatti difforme dal progetto esecutivo.

CERTIFICATO D'ORIGINE

Solaio a lastra traliciata



Produzione di Prefabbricati in serie "DICHIARATA"

SOLAI A LASTRE TRALICCIATE

La Ditta Edilfor attesta che i componenti prefabbricati oggetto della presente fornitura sono stati eseguiti in conformita' della documentazione redatta ai sensi della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e D.M. 3 dicembre 1987, presentata al Ministero dei Lavori Pubblici, Servizio Tecnico Centrale, in data 25 luglio 1991 e recepita dal suddetto Ministero in data 24 febbraio 1992 al n. 35532. Rinnova triennale n. 40413 del 13 giugno 1995.

Edilfor srl

edilfor PREFABBRICATI
edilfor s.r.l.
via Prati, 1731
47034 Forlimpopoli FO
tel. 0543/745633 - 745487
Fax 0543/743019

Lavoro nr: 35/97	Tavola nr: 54
Rif: L97092-B	Scala: 1:50
Data: 16/07/1997	Disegnatore: Ricci Gianluca
Aggiornamenti:	

Committente: COOP. COSTRUTTORI

Lavoro: NUOVO POLO OSPEDALIERO
Lagosanto (FE)

Oggetto Tavola: Solaio bausta H=5+22+5 quota +4.47 BLOCCO 03
Lastre bausta B=250
Copriferro armature in campata cm. 5,50

Prescrizioni:

Per i materiali si rimanda alle note esplicative poste all'interno della tavola.

Predisporre adeguati ROMPITRATTA (puntelli di sostegno) ogni 1,40 m.

Il Progettista:
Dott. Ing. Maurizio Poli
Ordine degli Ing. della Prov. di Bologna al n. 3368

Il Responsabile di Produzione:
Dott. Ing. Maurizio Poli
Ordine degli Ing. della Prov. di Bologna al n. 3368