



CENTRALE TRATTAMENTO ARIA - SCHEMA DI REGOLAZIONE
- U.T.A. RMV




SISTEMA MONOSPLIT (n°2)




CENTRALE TRATTAMENTO ARIA
- U.T.A. RMN


SCHEMA FUNZIONALE NUOVA UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA (VISTA LATERALE)



VISTA FRONTALE U.T.A.



SCHEMA FUNZIONALE NUOVA UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA (PIANTA)



LEGENDA SIMBOLI

- ST SERRANDA
- FBE FILTRO A BASSA EFFICIENZA
- BC BATTERIA DI RISCALDAMENTO
- BF BATTERIA DI RAFFREDDAMENTO
- UA UMIDIFICATORE AD ACQUA ED ARIA COMPRESSA
- SG SEPARATORE DI GOCCE
- FAE FILTRO AD ALTA EFFICIENZA
- PL PLENUM DI RACCORDO
- V VENTILATORE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

U.T.A. DA ESTERNO
PORTATA ARIA 2500 mc/h
COSTRUZIONE IN PERALLUMAN

AZIENDA U.S.L. DI FERRARA

APPALTO CONCORSO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE
DI UNA RISONANZA MAGNETICA PER IL SERVIZIO DI RADIOLOGIA
DEL NUOVO OSPEDALE DI VALLE OPPIO - LAGOSANTO (FE)



PHILIPS

S.p.A

Divisione Sistemi Medicali
Via G. Casati, 23
20052 MONZA
Tel. (039) 203.1



UFFICIO TECNICO

Coopcostruttori

Societa' Cooperativa a r.l.
P.zza G. Mazzini, 1
44011 Argenta
Tel. (0532) 85.41.11

PROGETTO IMPIANTI :

Ing. A. BORTOLAZZI CONSULTING S.R.L.

Via Maestri del Lavoro, 5
44100 Ferrara (FE)
Tel. (0532) 77.05.12

RISONANZA MAGNETICA
IMPIANTO GYROSCAN INTERA MASTER
SCHEMA U.T.A. E SPLIT, REGOLAZIONE U.T.A.

NR.COMMESSA :
DISEGNATORE :
VISTO :

SCALA : -
UNITA' :

NUMERO :

30 020 07 018

FOGLI : 01 FOGLIO : 01

PHILIPS S.p.A. - Divisione Sistemi Medicali - MONZA (ITALY)

DATA : 31/01/2001 FORMATO : A2