

			P.O. DI BOBBIO	P.O. DI FIORENZUOLA	P.O. DI VILLANOVA	P.O. DI BORGONOVO	P.O. DI CASTELSANGIOVANNI
Codice	Descrizione	U.m.	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2)							
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie fino a 35kW	n.ro caldaie	0	1	0	0	1
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie da 36kW a 350 kW	n.ro caldaie	0	1	0	0	0
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie da 350 kW a 1000kW	n.ro caldaie	2	0	2	2	0
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie superiore a 1000 kW	n.ro caldaie	0	3	0	0	3
B2.02.03	Produttore di vapore ad olio diatermico con evaporatore	n.ro caldaie	0	0	0	0	0
B2.02.11	Solare termico	kW	0	0	0	0	0
B2.02.02	Serbatoi di combustibile liquido	n.ro serbatoi	2	2	2	2	2
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) fino a 200 kW	n.ro scambiatori	0	2	0	1	0
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) da 201kW a 1000 kW	n.ro scambiatori	0	0	0	0	0
B2.02.14 / 15 - B2.12	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) superiore a 1000kW	n.ro scambiatori	0	0	0	0	0
B2.02.16 / 15 - B2.12	Generatori indiretti di vapore e accessori	n.ro generatori indiretti di vapore	0	1	0	0	0
B2.02.20	Generatori di vapore elettrici e accessori	n.ro generatori di vapore elettrici	1	0	0	0	5
B2.02.20	Generatori aria Calda a Gas/GPL (Tipo Monoblocco)	n.ro generatori	0	0	0	0	0
B2.03.01	Condizione cogeneratore	ore	0	0	0	0	0
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza inferiore a 100 kW termici	ore	0	0	0	0	0
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza compresa fra 100 e 350 kW termici	ore	0	0	0	0	0
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza superiore 350 kW termici	ore	0	0	0	0	0
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi fino a 100 kW	n.ro gruppo frigorifero	2	0	0	2	2
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi da 101 kW a 350 kW	n.ro gruppo frigorifero	0	0	2	0	0
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi da 351 kW a 1000 kW	n.ro gruppo frigorifero	0	3	0	0	2
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi oltre 1000 kW	n.ro gruppo frigorifero	0	0	0	0	0
B2.04 - B2.15	Torri evaporative	n.ro torri evaporative	0	3	0	0	2
B2.01 - B2.05 - B2.06 - B2.07 - B2.09 - B2.10 - B2.11	Distribuzione impianti idronici e sottocentrali	m2 superficie lorda	4.243	14.324	7.150	6.550	14.980
B2.07.05	Ventilconvettori	n.ro ventilconvettori	130	80	85	95	260
B2.07.06	Aerotermi - lame d'aria	n.ro aerotermi - lame d'aria	0	3	0	0	0
B2.07.07/09	Condizionatori tipo split/VRV /carrellabili	n.ro unità interna	20	20	15	35	35
B2.07.10	Armadi refrigerati	n.ro armadi	0	0	0	0	0
B2.08 - B2.13 - B2.15	Unità di Trattamento Aria senza filtro assoluto	n.ro U.T.A.	1	12	2	0	3
B2.08 - B2.13 - B2.15	Unità di Trattamento Aria con filtro assoluto	n.ro U.T.A.	0	0	0	0	2
B2.08	Filtri a carbone	n.ro cartucce	0	0	0	0	0
B2.01 - B2.08.04/ 05/06 - B2.09 - B2.10 - B2.11	Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette e relativi locali tecnici	m2 superficie lorda climatizzata (presenti ricambi d'aria)	550	11.804	4.930	0	4.890
B2.09.05	Sistema di supervisione e software	numero sistemi	0	1	0	0	0
B2.09.05	Sistema di supervisione e software, punti di supervisione (sono inclusi punti di supervisione anche di altri impianti che afferiscono al medesimo sistema)	n. punti supervisionati	0	4.100	0	0	0
B2.14	Determinazione della carica microbiologica ambientale "at rest" e "in operational" (nota: n.6 analisi semestrali per locale)	n. analisi	0	0	0	0	0
B2.14	Verifiche per attestazione classe di contaminazione particellare - ISO 5 (nota: analisi semestrali per locale - n. analisi per locale=radice quadrata della superficie del locale)	n. analisi	0	0	0	0	0
B2.14	Verifiche per attestazione classe di contaminazione particellare - ISO 7/ ISO 8 (nota: analisi annuale per locale - n. analisi per locale=radice quadrata della superficie del locale)	n. analisi	0	0	0	0	0
B2.09.07	Presidio fisso per conduzione centrali termiche con produzione di vapore (1 persona h24/365)	n. presidi (h24/365)	0	0	0	0	0
B2.16	Sistema di controllo ambientale al servizio delle SO (tipo ETRA)	n. impianto					
B2.16	Impianto di refrigerazione cella frigo (deposito farmaci)	n. celle frigo					
B2.02.21	Caldaia a cippato da 195KW	(Per ogni caldaia con potenza pari a 195KW)					
B2.02.21	Caldaia a cippato da 814KW	(Per ogni caldaia con potenza pari a 814KW)					
	Presidio fisso di manutentore elettrico/meccanico. (8h/giorno da lun/ven)	Presidio					
Manutenzione impianti elettrici (C)							
C2 - C6	Distribuzione elettrica, quadri, ecc.	m2 superficie lorda	4.243	15.814	7.150	6.550	14.980
C2.09	Corpi illuminanti esterni	n.ro corpi illuminanti esterni	25	80	35	45	110
C3.01	Sistema di controllo e supervisione impianti elettrici e speciali	n.ro punti di supervisione	0	0	0	0	0
C3.02	Impianti comunicazione paziente personale	n.ro posti letto	27	65	37	35	106
C3.03	Impianti interfonici	n.ro centrali	0	0	0	0	1
C3.04	Impianti antintrusione	m2 lordi superficie servita	0	0	0	0	0
C3.05	Impianti allarmi tecnologici - gas – allagamento	n.ro impianti	0	0	0	0	0
C3.06	Impianti SOV	n.ro corpi illuminanti esterni	0	0	0	0	0
C4.01	Trasformatori	n.ro trasformatori	0	2	1	0	3
C4.02	Rifasatori	n.ro rifasatori	1	3	1	0	3
C4.03	Gruppo elettrogeno fino a 500 kVA	n.ro gruppi elettrogeni	1	0	1	1	1
C4.03	Gruppo elettrogeno da 501 kVA a 800 kVA	n.ro gruppi elettrogeni	0	1	0	0	0
C4.03	Gruppo elettrogeno fino da 801 kVA a 1000 kVA	n.ro gruppi elettrogeni	0	0	0	0	0
C4.03	Gruppo elettrogeno oltre 1000 kVA	n.ro gruppi elettrogeni	0	0	0	0	0
C4.04	Gruppi di continuità rotanti da 1000 a 2000 kVA	n.ro gruppi di continuità rot	0	0	0	0	0
C4.05	Gruppo statico di continuità /soccorrentore fino a 10 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	26	11	6	1	24
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 11 kVA a 60 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	1	5	0	0	3
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 61 kVA a 100 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	0	0	0	0	0
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 101 kVA a 160 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	0	0	0	0	0
C4.05	Gruppo statico di continuità /soccorrentore oltre 160 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	0	0	0	0	0
C4.07	Impianti fotovoltaici	kWp	0	0	0	0	0
C5	Verifiche locali uso medico	n.ro locali gruppo 1 e 2	52	80	35	39	107
C5	Verifiche impianti di terra e protezione scariche atmosferiche	m2 superficie lorda	4.243	15.814	7.150	6.550	14.980
C4.08	Cabina smistamento media tensione	n.ro cabine			0		
C3.07	Controllo Accessi	n. varchi			0		
C7	Impianto elettrico e illuminazione elisuperficie	n. elisuperficie					
	Presidio per servizio telecontrollo e gestione emergenza (h24/365)	n. unità (h24/365)			0		
	Presidio emergenze	n. unità (feriali 17.00-8.00, sabato domenica e festivi)			0		
Manutenzione impianti idrici e gas medicali (D)							
D2.01- D2.02	Centrali idriche	n.ro vasche	0	1	0	1	1
D2.02	Impianti addolcimento	n.ro addolcitori	0	1	1	1	1
D2.02.02	Impianti di osmosi inversa	n.ro apparecchiature di osmosi	0	1	0	0	0
D2.02.12	Trattamento con colonne di resina a letto misto (1+1 colonna)	n.ro impianti					
D2.03 - D2.04	Distribuzione idrico sanitaria	m2 superficie lorda	4.243	14.324	7.150	6.550	14.980
D3.01	Apparecchiature controllo legionellosi	n.ro impianti produttori biossido di cloro	1	1	1	1	1
	Messa a disposizione apparecchiature controllo legionellosi in regime di noleggio	n.ro impianti produttori biossido di cloro	0	0	0	0	0
D3.01.06/07	Prove della legionella della rete idrico-sanitaria	n.ro analisi effettuate annue	18	18	18	18	18
D3.02	Trattamento acqua dialisi – anche MD	n.ro impianti trattamento acqua dialisi	0	0	0	0	0
D3.04	Filtrazione assoluta ai terminali	n.ro terminali con filtro	0	0	0	0	0
D3.03	Ultrafiltri in linea	n.ro ultrafiltri in linea	0	0	0	0	0
D3.03	Erogatori di acqua potabile microfiltrata	n.ro erogatori					
D4.01	Serbatoi e centrali di decompressione gas medicinali	n.ro centrali di decompressione gas medicinali	1	1	1	1	1
D4.02	Impianti produzione vuoto	n.ro centrali	1	1	0	1	1
D4.02	Messa a disposizione impianti di produzione vuoto in regime di noleggio	n.ro centrali	0	0	0	0	0
D4.03 - D4.06	Impianti produzione aria medicale	n.ro centrali	0	1	0	0	1
	Messa a disposizione impianti di produzione aria medicale in regime di noleggio	n.ro centrali	0	0	0	0	0
D4.04	Distribuzione e terminali(aria medicinale, ossigeno, protossido di azoto, CO2, vuoto, ecc.)	n.ro prese di utilizzo	168	250	9	37	496
D4.05 - D4.06	Impianti per l'evacuazione gas anestetici	n.ro unità terminali di evacuazione gas anestetici	0	0	0	0	7
D4.05.04	Impianto monitoraggio gas anestetici	n.ro impianti monitoraggio gas anestetici	0	0	0	0	1
D5.01	Sistema per la produzione di aria compressa e aspirazione per riuniti dentistici	n.ro riuniti dentistici	1	1	0	1	1
D5.02	Centrale per la produzione di aria compressa tecnica	n.ro centrali	0	0		0	0
D3.05	Piscina ad uso riabilitativo	n. piscina			1		
Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E)							
E1.03 - E1.06 - E3.04	compartimentazioni, serrande tagliafuoco	m2 superficie lorda servita	4.163	15.814	7.950	9.050	19.480
E2.01 - E2.04 - E2.05	impianti rivelazione e segnalazione incendi	m2 superficie lorda servita	4.163	14.834	7.150	6.550	14.980
E1.04 - E1.05 - E2.02	illuminazione di emergenza, segnaletica antincendio e vie di esodo	m2 superficie lorda	4.163	15.814	7.150	6.550	14.980
E1.01	Porte tagliafuoco	n.ro porte tagliafuoco	33	161	24	16	50
E1.02	Estintori	n.ro estintori	63	185	40	85	167
E1.07	Evacuatori di fumo e calore e infissi motorizzati ai fini antincendio	n.ro evacuatori di fumo e calore	0	0	0	0	0
E2.03	Sistema di supervisione dell'impianto antincendio	Numero di punti di supervisione	0	600	0	0	0
E3.01 - E3.08	Centrale di pressurizzazione	n.ro centrali	0	1	0	0	1
E3.02 - E3.08	Rete idrica e terminali	n.ro idranti o naspi	12	46	29	8	53
E3.05 - E3.08	Impianti spegnimento automatico a gas inerte	n.ro impianti a spegnimento automatico a gas	0	0	0	0	0
E3-03	Impianti di spegnimento a sprinkler	m2 di superficie netta dei locali serviti da impianti sprinkler	0	0	0	0	0
E3.06	Impianto spegnimento a schiuma elisuperficie	n. impianto					
E3.07	Estrattori d'aria ai fini antincendio	n. estrattori					
Manutenzione impianti elevatori (F)							
F1.01	Elevatori 1-5 piani (fino a 6 fermate)	n.ro elevatori	2	12	3	3	11
F1.01	Elevatori 6-10 piani (fino a 11 fermate)	n.ro elevatori	0	0	0	0	0
F1.01	Elevatori oltre i 10 piani (oltre 11 fermate)	n.ro elevatori	0	0	0	0	0
F1.02	Servoscala	n.ro servoscala	0	0	0	0	0
F1.03	Scale mobili	n.ro rampe motorizzate+D2	0	2	0	0	0
F1.04	Piattaforma elevatrice	n.ro piattaforme elevatrici	0	0	0	0	0
Manutenzione edile (G)							
G1.01 - G1.02 - G1.03 - G1.04 - G1.05 - G1.09 - G1.10 - G1.11	Manutenzione edile aree interne	m2 di superficie lorda fabbricati	4.543	15.814	7.950	9.050	19.480
G1.07 - G1.08 – G3.02 - G1.06	Manutenzione edile aree esterne	m2 di superficie lorda area grigia	2.077	3.300	6.000	7.175	14.660
G1.06.02 - G2.06 - G2.07	Fosse biologiche > 5 mc/vasche di prima pioggia/disolettori	n.ro	0	0	0	0	0
G2.05	Impianti di smaltimento liquidi radioattivi	n.ro impianto	0	0	0	0	0
G2.08	Impianto smaltimento liquidi autotipici	n.ro impianto	0	1	0	0	0
G1	Pompe di sollevamento acque nere e chiare	n.ro impianti sollevamento acque chiare e nere	2	5	1	0	1
G2.01.01	Cancelli e sbarre motorizzati	n.ro cancelli e sbarre motorizzate	2	9	0	4	15
G2.01.02	Porte automatiche e portoni sezionali	n.ro porte automatiche	0	6	2	3	23
G2.01.03	Porte automatiche per bunker radioprotetto	n.ro porte automatiche per bunker radioprotetto	0	0	0	0	0
G2.02	Linee vita e sistemi di ancoraggio	n.ro sistemi di ancoraggio (linee vita)	0	0	0	0	0
G3	Manutenzione del verde	m2 area verde	0	0	0	0	0
G3.05	Impianti di irrigazione	n.ro impianti irrigazione	0	0	0	0	0
G3.06	Stato vegetativo patrimonio arboreo	n.ro alberi	0	0		0	0
	Numero prelievi aria per rilevazione amianto	n.ro prelievi annui	0	0		0	0
	Numero analisi aria per rilevazione amianto (con metodica SEM)	n.ro analisi annue	0	0		0	0
G2.09	Impianto declarazione (piazzaola rifiuti)	n.ro impianto	0				
G2.04	Impianto smaltimento reflui infetti laboratorio	n.ro impianto					
G2.10	Impianto di disinfezione in continuo a biossido di cloro per reflui	n.ro					
G2.12	Impianto di abbattimento tensioattivi per reflui	n.ro			0		
G2.13	Impianti di sgrigliatura fine a filtrocolea	n.ro					
G1.06.03	Fosse biologiche fino a 4 mc, svuotamento ogni 2 anni e a richiesta	n.ro			0		
G2.11	Disinfezione a ipoclorito di sodio	n.ro			0		
G2.03	Sistema antiaciduta perimetrale elisuperficie in quota	n. elisuperficie					
Consumi							
	metano	MC	62.545	244.485	144.485	114.085	269.600
	energia elettrica	KWH	392.493	1.867.163	525.660	230.114	2.141.399
	Volume lordo riscaldato mc	MC	16.505	65.903	33.260	24.900	68.908
	Fabbisogno per sterilizzazione	KWH	0			20.000	
	Superficie lorda globale mq	MQ	4.543	15.814	7.950	9.050	19.480
	Volume lordo globale mc	MC	17.200	72.846	34.460	29.900	80.158
	Teleriscaldamento	MWH					
	Cippato	KWH					

		<div>P.O. DI PIACENZA CASA SALUTE BETTOLA VIALE EUROPA C.S.R. CARPANETO VIA ROSSI 1 CONSULTORIO CARPANETO VIA MARCONI 13 CUP CARPANETO VIA CONFALONIERI 4 SIMAP CASTELSANGIOVANNI VIA MULINI 66</div>						
Codice	Descrizione	U.m.	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2)								
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie fino a 35kW	n.ro caldaie	0	0	1	1	2	2
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie da 36kW a 350 kW	n.ro caldaie	0	1	0	0	0	0
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie da 350 kW a 1000kW	n.ro caldaie	0	0	0	0	0	0
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie superiori a 1000 kW	n.ro caldaie	6	0	0	0	0	3
B2.02.03	Produttore di vapore ad olio diatermico con evaporatore	n.ro caldaie	0	0	0	0	0	0
B2.02.11	Solare termico	kW	0	0	0	0	0	0
B2.02.02	Serbatoi di combustibile liquido	n.ro serbatoi	9	0	0	0	0	0
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) fino a 200 kW	n.ro scambiatori	0	0	0	0	0	0
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) da 201kW a 1000 kW	n.ro scambiatori	35	0	0	0	0	0
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) superiore a 1000kW	n.ro scambiatori	0	0	0	0	0	0
B2.02.14 / 15 - B2.12	Generatori indiretti di vapore e accessori	n.ro generatori indiretti di vapore	3	0	0	0	0	0
B2.02.16 / 15 - B2.12	Generatori di vapore elettrici e accessori	n.ro generatori di vapore elettrici	3	0	0	0	0	0
B2.02.20	Generatori aria Calda a Gas/GPL (Tipo Monoblocco)	n.ro generatori	0	0	0	0	0	0
B2.03.01	Condizione cogeneratore	ore	6.698	0	0	0	0	0
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza inferiore a 100 kW termici	ore	0	0	0	0	0	0
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza compresa fra 100 e 350 kW termici	ore	0	0	0	0	0	0
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza superiore 350 kW termici	ore	6.698	0	0	0	0	0
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi fino a 100 kW	n.ro gruppo frigorifero	10	0	0	0	0	0
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi da 101 kW a 350 kW	n.ro gruppo frigorifero	0	0	0	0	0	0
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi da 351 kW a 1000 kW	n.ro gruppo frigorifero	0	0	0	0	0	0
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi oltre 1000 kW	n.ro gruppo frigorifero	2	0	0	0	0	0
B2.04 - B2.15	Torri evaporative	n.ro torri evaporative	3	0	0	0	0	0
B2.01 - B2.05 - B2.06 - B2.07 - B2.09 - B2.10 - B2.11	Distribuzione impianti idronici e sottocentrali	m2 superficie lorda	101.691	700	300	160	350	290
B2.07.05	Ventilconvettori	n.ro ventilconvettori	1.620	22	0	0	0	0
B2.07.06	Aerotermi - lame d'aria	n.ro aerotermi - lame d'aria	0	0	0	0	0	0
B2.07.07/09	Condizionatori tipo split/VRV /carrellabili	n.ro unità interna	180	0	0	0	0	0
B2.07.10	Armadi refrigerati	n.ro armadi	4	0	0	0	0	0
B2.08 - B2.13 - B2.15	Unità di Trattamento Aria senza filtro assoluto	n.ro U.T.A.	62	2	0	0	0	0
B2.08 - B2.13 - B2.15	Unità di Trattamento Aria con filtro assoluto	n.ro U.T.A.	32	0	0	0	0	0
B2.08	Filtri a carbone	n.ro cartucce	8	0	0	0	0	0
B2.01 - B2.08.04/ 05/06 - B2.09 - B2.10 - B2.11	Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette e relativi locali tecnici	m2 superficie lorda climatizzata (presenti ricambi d'aria)	45.103	0	0	0	0	0
B2.09.05	Sistema di supervisione e software	numero sistemi	1	0	0	0	0	0
B2.09.05	Sistema di supervisione e software, punti di supervisione (sono inclusi punti di supervisione anche di altri impianti che afferiscono al medesimo sistema)	n. punti supervisionati	4.000	0	0	0	0	0
B2.14	Determinazione della carica microbiologica ambientale "at rest" e "in operational" (nota: n.6 analisi semestrali per locale)	n. analisi	0	0	0	0	0	0
B2.14	Verifiche per attestazione classe di contaminazione particolare - ISO 5 (nota: analisi semestrali per locale - n. analisi per locale=radice quadrata della superficie del locale)	n. analisi	0	0	0	0	0	0
B2.14	Verifiche per attestazione classe di contaminazione cellulare - ISO 7/ ISO 8 (nota: analisi annuale per locale - n. analisi per locale=radice quadrata della superficie del locale)	n. analisi	0	0	0	0	0	0
B2.09.07	Presidio fisso per conduzione centrali termiche con produzione di vapore (1 persona h24/365)	n. presidi (h24/365)	1	0	0	0	0	0
B2.16	Sistema di controllo ambientale al servizio delle SO (tipo ETRA)	n. impianto						
B2.16	Impianto di refrigerazione cella frigo (deposito farmaci)	n. celle frigo						
B2.02.21	Caldaia a cippato da 195KW	(Per ogni caldaia con potenza pari a 195KW)						
B2.02.21	Caldaia a cippato da 814KW	(Per ogni caldaia con potenza pari a 814KW)						
	Presidio fisso di manutentore elettrico/meccanico. (8h/giorno da lun/ven)	Presidio						
Manutenzione impianti elettrici (C)								
C2 - C6	Distribuzione elettrica, quadri, ecc.	m2 superficie lorda	110.671	700	300	160	350	290
C2.09	Corpi illuminanti esterni	n.ro corpi illuminanti esterni	180	0	0	0	0	0
C3.01	Sistema di controllo e supervisione impianti elettrici e speciali	n.ro punti di supervisione	0	0	0	0	0	0
C3.02	Impianti comunicazione paziente personale	n.ro posti letto	580	0	0	0	0	0
C3.03	Impianti interfonici	n.ro centrali	5	0	0	0	0	0
C3.04	Impianti antintrusione	m2 lordi superficie servita	0	0	0	0	0	0
C3.05	Impianti allarmi tecnologici - gas – allagamento	n.ro impianti	0	0	0	0	0	0
C3.06	Impianti SOV	n.ro corpi illuminanti esterni	0	0	0	0	0	0
C4.01	Trasformatori	n.ro trasformatori	19	0	0	0	0	0
C4.02	Rifasatori	n.ro rifasatori	15	0	0	0	0	0
C4.03	Gruppo elettrogeno fino a 500 kVA	n.ro gruppi elettrogeni	5	0	0	0	0	0
C4.03	Gruppo elettrogeno da 501 kVA a 800 kVA	n.ro gruppi elettrogeni	1	0	0	0	0	0
C4.03	Gruppo elettrogeno fino da 801 kVA a 1000 kVA	n.ro gruppi elettrogeni	0	0	0	0	0	0
C4.03	Gruppo elettrogeno oltre 1000 kVA	n.ro gruppi elettrogeni	0	0	0	0	0	0
C4.04	Gruppi di continuità rotanti da 1000 a 2000 kVA	n.ro gruppi di continuità rot	0	0	0	0	0	0
C4.05	Gruppo statico di continuità /soccorsitore fino a 10 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	89	2	0	0	1	0
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 11 kVA a 60 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	3	0	0	0	0	0
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 61 kVA a 100 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	1	0	0	0	0	0
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 101 kVA a 160 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	1	0	0	0	0	0
C4.05	Gruppo statico di continuità /soccorsitore oltre 160 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	1	0	0	0	0	0
C4.07	Impianti fotovoltaici	kWp	179	0	0	0	0	0
C5	Verifiche locali uso medico	n.ro locali gruppo 1 e 2	474	10	0	0	5	0
C5	Verifiche impianti di terra e protezione scariche atmosferiche	m2 superficie lorda	110.671	700	300	160	350	290
C4.08	Cabina smistamento media tensione	n.ro cabine	3					
C3.07	Controllo Accessi	n. varchi						
C7	Impianto elettrico e illuminazione elisuperficie	n. elisuperficie						
	Presidio per servizio telecontrollo e gestione emergenza (h24/365)	n. unità (h24/365)	1					
	Presidio emergenze	n. unità (feriali 17.00-8.00, sabato domenica e festivi)	1					
Manutenzione impianti idrici e gas medicali (D)								
D2.01- D2.02	Centrali idriche	n.ro vasche	2	0	0	0	0	0
D2.02	Impianti addolcimento	n.ro addolcitori	7	0	0	0	0	0
D2.02.12	Impianti di osmosi inversa	n.ro apparecchiature di osmosi	3	0	0	0	0	0
D2.02.12	Trattamento con colonne di resina a letto misto (1+1 colonna)	n.ro impianti						
D2.03 - D2.04	Distribuzione idrico sanitaria	m2 superficie lorda	98.801	700	300	160	350	290
D3.01	Apparecchiature controllo legionellosi	n.ro impianti produttori biossido di cloro	4	0	0	0	0	0
	Messa a disposizione apparecchiature controllo legionellosi in regime di noleggio	n.ro impianti produttori biossido di cloro	0	0	0	0	0	0
D3.01.06/07	Prove della legionella della rete idrico-sanitaria	n.ro analisi effettuate annue	45	6	6	6	6	6
D3.02	Trattamento acqua dialisi – anche MD	n.ro impianti trattamento acqua dialisi	0	0	0	0	0	0
D3.04	Filtrazione assoluta ai terminali	n.ro terminali con filtro	460	0	0	0	0	0
D3.03	Ultrafiltri in linea	n.ro ultrafiltri in linea	0	0	0	0	0	0
D3.03	Erogatori di acqua potabile microfiltrata	n.ro erogatori						
D4.01	Serbatoi e centrali di decompressione gas medicinali	n.ro centrali di decompressione gas medicinali	3	0	0	0	0	0
D4.02	Impianti produzione vuoto	n.ro centrali	3	0	0	0	0	0
D4.02	Messa a disposizione impianti di produzione vuoto in regime di noleggio	n.ro centrali	0	0	0	0	0	0
D4.03 - D4.06	Impianti produzione aria medicale	n.ro centrali	0	0	0	0	0	0
D4.04	Messa a disposizione impianti di produzione aria medicale in regime di noleggio	n.ro centrali	1	0	0	0	0	0
D4.04	Distribuzione e terminali(aria medicinale, ossigeno, protossido di azoto, CO2, vuoto, ecc.)	n.ro prese di utilizzo	2.410	0	0	0	0	0
D4.05 - D4.06	Impianti per l'evacuazione gas anestetici	n.ro unità terminali di evacuazione gas anestetici	24	0	0	0	0	0
D4.05.04	Impianto monitoraggio gas anestetici	n.ro impianti monitoraggio gas anestetici	2	0	0	0	0	0
D5.01	Sistema per la produzione di aria compressa e aspirazione per riuniti dentistici	n.ro riuniti dentistici	3	0	0	0	1	0
D5.02	Centrale per la produzione di aria compressa tecnica	n.ro centrali	1	0	0	0	0	0
D3.05	Piscina ad uso riabilitativo	n. piscina						
Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E)								
E1.03 - E1.06 - E3.04	compartimentazioni, serrande tagliafuoco	m2 superficie lorda servita	112.493	700	300	160	350	290
E2.01 - E2.04 - E2.05	Impianti rivelazione e segnalazione incendi	m2 superficie lorda servita	102.561	0	0	0	0	0
E1.04 - E1.05 - E2.02	Illuminazione di emergenza, segnaletica antincendio e vie di esodo	m2 superficie lorda	110.671	700	300	160	350	290
E1.01	Porte tagliafuoco	n.ro porte tagliafuoco	614	1	0	0	0	2
E1.02	Estintori	n.ro estintori	577	13	4	2	5	4
E1.07	Evacuatori di fumo e calore e infissi motorizzati ai fini antincendio	n.ro evacuatori di fumo e calore	2	0	0	0	0	0
E2.03	Sistema di supervisione dell'impianto antincendio	Numero di punti di supervisione	0	0	0	0	0	0
E3.01 - E3.08	Centrale di pressurizzazione	n.ro centrali	1	0	0	0	0	0
E3.02 - E3.08	Rete idrica e terminali	n.ro idranti o naspi	356	0	0	0	0	0
E3.05 - E3.08	Impianti spegnimento automatico a gas inerte	n.ro impianti a spegnimento automatico a gas	2	0	0	0	0	0
E3-03	Impianti di spegnimento a sprinkler	m2 di superficie netta dei locali serviti da impianti sprinkler	0	0	0	0	0	0
E3.06	Impianto spegnimento a schiuma elisuperficie	n. impianto						
E3.07	Estrattori d'aria ai fini antincendio	n. estrattori						
Manutenzione impianti elevatori (F)								
F1.01	Elevatori 1-5 piani (fino a 6 fermate)	n.ro elevatori	56	1	0	0	0	0
F1.01	Elevatori 6-10 piani (fino a 11 fermate)	n.ro elevatori	0	0	0	0	0	0
F1.01	Elevatori oltre i 10 piani (oltre 11 fermate)	n.ro elevatori	0	0	0	0	0	0
F1.02	Servoscala	n.ro servoscala	1	0	0	0	0	0
F1.03	Scale mobili	n.ro rampe motorizzate+D2	0	0	0	0	0	0
F1.04	Piattaforma elevatrice	n.ro piattaforme elevatrici	2	0	0	0	0	0
Manutenzione edile (G)								
G1.01 - G1.02 - G1.03 - G1.04 - G1.05 - G1.09 - G1.10 - G1.11	Manutenzione edile aree interne	m2 di superficie lorda fabbricati	112.493	823	300	160	350	290
G1.07 - G1.08 –G3.02 - G1.06	Manutenzione edile aree esterne	m2 di superficie lorda area grigia	49.490	895	0	0	0	500
G1.06.02 - G2.06 - G2.07	Fosse biologiche > 5 mc/vasche di prima pioggia/disoleatori	n.ro	0	0	0	0	0	0
G2.05	Impianti di smaltimento liquidi radioattivi	n.ro impianto	1	0	0	0	0	0
G2.08	Impianto smaltimento liquidi autotipici	n.ro impianto	1	0	0	0	0	0
G1	Pompe di sollevamento acque nere e chiare	n.ro impianti sollevamento acque chiare e nere	7	0	0	0	0	0
G2.01.01	Cancelli e sbarre motorizzati	n.ro cancelli e sbarre motorizzate	14	0	0	0	0	1
G2.01.02	Porte automatiche e portoni sezionali	n.ro porte automatiche	30	0	0	0	0	0
G2.01.03	Porte automatiche per bunker radioprotetto	n.ro porte automatiche per bunker radioprotetto	2	0	0	0	0	0
G2.02	Linee vita e sistemi di ancoraggio	n.ro sistemi di ancoraggio (linee vita)	0	0	0	0	0	0
G3	Manutenzione del verde	m2 area verde	0	0	0	0	0	0
G3.05	Impianti di irrigazione	n.ro impianti irrigazione	0	0	0	0	0	0
G3.06	Stato vegetativo patrimonio arboreo	n.ro alberi	0	0	0	0	0	0
	Numero prelievi aria per rilevazione amianto	n.ro prelievi annui	0	0	0	0	0	0
	Numero analisi aria per rilevazione amianto (con metodica SEM)	n.ro analisi annue	0	0	0	0	0	0
G2.09	Impianto dechlorazione (piazzola rifiuti)	n.ro impianto						
G2.04	Impianto smaltimento reflui infetti laboratorio	n.ro impianto						
G2.10	Impianto di disinfezione in continuo a biossido di cloro per reflui	n.ro						
G2.12	Impianto di abbattimento tensioattivi per reflui	n.ro						
G2.13	Impianti di sgrigliatura fine a filtrococlea	n.ro						
G1.06.03	Fosse biologiche fino a 4 mc, svuotamento ogni 2 anni e a richiesta	n.ro						
G2.11	Disinfezione a ipoclorito di sodio	n.ro						
G2.03	Sistema anticaduta perimetrale elisuperficie in quota	n. elisuperficie						
Consumi								
	metano	MC	2.300.000	5.564	3.167	1.358	4.267	3.749
	energia elettrica	KWH	13.561.230	27.436	2.337	3.241	4.597	2.218
	Volume lordo riscaldato mc	MC	370.643	2.223	1.320	624	1.435	917
	Fabbisogno per sterilizzazione	KWH	339.000					
	Superficie lorda globale mq	MQ	112.493	823	300	160	350	290
	Volume lordo globale mc	MC	476.115	3.083	1.320	624	1.435	1.104
	Teleriscaldamento	MWH						
	Cippato	KWH						

			AMBULATORI CORTEMAGGIORE VIA LIBERTA' 6	C.S.R. "LA BARABASCA" FIORENZUOLA	SEDE DISTRETTO BORGONOVO VIA SEMINO'	CSR ED RSA S.BERNARDINO FIORENZUOLA	UFFICI ED AMBULATORI VIA S.ROCCO FIORENZUOLA	AMBULATORI MONTICELLI VIA MARCONI 1
Codice	Descrizione	U.m.	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2)								
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie fino a 35kW	n.ro caldaie	0	0	0	0	0	0
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie da 36kW a 350 kW	n.ro caldaie	0	1	1	3	1	1
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie da 350 kW a 1000kW	n.ro caldaie	2	0	0	0	0	0
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie superiori a 1000 kW	n.ro caldaie	0	0	0	0	0	0
B2.02.03	Produttore di vapore ad olio diatermico con evaporatore	n.ro caldaie	0	0	0	0	0	0
B2.02.11	Solare termico	kW	0	0	0	0	0	0
B2.02.02	Serbatoi di combustibile liquido	n.ro serbatoi	0	1	0	0	0	0
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) fino a 200 kW	n.ro scambiatori	0	0	0	0	0	0
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) da 201kW a 1000 kW	n.ro scambiatori	0	0	0	0	0	0
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) superiore a 1000kW	n.ro scambiatori	0	0	0	0	0	0
B2.02.14 / 15 - B2.12	Generatori indiretti di vapore e accessori	n.ro generatori indiretti di vapore	0	0	0	0	0	0
B2.02.16 / 15 - B2.12	Generatori di vapore elettrici e accessori	n.ro generatori di vapore elettrici	0	0	0	0	0	0
B2.02.20	Generatori aria Calda a Gas/GPL (Tipo Monoblocco)	n.ro generatori	0	0	0	0	0	0
B2.03.01	Condizione cogeneratore	ore	0	0	0	0	0	0
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza inferiore a 100 kW termici	ore	0	0	0	0	0	0
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza compresa fra 100 e 350 kW termici	ore	0	0	0	0	0	0
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza superiore 350 kW termici	ore	0	0	0	0	0	0
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi fino a 100 kW	n.ro gruppo frigorifero	1	0	0	1	1	0
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi da 101 kW a 350 kW	n.ro gruppo frigorifero	0	0	0	0	0	1
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi da 351 kW a 1000 kW	n.ro gruppo frigorifero	0	0	0	0	0	0
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi oltre 1000 kW	n.ro gruppo frigorifero	0	0	0	0	0	0
B2.04 - B2.15	Torri evaporative	n.ro torri evaporative	0	0	0	0	0	0
B2.01 - B2.05 - B2.06 - B2.07 - B2.09 - B2.10 - B2.11	Distribuzione impianti idronici e sottocentrali	m2 superficie lorda	5.060	440	798	1.050	680	831
B2.07.05	Ventilconvettori	n.ro ventilconvettori	110	0	0	26	28	36
B2.07.06	Aerotermi - lame d'aria	n.ro aerotermi - lame d'aria	0	0	0	0	0	0
B2.07.07/09	Condizionatori tipo split/VRV /carrellabili	n.ro unità interna	20	4	0	0	0	2
B2.07.10	Armadi refrigerati	n.ro armadi	0	0	0	0	0	0
B2.08 - B2.13 - B2.15	Unità di Trattamento Aria senza filtro assoluto	n.ro U.T.A.	0	0	0	0	0	0
B2.08 - B2.13 - B2.15	Unità di Trattamento Aria con filtro assoluto	n.ro U.T.A.	0	0	0	0	0	0
B2.08	Filtri a carbone	n.ro cartucce	0	0	0	0	0	0
B2.01 - B2.08.04/ 05/06 - B2.09 - B2.10 - B2.11	Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette e relativi locali tecnici	m2 superficie lorda climatizzata (presenti ricambi d'aria)	0	0	0	0	0	0
B2.09.05	Sistema di supervisione e software	numero sistemi	0	0	0	0	0	0
B2.09.05	Sistema di supervisione e software, punti di supervisione (sono inclusi punti di supervisione anche di altri impianti che afferiscono al medesimo sistema)	n. punti supervisionati	0	0	0	0	0	0
B2.14	Determinazione della carica microbiologica ambientale "at rest" e "in operational" (nota: n.6 analisi semestrali per locale)	n. analisi	0	0	0	0	0	0
B2.14	Verifiche per attestazione classe di contaminazione particolare - ISO 5 (nota: analisi semestrali per locale - n. analisi per locale=radice quadrata della superficie del locale)	n. analisi	0	0	0	0	0	0
B2.14	Verifiche per attestazione classe di contaminazione particolare - ISO 7/ ISO 8 (nota: analisi annuale per locale - n. analisi per locale=radice quadrata della superficie del locale)	n. analisi	0	0	0	0	0	0
B2.09.07	Presidio fisso per conduzione centrali termiche con produzione di vapore (1 persona h24/365)	n. presidi (h24/365)	0	0	0	0	0	0
B2.16	Sistema di controllo ambientale al servizio delle SO (tipo ETRA)	n. impianto						
B2.16	Impianto di refrigerazione cella frigo (deposito farmaci)	n. celle frigo						
B2.02.21	Caldaia a cippato da 195KW	(Per ogni caldaia con potenza pari a 195KW)						
B2.02.21	Caldaia a cippato da 814KW	(Per ogni caldaia con potenza pari a 814KW)						
	Presidio fisso di manutentore elettrico/meccanico. (8h/giorno da lun/ven)	Presidio						
Manutenzione impianti elettrici (C)								
C2 - C6	Distribuzione elettrica, quadri, ecc.	m2 superficie lorda	5.060	440	798	1.050	680	831
C2.09	Corpi illuminanti esterni	n.ro corpi illuminanti esterni	0	0	0	4	2	0
C3.01	Sistema di controllo e supervisione impianti elettrici e speciali	n.ro punti di supervisione	0	0	0	0	0	0
C3.02	Impianti comunicazione paziente personale	n.ro posti letto	0	0	0	0	0	0
C3.03	Impianti interfonici	n.ro centrali	0	0	0	0	0	0
C3.04	Impianti antintrusione	m2 lordi superficie servita	0	0	0	0	0	0
C3.05	Impianti allarmi tecnologici - gas – allagamento	n.ro impianti	0	0	0	0	0	0
C3.06	Impianti SOV	n.ro corpi illuminanti esterni	0	0	0	0	0	0
C4.01	Trasformatori	n.ro trasformatori	0	0	0	0	0	0
C4.02	Rifasatori	n.ro rifasatori	1	0	0	1	1	1
C4.03	Gruppo elettrogeno fino a 500 kVA	n.ro gruppi elettrogeni	0	0	0	0	0	0
C4.03	Gruppo elettrogeno da 501 kVA a 800 kVA	n.ro gruppi elettrogeni	0	0	0	0	0	0
C4.03	Gruppo elettrogeno fino da 801 kVA a 1000 kVA	n.ro gruppi elettrogeni	0	0	0	0	0	0
C4.03	Gruppo elettrogeno oltre 1000 kVA	n.ro gruppi elettrogeni	0	0	0	0	0	0
C4.04	Gruppi di continuità rotanti da 1000 a 2000 kVA	n.ro gruppi di continuità rot	0	0	0	0	0	0
C4.05	Gruppo statico di continuità /soccorritore fino a 10 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	6	0	1	0	0	1
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 11 kVA a 60 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	0	0	0	0	0	0
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 61 kVA a 100 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	0	0	0	0	0	0
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 101 kVA a 160 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	0	0	0	0	0	0
C4.05	Gruppo statico di continuità /soccorritore oltre 160 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	0	0	0	0	0	0
C4.07	Impianti fotovoltaici	kWp	0	0	0	0	0	0
C5	Verifiche locali uso medico	n.ro locali gruppo 1 e 2	15	0	0	4	10	10
C5	Verifiche impianti di terra e protezione scariche atmosferiche	m2 superficie lorda	5.060	440	798	1.050	680	831
C4.08	Cabina smistamento media tensione	n.ro cabine						
C3.07	Controllo Accessi	n. varchi						
C7	Impianto elettrico e illuminazione elisuperficie	n. elisuperficie						
	Presidio per servizio telecontrollo e gestione emergenza (h24/365)	n. unità (h24/365)						
	Presidio emergenze	n. unità (feriali 17.00-8.00, sabato domenica e festivi)						
Manutenzione impianti idrici e gas medicali (D)								
D2.01- D2.02	Centrali idriche	n.ro vasche	0	0	0	0	0	0
D2.02	Impianti addolcimento	n.ro addolcitori	1	1	1	1	1	1
D2.02.12	Impianti di osmosi inversa	n.ro apparecchiature di osmosi	0	0	0	0	0	0
D2.02.12	Trattamento con colonne di resina a letto misto (1+1 colonna)	n.ro impianti						
D2.03 - D2.04	Distribuzione idrico sanitaria	m2 superficie lorda	5.060	440	798	1.050	680	831
D3.01	Apparecchiature controllo legionellosi	n.ro impianti produttori biossido di cloro	0	0	0	0	0	0
	Messa a disposizione apparecchiature controllo legionellosi in regime di noleggio	n.ro impianti produttori biossido di cloro	0	0	0	0	0	0
D3.01.06/07	Prove della legionella della rete idrico-sanitaria	n.ro analisi effettuate annue	6	6	3	12	6	6
D3.02	Trattamento acqua dialisi – anche MD	n.ro impianti trattamento acqua dialisi	0	0	0	0	0	0
D3.04	Filtrazione assoluta ai terminali	n.ro terminali con filtro	0	0	0	0	0	0
D3.03	Ultrafiltri in linea	n.ro ultrafiltri in linea	0	0	0	0	0	0
D3.03	Erogatori di acqua potabile microfiltrata	n.ro erogatori						
D4.01	Serbatoi e centrali di decompressione gas medicinali	n.ro centrali di decompressione gas medicinali	0	0	0	0	0	0
D4.02	Impianti produzione vuoto	n.ro centrali	0	0	0	0	0	0
D4.02	Messa a disposizione impianti di produzione vuoto in regime di noleggio	n.ro centrali	0	0	0	0	0	0
D4.03 - D4.06	Impianti produzione aria medicale	n.ro centrali	0	0	0	0	0	0
	Messa a disposizione impianti di produzione aria medicale in regime di noleggio	n.ro centrali	0	0	0	0	0	0
D4.04	Distribuzione e terminali(aria medicinale, ossigeno, protossido di azoto, CO2, vuoto, ecc.)	n.ro prese di utilizzo	0	0	0	0	0	0
D4.05 - D4.06	Impianti per l'evacuazione gas anestetici	n.ro unità terminali di evacuazione gas anestetici	0	0	0	0	0	0
D4.05.04	Impianto monitoraggio gas anestetici	n.ro impianti monitoraggio gas anestetici	0	0	0	0	0	0
D5.01	Sistema per la produzione di aria compressa e aspirazione per riuniti dentistici	n.ro riuniti dentistici	1	0	0	0	0	1
D5.02	Centrale per la produzione di aria compressa tecnica	n.ro centrali	0	0	0	0	0	0
D3.05	Piscina ad uso riabilitativo	n. piscina						
Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E)								
E1.03 - E1.06 - E3.04	compartimentazioni, serrande tagliafuoco	m2 superficie lorda servita	5.060	440	798	1.050	680	831
E2.01 - E2.04 - E2.05	Impianti rivelazione e segnalazione incendi	m2 superficie lorda servita	5.060	440	0	1.050	680	831
E1.04 - E1.05 - E2.02	Illuminazione di emergenza, segnaletica antincendio e vie di esodo	m2 superficie lorda	5.060	440	798	1.050	680	831
E1.01	Porte tagliafuoco	n.ro porte tagliafuoco	49	0	0	3	0	2
E1.02	Estintori	n.ro estintori	39	6	10	10	7	13
E1.07	Evacuatori di fumo e calore e infissi motorizzati ai fini antincendio	n.ro evacuatori di fumo e calore	0	0	0	0	0	0
E2.03	Sistema di supervisione dell'impianto antincendio	Numero di punti di supervisione	0	0	0	0	0	0
E3.01 - E3.08	Centrale di pressurizzazione	n.ro centrali	0	0	0	0	0	0
E3.02 - E3.08	Rete idrica e terminali	n.ro idranti o naspi	13	0	0	3	0	6
E3.05 - E3.08	Impianti spegnimento automatico a gas inerte	n.ro impianti a spegnimento automatico a gas	0	0	0	0	0	0
E3-03	Impianti di spegnimento a sprinkler	m2 di superficie netta dei locali serviti da impianti sprinkler	0	0	0	0	0	0
E3.06	Impianto spegnimento a schiuma elisuperficie	n. impianto						
E3.07	Estrattori d'aria ai fini antincendio	n. estrattori						
Manutenzione impianti elevatori (F)								
F1.01	Elevatori 1-5 piani (fino a 6 fermate)	n.ro elevatori	3	0	0	1	0	2
F1.01	Elevatori 6-10 piani (fino a 11 fermate)	n.ro elevatori	0	0	0	0	0	0
F1.01	Elevatori oltre i 10 piani (oltre 11 fermate)	n.ro elevatori	0	0	0	0	0	0
F1.02	Servoscala	n.ro servoscala	0	0	0	0	0	0
F1.03	Scale mobili	n.ro rampe motorizzate+D2	0	0	0	0	0	0
F1.04	Piattaforma elevatrice	n.ro piattaforme elevatrici	0	0	0	0	0	0
Manutenzione edile (G)								
G1.01 - G1.02 - G1.03 - G1.04 - G1.05 - G1.09 - G1.10 - G1.11	Manutenzione edile aree interne	m2 di superficie lorda fabbricati	5.060	590	948	1.280	710	924
G1.07 - G1.08 –G3.02 - G1.06	Manutenzione edile aree esterne	m2 di superficie lorda area grigia	1.463	40	0	100	200	900
G1.06.02 - G2.06 - G2.07	Fosse biologiche > 5 mc/vasche di prima pioggia/disoleatori	n.ro	0	0	0	0	0	0
G2.05	Impianti di smaltimento liquidi radioattivi	n.ro impianto	0	0	0	0	0	0
G2.08	Impianto smaltimento liquidi autotipici	n.ro impianto	0	0	0	0	0	0
G1	Pompe di sollevamento acque nere e chiare	n.ro impianti sollevamento acque chiare e nere	0	0	0	0	0	0
G2.01.01	Cancelli e sbarre motorizzati	n.ro cancelli e sbarre motorizzate	1	1	0	1	0	1
G2.01.02	Porte automatiche e portoni sezionali	n.ro porte automatiche	0	0	0	0	0	0
G2.01.03	Porte automatiche per bunker radioprotetto	n.ro porte automatiche per bunker radioprotetto	0	0	0	0	0	0
G2.02	Linee vita e sistemi di ancoraggio	n.ro sistemi di ancoraggio (linee vita)	0	0	0	0	0	0
G3	Manutenzione del verde	m2 area verde	0	0	0	0	0	0
G3.05	Impianti di irrigazione	n.ro impianti irrigazione	0	0	0	0	0	0
G3.06	Stato vegetativo patrimonio arboreo	n.ro alberi	0	0	0	0	0	0
	Numero prelievi aria per rilevazione amianto	n.ro prelievi annui	0	0	0	0	0	0
	Numero analisi aria per rilevazione amianto (con metodica SEM)	n.ro analisi annue	0	0	0	0	0	0
G2.09	Impianto declassazione (piazzola rifiuti)	n.ro impianto						
G2.04	Impianto smaltimento reflui infetti laboratorio	n.ro impianto						
G2.10	Impianto di disinfezione in continuo a biossido di cloro per reflui	n.ro						
G2.12	Impianto di abbattimento tensioattivi per reflui	n.ro						
G2.13	Impianti di sgrigliatura fine a filtrococlea	n.ro						
G1.06.03	Fosse biologiche fino a 4 mc, svuotamento ogni 2 anni e a richiesta	n.ro						
G2.11	Disinfezione a ipoclorito di sodio	n.ro						
G2.03	Sistema anticaduta perimetrale elisuperficie in quota	n. elisuperficie						
Consumi								
	metano	MC	50.145	0	7.370	20.327	4.958	19.273
	energia elettrica	KWH	104.205	7.688	14.958	22.672	31.240	69.892
	Volume lordo riscaldato mc	MC	21.734	1.716	3.272	4.220	2.652	3.241
	Fabbisogno per sterilizzazione	KWH			NA			
	Superficie lorda globale mq	MQ	5.060	590	948	1.280	710	924
	Volume lordo globale mc	MC	19.932	1.716	3.632	4.220	2.652	3.241
	Teleriscaldamento	MWH						
	Cippato	KWH						

			CASA PROTETTA "LA BARATTIERA" VIA MARZIOU PIACENZA	APPARTAMENTI C.S.M. VIA IV NOVEMBRE 126 PIACENZA	APPARTAMENTI C.S.M. VIA CALZOLAI 91 PIACENZA	APPARTAMENTI C.S.M. VIA TREBBIA 4 PIACENZA	APPARTAMENTI C.S.M. VIALE MALTA 6 PIACENZA	AMBULATORI C.S.M. MILANO 2 PIACENZA
Codice	Descrizione	U.m.	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2)								
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie fino a 35kW	n.ro caldaie	0	2	1	1	6	0
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie da 36kW a 350 kW	n.ro caldaie	1	0	0	0	0	0
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie da 350 kW a 1000kW	n.ro caldaie	0	0	0	0	0	0
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie superiore a 1000 kW	n.ro caldaie	0	0	0	0	0	0
B2.02.03	Produttore di vapore ad olio diatermico con evaporatore	n.ro caldaie	0	0	0	0	0	0
B2.02.11	Solare termico	kW	0	0	0	0	0	0
B2.02.02	Serbatoi di combustibile liquido	n.ro serbatoi	0	0	0	0	0	0
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) fino a 200 kW	n.ro scambiatori	0	0	0	0	0	0
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) da 201kW a 1000 kW	n.ro scambiatori	0	0	0	0	0	0
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) superiore a 1000kW	n.ro scambiatori	0	0	0	0	0	0
B2.02.14 / 15 - B2.12	Generatori indiretti di vapore e accessori	n.ro generatori indiretti di vapore	0	0	0	0	0	0
B2.02.16 / 15 - B2.12	Generatori di vapore elettrici e accessori	n.ro generatori di vapore elettrici	0	0	0	0	0	0
B2.02.20	Generatori aria Calda a Gas/GPL (Tipo Monoblocco)	n.ro generatori	0	0	0	0	0	0
B2.03.01	Conduzione cogeneratore	ore	0	0	0	0	0	0
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza inferiore a 100 kW termici	ore	0	0	0	0	0	0
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza compresa fra 100 e 350 kW termici	ore	0	0	0	0	0	0
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza superiore 350 kW termici	ore	0	0	0	0	0	0
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi fino a 100 kW	n.ro gruppo frigorifero	0	0	0	0	0	0
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi da 101 kW a 350 kW	n.ro gruppo frigorifero	0	0	0	0	0	2
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi da 351 kW a 1000 kW	n.ro gruppo frigorifero	0	0	0	0	0	0
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi oltre 1000 kW	n.ro gruppo frigorifero	0	0	0	0	0	0
B2.04 - B2.15	Torri evaporative	n.ro torri evaporative	0	0	0	0	0	0
B2.01 - B2.05 - B2.06 - B2.07 - B2.09 - B2.10 - B2.11	Distribuzione impianti idronici e sottocentrali	m2 superficie lorda	540	236	227	265	792	8.060
B2.07.05	Ventilconvettori	n.ro ventilconvettori	0	0	0	0	0	210
B2.07.06	Aerotermi - lame d'aria	n.ro aerotermi - lame d'aria	0	0	0	0	0	3
B2.07.07/09	Condizionatori tipo split/VRV /carrellabili	n.ro unità interna	6	0	0	0	6	35
B2.07.10	Armadi refrigerati	n.ro armadi	0	0	0	0	0	0
B2.08 - B2.13 - B2.15	Unità di Trattamento Aria senza filtro assoluto	n.ro U.T.A.	0	0	0	0	0	3
B2.08 - B2.13 - B2.15	Unità di Trattamento Aria con filtro assoluto	n.ro U.T.A.	0	0	0	0	0	0
B2.08	Filtri a carbone	n.ro cartucce	0	0	0	0	0	0
B2.01 - B2.08.04/ 05/06 - B2.09 - B2.10 - B2.11	Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette e relativi locali tecnici	m2 superficie lorda climatizzata (presenti ricambi d'aria)	0	0	0	0	0	8.060
B2.09.05	Sistema di supervisione e software	numero sistemi	0	0	0	0	0	0
B2.09.05	Sistema di supervisione e software, punti di supervisione (sono inclusi punti di supervisione anche di altri impianti che afferiscono al medesimo sistema)	n. punti supervisionati	0	0	0	0	0	0
B2.14	Determinazione della carica microbiologica ambientale "at rest" e "in operational" (nota: n.6 analisi semestrali per locale)	n. analisi	0	0	0	0	0	0
B2.14	Verifiche per attestazione classe di contaminazione particellare - ISO 5 (nota: analisi semestrali per locale - n. analisi per locale=radice quadrata della superficie del locale)	n. analisi	0	0	0	0	0	0
B2.14	Verifiche per attestazione classe di contaminazione particellare - ISO 7/ ISO 8 (nota: analisi annuale per locale - n. analisi per locale=radice quadrata della superficie del locale)	n. analisi	0	0	0	0	0	0
B2.09.07	Presidio fisso per conduzione centrali termiche con produzione di vapore (1 persona h24/365)	n. presidi (h24/365)	0	0	0	0	0	0
B2.16	Sistema di controllo ambientale al servizio delle SO (tipo ETRA)	n. impianto						
B2.02.21	Caldaia a cippato da 195KW	(Per ogni caldaia con potenza pari a 195KW)						
B2.02.21	Caldaia a cippato da 814KW	(Per ogni caldaia con potenza pari a 814KW)						
	Presidio fisso di manutentore elettrico/meccanico (8h/giorno da lun/ven)	Presidio						
Manutenzione impianti elettrici (C)								
C2 - C6	Distribuzione elettrica, quadri, ecc.	m2 superficie lorda	540	236	227	265	792	9.160
C2.09	Corpi illuminanti esterni	n.ro corpi illuminanti esterni	0	0	0	0	0	0
C3.01	Sistema di controllo e supervisione impianti elettrici e speciali	n.ro punti di supervisione	0	0	0	0	0	0
C3.02	Impianti comunicazione paziente personale	n.ro posti letto	0	0	0	0	0	0
C3.03	Impianti interfonici	n.ro centrali	0	0	0	0	0	0
C3.04	Impianti antintrusione	m2 lordi superficie servita	0	0	0	0	0	0
C3.05	Impianti allarmi tecnologici - gas – allagamento	n.ro impianti	0	0	0	0	0	0
C3.06	Impianti SOV	n.ro corpi illuminanti esterni	0	0	0	0	0	0
C4.01	Trasformatori	n.ro trasformatori	0	0	0	0	0	0
C4.02	Rifasatori	n.ro rifasatori	0	0	0	0	0	1
C4.03	Gruppo elettrogeno fino a 500 kVA	n.ro gruppi elettrogeni	0	0	0	0	0	0
C4.03	Gruppo elettrogeno da 501 kVA a 800 kVA	n.ro gruppi elettrogeni	0	0	0	0	0	0
C4.03	Gruppo elettrogeno fino da 801 kVA a 1000 kVA	n.ro gruppi elettrogeni	0	0	0	0	0	0
C4.03	Gruppo elettrogeno oltre 1000 kVA	n.ro gruppi elettrogeni	0	0	0	0	0	0
C4.04	Gruppi di continuità rotanti da 1000 a 2000 kVA	n.ro gruppi di continuità rot	0	0	0	0	0	0
C4.05	Gruppo statico di continuità /soccorsitore fino a 10 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	0	0	0	0	0	2
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 11 kVA a 60 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	0	0	0	0	0	0
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 61 kVA a 100 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	0	0	0	0	0	0
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 101 kVA a 160 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	0	0	0	0	0	0
C4.05	Gruppo statico di continuità /soccorsitore oltre 160 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	0	0	0	0	0	0
C4.07	Impianti fotovoltaici	kWp	0	0	0	0	0	0
C5	Verifiche locali uso medico	n.ro locali gruppo 1 e 2	0	0	0	0	0	38
C5	Verifiche impianti di terra e protezione scariche atmosferiche	m2 superficie lorda	540	236	227	265	792	9.160
C4.08	Cabina smistamento media tensione	n.ro cabine						
C3.07	Controllo Accessi	n. varchi						
C7	Impianto elettrico e illuminazione elisuperficie	n. elisuperficie						
	Presidio per servizio telecontrollo e gestione emergenza (h24/365)	n. unità (h24/365)						
	Presidio emergenze	n. unità (feriali 17.00-8.00, sabato domenica e festivi)						
Manutenzione impianti idrici e gas medicali (D)								
D2.01- D2.02	Centrali idriche	n.ro vasche	0	0	0	0	0	0
D2.02	Impianti addolcimento	n.ro addolcitori	0	0	0	0	0	0
D2.02	Impianti di osmosi inversa	n.ro apparecchiature di osmosi	0	0	0	0	0	0
D2.02.12	Trattamento con colonne di resina a letto misto (1+1 colonna)	n.ro impianti						
D2.03 - D2.04	Distribuzione idrico sanitaria	m2 superficie lorda	540	236	227	265	792	8.060
D3.01	Apparecchiature controllo legionellosi	n.ro impianti produttori biossido di cloro	0	0	0	0	0	0
	Messa a disposizione apparecchiature controllo legionellosi in regime di noleggio	n.ro impianti produttori biossido di cloro	0	0	0	0	0	0
D3.01.06/07	Prove della legionella della rete idrico-sanitaria	n.ro analisi effettuate annue	6	6	6	6	6	12
D3.02	Trattamento acqua dialisi – anche MD	n.ro impianti trattamento acqua dialisi	0	0	0	0	0	0
D3.04	Filtrazione assoluta ai terminali	n.ro terminali con filtro	0	0	0	0	0	0
D3.03	Ultrafiltri in linea	n.ro ultrafiltri in linea	0	0	0	0	0	0
D3.03	Erogatori di acqua potabile microfiltrata	n.ro erogatori						
D4.01	Serbatoi e centrali di decompressione gas medicinali	n.ro centrali di decompressione gas medicinali	0	0	0	0	0	0
D4.02	Impianti produzione vuoto	n.ro centrali	0	0	0	0	0	0
D4.02	Messa a disposizione impianti di produzione vuoto in regime di noleggio	n.ro centrali	0	0	0	0	0	0
D4.03 - D4.06	Impianti produzione aria medicale	n.ro centrali	0	0	0	0	0	0
	Messa a disposizione impianti di produzione aria medicale in regime di noleggio	n.ro centrali	0	0	0	0	0	0
D4.04	Distribuzione e terminali(aria medicinale, ossigeno, protossido di azoto, CO2, vuoto, ecc.)	n.ro prese di utilizzo	0	0	0	0	0	0
D4.05 - D4.06	Impianti per l'evacuazione gas anestetici	n.ro unità terminali di evacuazione gas anestetici	0	0	0	0	0	0
D4.05.04	Impianto monitoraggio gas anestetici	n.ro impianti monitoraggio gas anestetici	0	0	0	0	0	0
D5.01	Sistema per la produzione di aria compressa e aspirazione per riuniti dentistici	n.ro riuniti dentistici	0	0	0	0	0	3
D5.02	Centrale per la produzione di aria compressa tecnica	n.ro centrali	0	0	0	0	0	0
D3.05	Piscina ad uso riabilitativo	n. piscina						
Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E)								
E1.03 - E1.06 - E3.04	compartimentazioni, serrande tagliafuoco	m2 superficie lorda servita	0	0	0	0	0	9.160
E2.01 - E2.04 - E2.05	Impianti rivelazione e segnalazione incendi	m2 superficie lorda servita	0	0	0	0	0	9.160
E1.04 - E1.05 - E2.02	illuminazione di emergenza, segnaletica antincendio e vie di esodo	m2 superficie lorda	540	236	227	265	792	9.160
E1.01	Porte tagliafuoco	n.ro porte tagliafuoco	0	0	0	0	0	30
E1.02	Estintori	n.ro estintori	5	4	2	2	6	91
E1.07	Evacuatori di fumo e calore e infissi motorizzati ai fini antincendio	n.ro evacuatori di fumo e calore	0	0	0	0	0	0
E2.03	Sistema di supervisione dell'impianto antincendio	Numero di punti di supervisione	0	0	0	0	0	0
E3.01 - E3.08	Centrale di pressurizzazione	n.ro centrali	0	0	0	0	0	0
E3.02 - E3.08	Rete idrica e terminali	n.ro idranti o naspi	0	0	0	0	0	26
E3.05 - E3.08	Impianti spegnimento automatico a gas inerte	n.ro impianti a spegnimento automatico a gas	0	0	0	0	0	0
E3-03	Impianti di spegnimento a sprinkler	m2 di superficie netta dei locali serviti da impianti sprinkler	0	0	0	0	0	0
E3.06	Impianto spegnimento a schiuma elisuperficie</							

			AMBULATORI PIAZZALE MILANO 7 PIACENZA	R.S.A. VIA BUOZZI PIACENZA	AMBULATORIO VIA N.ROCCA 25 PIACENZA	AMBULATORI VIA BERSANI LUGAGNANO	CASA DELLA SALUTE DI PODENZANO VIA DANTE	AMBULATORI PIANELLO VIA S.S. LIBERATA E FAUSTINA
Codice	Descrizione	U.m.	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2)								
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie fino a 35kW	n.ro caldaie	0	0	1	1	0	1
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie da 36kW a 350 kW	n.ro caldaie	3	2	0	0	1	0
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie da 350 kW a 1000kW	n.ro caldaie	0	0	0	0	0	0
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie superiori a 1000 kW	n.ro caldaie	0	0	0	0	0	0
B2.02.03	Produttore di vapore ad olio diatermico con evaporatore	n.ro caldaie	0	0	0	0	0	0
B2.02.11	Solare termico	kW	0	0	0	0	0	0
B2.02.02	Serbatoi di combustibile liquido	n.ro serbatoi	0	0	0	0	0	0
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) fino a 200 kW	n.ro scambiatori	0	0	0	0	0	0
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) da 201kW a 1000 kW	n.ro scambiatori	0	0	0	0	0	0
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) superiore a 1000kW	n.ro scambiatori	0	0	0	0	0	0
B2.02.14 / 15 - B2.12	Generatori indiretti di vapore e accessori	n.ro generatori indiretti di vapore	0	0	0	0	0	0
B2.02.16 / 15 - B2.12	Generatori di vapore elettrici e accessori	n.ro generatori di vapore elettrici	0	0	0	0	0	0
B2.02.20	Generatori aria Calda a Gas/GPL (Tipo Monoblocco)	n.ro generatori	0	0	0	0	0	0
B2.03.01	Condizione cogeneratore	ore	0	0	0	0	0	0
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza inferiore a 100 kW termici	ore	0	0	0	0	0	0
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza compresa fra 100 e 350 kW termici	ore	0	0	0	0	0	0
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza superiore 350 kW termici	ore	0	0	0	0	0	0
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi fino a 100 kW	n.ro gruppo frigorifero	1	1	0	0	1	0
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi da 101 kW a 350 kW	n.ro gruppo frigorifero	0	0	0	0	0	0
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi da 351 kW a 1000 kW	n.ro gruppo frigorifero	0	0	0	0	0	0
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi oltre 1000 kW	n.ro gruppo frigorifero	0	0	0	0	0	0
B2.04 - B2.15	Torri evaporative	n.ro torri evaporative	0	0	0	0	0	0
B2.01 - B2.05 - B2.06 - B2.07 - B2.09 - B2.10 - B2.11	Distribuzione impianti idronici e sottocentrali	m2 superficie lorda	1.815	1.550	75	562	1.873	450
B2.07.05	Ventilconvettori	n.ro ventilconvettori	40	22	3	0	32	0
B2.07.06	Aerotermi - lame d'aria	n.ro aerotermi - lame d'aria	0	0	0	0	0	0
B2.07.07/09	Condizionatori tipo split/VRV /carrellabili	n.ro unità interna	0	0	0	0	4	4
B2.07.10	Armadi refrigerati	n.ro armadi	0	0	0	0	0	0
B2.08 - B2.13 - B2.15	Unità di Trattamento Aria senza filtro assoluto	n.ro U.T.A.	0	1	0	0	0	0
B2.08 - B2.13 - B2.15	Unità di Trattamento Aria con filtro assoluto	n.ro U.T.A.	0	0	0	0	0	0
B2.08	Filtri a carbone	n.ro cartucce	0	0	0	0	0	0
B2.01 - B2.08.04/ 05/06 - B2.09 - B2.10 - B2.11	Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette e relativi locali tecnici	m2 superficie lorda climatizzata (presenti ricambi d'aria)	0	1.180	0	0	0	0
B2.09.05	Sistema di supervisione e software	numero sistemi	0	0	0	0	0	0
B2.09.05	Sistema di supervisione e software, punti di supervisione (sono inclusi punti di supervisione anche di altri impianti che afferiscono al medesimo sistema)	n. punti supervisionati	0	0	0	0	0	0
B2.14	Determinazione della carica microbiologica ambientale "at rest" e "in operational" (nota: n.6 analisi semestrali per locale)	n. analisi	0	0	0	0	0	0
B2.14	Verifiche per attestazione classe di contaminazione particolare - ISO 5 (nota: analisi semestrali per locale - n. analisi per locale=radice quadrata della superficie del locale)	n. analisi	0	0	0	0	0	0
B2.14	Verifiche per attestazione classe di contaminazione particolare - ISO 7/ ISO 8 (nota: analisi annuale per locale - n. analisi per locale=radice quadrata della superficie del locale)	n. analisi	0	0	0	0	0	0
B2.09.07	Presidio fisso per conduzione centrali termiche con produzione di vapore (1 persona h24/365)	n. presidi (h24/365)	0	0	0	0	0	0
B2.16	Sistema di controllo ambientale al servizio delle SO (tipo ETRA)	n. impianto						
B2.16	Impianto di refrigerazione cella frigo (deposito farmaci)	n. celle frigo						
B2.02.21	Caldaia a cippato da 195KW	(Per ogni caldaia con potenza pari a 195KW)						
B2.02.21	Caldaia a cippato da 814KW	(Per ogni caldaia con potenza pari a 814KW)						
	Presidio fisso di manutentore elettrico/meccanico. (8h/giorno da lun/ven)	Presidio						
Manutenzione impianti elettrici (C)								
C2 - C6	Distribuzione elettrica, quadri, ecc.	m2 superficie lorda	2.065	1.550	75	562	1.873	450
C2.09	Corpi illuminanti esterni	n.ro corpi illuminanti esterni	0	0	0	0	8	0
C3.01	Sistema di controllo e supervisione impianti elettrici e speciali	n.ro punti di supervisione	0	0	0	0	0	0
C3.02	Impianti comunicazione paziente personale	n.ro posti letto	0	10	0	0	0	0
C3.03	Impianti interfonici	n.ro centrali	0	0	0	0	0	0
C3.04	Impianti antintrusione	m2 lordi superficie servita	0	0	0	0	0	0
C3.05	Impianti allarmi tecnologici - gas – allagamento	n.ro impianti	0	0	0	0	0	0
C3.06	Impianti SOV	n.ro corpi illuminanti esterni	0	0	0	0	0	0
C4.01	Trasformatori	n.ro trasformatori	0	0	0	0	0	0
C4.02	Rifasatori	n.ro rifasatori	1	1	0	0	1	0
C4.03	Gruppo elettrogeno fino a 500 kVA	n.ro gruppi elettrogeni	0	0	0	0	0	0
C4.03	Gruppo elettrogeno da 501 kVA a 800 kVA	n.ro gruppi elettrogeni	0	0	0	0	0	0
C4.03	Gruppo elettrogeno fino da 801 kVA a 1000 kVA	n.ro gruppi elettrogeni	0	0	0	0	0	0
C4.03	Gruppo elettrogeno oltre 1000 kVA	n.ro gruppi elettrogeni	0	0	0	0	0	0
C4.04	Gruppi di continuità rotanti da 1000 a 2000 kVA	n.ro gruppi di continuità rot	0	0	0	0	0	0
C4.05	Gruppo statico di continuità /soccorsitore fino a 10 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	1	0	0	1	1	1
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 11 kVA a 60 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	0	0	0	0	0	0
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 61 kVA a 100 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	0	0	0	0	0	0
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 101 kVA a 160 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	0	0	0	0	0	0
C4.05	Gruppo statico di continuità /soccorsitore oltre 160 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	0	0	0	0	0	0
C4.07	Impianti fotovoltaici	kWp	0	0	0	0	0	0
C5	Verifiche locali uso medico	n.ro locali gruppo 1 e 2	19	10	2	8	22	6
C5	Verifiche impianti di terra e protezione scariche atmosferiche	m2 superficie lorda	2.065	1.550	75	562	1.873	450
C4.08	Cabina smistamento media tensione	n.ro cabine						
C3.07	Controllo Accessi	n. varchi						
C7	Impianto elettrico e illuminazione elisuperficie	n. elisuperficie						
	Presidio per servizio telecontrollo e gestione emergenza (h24/365)	n. unità (h24/365)						
	Presidio emergenze	n. unità (feriali 17.00-8.00, sabato domenica e festivi)						
Manutenzione impianti idrici e gas medicali (D)								
D2.01- D2.02	Centrali idriche	n.ro vasche	0	0	0	0	0	0
D2.02	Impianti addolcimento	n.ro addolcitori	1	1	0	0	1	0
D2.02	Impianti di osmosi inversa	n.ro apparecchiature di osmosi	0	0	0	0	0	0
D2.02.12	Trattamento con colonne di resina a letto misto (1+1 colonna)	n.ro impianti						
D2.03 - D2.04	Distribuzione idrico sanitaria	m2 superficie lorda	1.815	1.550	75	562	1.873	450
D3.01	Apparecchiature controllo legionellosi	n.ro impianti produttori biossido di cloro	0	0	0	0	1	0
	Messa a disposizione apparecchiature controllo legionellosi in regime di noleggio	n.ro impianti produttori biossido di cloro		0	0	0	0	0
D3.01.06/07	Prove della legionella della rete idrico-sanitaria	n.ro analisi effettuate annue	6	6	4	6	6	6
D3.02	Trattamento acqua dialisi – anche MD	n.ro impianti trattamento acqua dialisi	0	0	0	0	0	0
D3.04	Filtrazione assoluta ai terminali	n.ro terminali con filtro	0	0	0	0	0	0
D3.03	Ultrafiltri in linea	n.ro ultrafiltri in linea	0	0	0	0	0	0
D3.03	Erogatori di acqua potabile microfiltrata	n.ro erogatori						
D4.01	Serbatoi e centrali di decompressione gas medicinali	n.ro centrali di decompressione gas medicinali	0	0	0	0	0	0
D4.02	Impianti produzione vuoto	n.ro centrali	0	0	0	0	0	0
D4.02	Messa a disposizione impianti di produzione vuoto in regime di noleggio	n.ro centrali		0	0	0	0	0
D4.03 - D4.06	Impianti produzione aria medicale	n.ro centrali	0	0	0	0	0	0
D4.04	Messa a disposizione impianti di produzione aria medicale in regime di noleggio	n.ro centrali		0	0	0	0	0
D4.04	Distribuzione e terminali(aria medicinale, ossigeno, protossido di azoto, CO2, vuoto, ecc.)	n.ro prese di utilizzo	0	0	0	0	0	0
D4.05 - D4.06	Impianti per l'evacuazione gas anestetici	n.ro unità terminali di evacuazione gas anestetici	0	0	0	0	0	0
D4.05.04	Impianto monitoraggio gas anestetici	n.ro impianti monitoraggio gas anestetici	0	0	0	0	0	0
D5.01	Sistema per la produzione di aria compressa e aspirazione per riuniti dentistici	n.ro riuniti dentistici	0	0	0	1	1	1
D5.02	Centrale per la produzione di aria compressa tecnica	n.ro centrali	0	0	0	0	0	0
D3.05	Piscina ad uso riabilitativo	n. piscina						
Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E)								
E1.03 - E1.06 - E3.04	compartimentazioni, serrande tagliafuoco	m2 superficie lorda servita	1.815	1.550	75	562	1.873	450
E2.01 - E2.04 - E2.05	Impianti rivelazione e segnalazione incendi	m2 superficie lorda servita	1.815	1.550	0	0	1.873	0
E1.04 - E1.05 - E2.02	Illuminazione di emergenza, segnaletica antincendio e vie di esodo	m2 superficie lorda	1.815	1.550	75	562	1.873	450
E1.01	Porte tagliafuoco	n.ro porte tagliafuoco	5	6	0	0	25	0
E1.02	Estintori	n.ro estintori	15	15	1	5	19	5
E1.07	Evacuatori di fumo e calore e infissi motorizzati ai fini antincendio	n.ro evacuatori di fumo e calore	0	0	0	0	0	0
E2.03	Sistema di supervisione dell'impianto antincendio	Numero di punti di supervisione	0	0	0	0	0	0
E3.01 - E3.08	Centrale di pressurizzazione	n.ro centrali	0	0	0	0	0	0
E3.02 - E3.08	Rete idrica e terminali	n.ro idranti o naspi	5	5	0	0	5	0
E3.05 - E3.08	Impianti spegnimento automatico a gas inerte	n.ro impianti a spegnimento automatico a gas	0	0	0	0	0	0
E3-03	Impianti di spegnimento a sprinkler	m2 di superficie netta dei locali serviti da impianti sprinkler	0	0	0	0	0	0
E3.06	Impianto spegnimento a schiuma elisuperficie	n. impianto						
E3.07	Estrattori d'aria ai fini antincendio	n. estrattori						
Manutenzione impianti elevatori (F)								
F1.01	Elevatori 1-5 piani (fino a 6 fermate)	n.ro elevatori	1	0	0	0	1	0
F1.01	Elevatori 6-10 piani (fino a 11 fermate)	n.ro elevatori	0	0	0	0	0	0
F1.01	Elevatori oltre i 10 piani (oltre 11 fermate)	n.ro elevatori	0	0	0	0	0	0
F1.02	Servoscala	n.ro servoscala	0	0	0	0	0	0
F1.03	Scale mobili	n.ro rampe motorizzate+D2	0	0	0	0	0	0
F1.04	Piattaforma elevatrice	n.ro piattaforme elevatrici		0	0	0	0	0
Manutenzione edile (G)								
G1.01 - G1.02 - G1.03 - G1.04 - G1.05 - G1.09 - G1.10 - G1.11	Manutenzione edile aree interne	m2 di superficie lorda fabbricati	2.065	1.550	75	562	1.873	450
G1.07 - G1.08 –G3.02 - G1.06	Manutenzione edile aree esterne	m2 di superficie lorda area grigia	400	300	0	0	800	500
G1.06.02 - G2.06 - G2.07	Fosse biologiche > 5 mc/vasche di prima pioggia/disoleatori	n.ro	0	0	0	0	0	0
G2.05	Impianti di smaltimento liquidi radioattivi	n.ro impianto	0	0	0	0	0	0
G2.08	Impianto smaltimento liquidi autotipici	n.ro impianto	0	0	0	0	0	0
G1	Pompe di sollevamento acque nere e chiare	n.ro impianti sollevamento acque chiare e nere	0	0	0	0	0	0
G2.01.01	Cancelli e sbarre motorizzati	n.ro cancelli e sbarre motorizzate	0	1	0	0	1	0
G2.01.02	Porte automatiche e portoni sezionali	n.ro porte automatiche	1	0	0	0	0	0
G2.01.03	Porte automatiche per bunker radioprotetto	n.ro porte automatiche per bunker radioprotetto	0	0	0	0	0	0
G2.02	Linee vita e sistemi di ancoraggio	n.ro sistemi di ancoraggio (linee vita)	0	0	0	0	0	0
G3	Manutenzione del verde	m2 area verde	0	0	0	0	0	0
G3.05	Impianti di irrigazione	n.ro impianti irrigazione	0	0	0	0	0	0
G3.06	Stato vegetativo patrimonio arboreo	n.ro alberi	0	0	0	0	0	0
	Numero prelievi aria per rilevazione amianto	n.ro prelievi annui	0	0	0	0	0	0
	Numero analisi aria per rilevazione amianto (con metodica SEM)	n.ro analisi annue	0	0	0	0	0	0
G2.09	Impianto dechlorazione (piazzola rifiuti)	n.ro impianto						
G2.04	Impianto smaltimento reflui infetti laboratorio	n.ro impianto						
G2.10	Impianto di disinfezione in continuo a biossido di cloro per reflui	n.ro						
G2.12	Impianto di abbattimento tensioattivi per reflui	n.ro						
G2.13	Impianti di sgrigiatura fine a filtrococlea	n.ro						
G1.06.03	Fosse biologiche fino a 4 mc, svuotamento ogni 2 anni e a richiesta	n.ro						
G2.11	Disinfezione a ipoclorito di sodio	n.ro						
G2.03	Sistema anticaduta perimetrale elisuperficie in quota	n. elisuperficie						
Consumi								
	metano	MC	9.261	16.691	NON DISPONIBILE	2.994	8.388	6.566
	energia elettrica	KWH	73.282	56.154	1.757	6.333	66.580	688
	Volume lordo riscaldato mc	MC	6.573	5.964	270	2.192	7.700	858
	Fabbisogno per sterilizzazione	KWH						
	Superficie lorda globale mq	MQ	2.065	1.550	75	562	1.873	450
	Volume lordo globale mc	MC	8.205	6.450	270	2.192	7.700	1.640
	Teleriscaldamento	MWH						
	Cippato	KWH						

			CASA DELLA SALUTE DI S.NICOLO'	AMBULATORI VIA PARRI PONTEDELLOLIO	AMBULATORI VIA VENETO PONTEDELLOLIO	AMBULATORI VIA ROMA RIVERGARO	AMBULATORI VIA DANTE CADEO	TOT.
Codice	Descrizione	U.m.	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Totale
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2)								
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie fino a 35kW	n.ro caldaie	0	1	1	1	1	25
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie da 36kW a 350 kW	n.ro caldaie	1	0	0	0	0	17
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie da 350 kW a 1000kW	n.ro caldaie	0	0	0	0	0	8
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie superiori a 1000 kW	n.ro caldaie	0	0	0	0	0	15
B2.02.03	Produttore di vapore ad olio diatermico con evaporatore	n.ro caldaie	0	0	0	0	0	0
B2.02.11	Solare termico	kW	0	0	0	0	0	0
B2.02.02	Serbatoi di combustibile liquido	n.ro serbatoi	0	0	0	0	0	20
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) fino a 200 kW	n.ro scambiatori	0	0	0	0	0	3
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) da 201kW a 1000 kW	n.ro scambiatori	0	0	0	0	0	35
B2.02.14 / 15 - B2.12	Generatori indiretti di vapore e accessori	n.ro scambiatori	0	0	0	0	0	0
B2.02.16 / 15 - B2.12	Generatori di vapore elettrici e accessori	n.ro generatori indiretti di vapore	0	0	0	0	0	4
B2.02.20	Generatori aria Calda a Gas/GPL (Tipo Monoblocco)	n.ro generatori di vapore elettrici	0	0	0	0	0	9
B2.03.01	Condizione cogeneratore	n.ro generatori	0	0	0	0	0	0
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza inferiore a 100 kW termici	ore	0	0	0	0	0	6.698
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza compresa fra 100 e 350 kW termici	ore	0	0	0	0	0	0
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza superiore 350 kW termici	ore	0	0	0	0	0	6.698
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi fino a 100 kW	n.ro gruppo frigorifero	0	0	0	0	0	22
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi da 101 kW a 350 kW	n.ro gruppo frigorifero	0	0	0	0	0	5
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi da 351 kW a 1000 kW	n.ro gruppo frigorifero	0	0	0	0	0	5
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi oltre 1000 kW	n.ro gruppo frigorifero	0	0	0	0	0	2
B2.04 - B2.15	Torri evaporative	n.ro torri evaporative	0	0	0	0	0	8
B2.01 - B2.05 - B2.06 - B2.07 - B2.09 - B2.10 - B2.11	Distribuzione impianti idronici e sottocentrali	m2 superficie lorda	685	116	166	50	50	177.109
B2.07.05	Ventilconvettori	n.ro ventilconvettori	0	5	5	2	2	2.813
B2.07.06	Aerotermi - lame d'aria	n.ro aerotermi - lame d'aria	0	0	0	0	0	6
B2.07.07/09	Condizionatori tipo split/VRV /carrellabili	n.ro unità interna	26	0	0	0	0	412
B2.07.10	Armadi refrigerati	n.ro armadi	0	0	0	0	0	4
B2.08 - B2.13 - B2.15	Unità di Trattamento Aria senza filtro assoluto	n.ro U.T.A.	0	0	0	0	0	86
B2.08 - B2.13 - B2.15	Unità di Trattamento Aria con filtro assoluto	n.ro U.T.A.	0	0	0	0	0	34
B2.08	Filtri a carbone	n.ro cartucce	0	0	0	0	0	8
B2.01 - B2.08.04/ 05/06 - B2.09 - B2.10 - B2.11	Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette e relativi locali tecnici	m2 superficie lorda climatizzata (presenti ricambi d'aria)	0	0	0	0	0	76.517
B2.09.05	Sistema di supervisione e software	numero sistemi	0	0	0	0	0	2
B2.09.05	Sistema di supervisione e software, punti di supervisione (sono inclusi punti di supervisione anche di altri impianti che afferiscono al medesimo sistema)	n. punti supervisionati	0	0	0	0	0	8.100
B2.14	Determinazione della carica microbiologica ambientale "at rest" e "in operational" (nota: n.6 analisi semestrali per locale)	n. analisi	0	0	0	0	0	0
B2.14	Verifiche per attestazione classe di contaminazione particolare - ISO 5 (nota: analisi semestrali per locale - n. analisi per locale=radice quadrata della superficie del locale)	n. analisi	0	0	0	0	0	0
B2.14	Verifiche per attestazione classe di contaminazione particolare - ISO 7/ ISO 8 (nota: analisi annuale per locale - n. analisi per locale=radice quadrata della superficie del locale)	n. analisi	0	0	0	0	0	0
B2.09.07	Presidio fisso per conduzione centrali termiche con produzione di vapore (1 persona h24/365)	n. presidi (h24/365)	0	0	0	0	0	1
B2.16	Sistema di controllo ambientale al servizio delle SO (tipo ETRA)	n. impianto						0
B2.16	Impianto di refrigerazione cella frigo (deposito farmaci)	n. celle frigo						0
B2.02.21	Caldaia a cippato da 195KW	(Per ogni caldaia con potenza pari a 195KW)						0
B2.02.21	Caldaia a cippato da 814KW	(Per ogni caldaia con potenza pari a 814KW)						0
	Presidio fisso di manutentore elettrico/meccanico. (8h/giorno da lun/ven)	Presidio						0
Manutenzione impianti elettrici (C)								
C2 - C6	Distribuzione elettrica, quadri, ecc.	m2 superficie lorda	685	116	166	50	50	188.929
C2.09	Corpi illuminanti esterni	n.ro corpi illuminanti esterni	0	0	0	0	0	489
C3.01	Sistema di controllo e supervisione impianti elettrici e speciali	n.ro punti di supervisione	0	0	0	0	0	0
C3.02	Impianti comunicazione paziente personale	n.ro posti letto	0	0	0	0	0	860
C3.03	Impianti interfonici	n.ro centrali	0	0	0	0	0	6
C3.04	Impianti antintrusione	m2 lordi superficie servita	0	0	0	0	0	0
C3.05	Impianti allarmi tecnologici - gas – allagamento	n.ro impianti	0	0	0	0	0	0
C3.06	Impianti SOV	n.ro corpi illuminanti esterni	0	0	0	0	0	0
C4.01	Trasformatori	n.ro trasformatori	0	0	0	0	0	25
C4.02	Rifasatori	n.ro rifasatori	1	0	0	0	0	33
C4.03	Gruppo elettrogeno fino a 500 kVA	n.ro gruppi elettrogeni	0	0	0	0	0	9
C4.03	Gruppo elettrogeno da 501 kVA a 800 kVA	n.ro gruppi elettrogeni	0	0	0	0	0	2
C4.03	Gruppo elettrogeno fino da 801 kVA a 1000 kVA	n.ro gruppi elettrogeni	0	0	0	0	0	0
C4.03	Gruppo elettrogeno oltre 1000 kVA	n.ro gruppi elettrogeni	0	0	0	0	0	0
C4.04	Gruppi di continuità rotanti da 1000 a 2000 kVA	n.ro gruppi di continuità rot	0	0	0	0	0	0
C4.05	Gruppo statico di continuità /soccorsitore fino a 10 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	1	0	0	0	0	175
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 11 kVA a 60 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	0	0	0	0	0	12
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 61 kVA a 100 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	0	0	0	0	0	1
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 101 kVA a 160 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	0	0	0	0	0	1
C4.05	Gruppo statico di continuità /soccorsitore oltre 160 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	0	0	0	0	0	1
C4.07	Impianti fotovoltaici	kWp	0	0	0	0	0	179
C5	Verifiche locali uso medico	n.ro locali gruppo 1 e 2	20	3	3	1	1	964
C5	Verifiche impianti di terra e protezione scariche atmosferiche	m2 superficie lorda	685	116	166	50	50	188.929
C4.08	Cabina smistamento media tensione	n.ro cabine						3
C3.07	Controllo Accessi	n. varchi						0
C7	Impianto elettrico e illuminazione elisuperficie	n. elisuperficie						0
	Presidio per servizio telecontrollo e gestione emergenza (h24/365)	n. unità (h24/365)						1
	Presidio emergenze	n. unità (feriali 17.00-8.00, sabato domenica e festivi)						1
Manutenzione impianti idrici e gas medicali (D)								
D2.01- D2.02	Centrali idriche	n.ro vasche	0	0	0	0	0	5
D2.02	Impianti addolcimento	n.ro addolcitori	1	0	0	0	0	21
D2.02.12	Impianti di osmosi inversa	n.ro apparecchiature di osmosi	0	0	0	0	0	4
D2.02.12	Trattamento con colonne di resina a letto misto (1+1 colonna)	n.ro impianti						0
D2.03 - D2.04	Distribuzione idrico sanitaria	m2 superficie lorda	685	116	166	50	50	174.219
D3.01	Apparecchiature controllo legionellosi	n.ro impianti produttori biossido di cloro	0	0	0	0	0	10
	Messa a disposizione apparecchiature controllo legionellosi in regime di noleggio	n.ro impianti produttori biossido di cloro	0	0	0	0	0	0
D3.01.06/07	Prove della legionella della rete idrico-sanitaria	n.ro analisi effettuate annue	6	6	6	2	2	302
D3.02	Trattamento acqua dialisi – anche MD	n.ro impianti trattamento acqua dialisi	0	0	0	0	0	0
D3.04	Filtrazione assoluta ai terminali	n.ro terminali con filtro	0	0	0	0	0	460
D3.03	Ultrafiltri in linea	n.ro ultrafiltri in linea	0	0	0	0	0	0
D3.03	Erogatori di acqua potabile microfiltrata	n.ro erogatori						0
D4.01	Serbatoi e centrali di decompressione gas medicinali	n.ro centrali di decompressione gas medicinali	0	0	0	0	0	8
D4.02	Impianti produzione vuoto	n.ro centrali	0	0	0	0	0	7
D4.02	Messa a disposizione impianti di produzione vuoto in regime di noleggio	n.ro centrali	0	0	0	0	0	0
D4.03 - D4.06	Impianti produzione aria medicale	n.ro centrali	0	0	0	0	0	2
	Messa a disposizione impianti di produzione aria medicale in regime di noleggio	n.ro centrali	0	0	0	0	0	1
D4.04	Distribuzione e terminali(aria medicinale, ossigeno, protossido di azoto, CO2, vuoto, ecc.)	n.ro prese di utilizzo	0	0	0	0	0	3.370
D4.05 - D4.06	Impianti per l'evacuazione gas anestetici	n.ro unità terminali di evacuazione gas anestetici	0	0	0	0	0	31
D4.05.04	Impianto monitoraggio gas anestetici	n.ro impianti monitoraggio gas anestetici	0	0	0	0	0	3
D5.01	Sistema per la produzione di aria compressa e aspirazione per riuniti dentistici	n.ro riuniti dentistici	0	0	0	0	0	16
D5.02	Centrale per la produzione di aria compressa tecnica	n.ro centrali	0	0	0	0	0	1
D3.05	Piscina ad uso riabilitativo	n. piscina					0	1
Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E)								
E1.03 - E1.06 - E3.04	compartimentazioni, serrande tagliafuoco	m2 superficie lorda servita	685	116	166	50	50	196.161
E2.01 - E2.04 - E2.05	Impianti rivelazione e segnalazione incendi	m2 superficie lorda servita	0	0	0	0	0	172.697
E1.04 - E1.05 - E2.02	illuminazione di emergenza, segnaletica antincendio e vie di esodo	m2 superficie lorda	685	116	166	50	50	188.599
E1.01	Porte tagliafuoco	n.ro porte tagliafuoco	3	0	0	0	0	1.024
E1.02	Estintori	n.ro estintori	11	2	2	1	1	1.417
E1.07	Evacuatori di fumo e calore e infissi motorizzati ai fini antincendio	n.ro evacuatori di fumo e calore	0	0	0	0	0	2
E2.03	Sistema di supervisione dell'impianto antincendio	Numero di punti di supervisione	0	0	0	0	0	600
E3.01 - E3.08	Centrale di pressurizzazione	n.ro centrali	0	0	0	0	0	3
E3.02 - E3.08	Rete idrica e terminali	n.ro idranti o naspi	0	0	0	0	0	567
E3.05 - E3.08	Impianti spegnimento automatico a gas inerte	n.ro impianti a spegnimento automatico a gas	0	0	0	0	0	2
E3-03	Impianti di spegnimento a sprinkler	m2 di superficie netta dei locali serviti da impianti sprinkler	0	0	0	0	0	0
E3.06	Impianto spegnimento a schiuma elisuperficie	n. impianto					0	0
E3.07	Estrattori d'aria ai fini antincendio	n. estrattori						0
Manutenzione impianti elevatori (F)								
F1.01	Elevatori 1-5 piani (fino a 6 fermate)	n.ro elevatori	1	0	0	0	0	98
F1.01	Elevatori 6-10 piani (fino a 11 fermate)	n.ro elevatori	0	0	0	0	0	5
F1.01	Elevatori oltre i 10 piani (oltre 11 fermate)	n.ro elevatori	0	0	0	0	0	0
F1.02	Servoscala	n.ro servoscala	0	0	0	0	0	1
F1.03	Scale mobili	n.ro rampe motorizzate+D2	0	0	0	0	0	2
F1.04	Piattaforma elevatrice	n.ro piattaforme elevatrici	0	0	0	0	0	2
Manutenzione edile (G)								
G1.01 - G1.02 - G1.03 - G1.04 - G1.05 - G1.09 - G1.10 - G1.11	Manutenzione edile aree interne	m2 di superficie lorda fabbricati	685	116	166	50	50	199.870
G1.07 - G1.08 –G3.02 - G1.06	Manutenzione edile aree esterne	m2 di superficie lorda area grigia	260	0	0	0	0	90.290
G1.06.02 - G2.06 - G2.07	Fosse biologiche > 5 mc/vasche di prima pioggia/disoleatori	n.ro	0	0	0	0	0	0
G2.05	Impianti di smaltimento liquidi radioattivi	n.ro impianto	0	0	0	0	0	1
G2.08	Impianto smaltimento liquidi autotipici	n.ro impianto	0	0	0	0	0	2
G1	Pompe di sollevamento acque nere e chiare	n.ro impianti sollevamento acque chiare e nere	0	0	0	0	0	16
G2.01.01	Cancelli e sbarre motorizzati	n.ro cancelli e sbarre motorizzate	1	0	0	0	0	56
G2.01.02	Porte automatiche e portoni sezionali	n.ro porte automatiche	0	0	0	0	0	67
G2.01.03	Porte automatiche per bunker radioprotetto	n.ro porte automatiche per bunker radioprotetto	0	0	0	0	0	2
G2.02	Linee vita e sistemi di ancoraggio	n.ro sistemi di ancoraggio (linee vita)	0	0	0	0	0	0
G3	Manutenzione del verde	m2 area verde	0	0	0	0	0	0
G3.05	Impianti di irrigazione	n.ro impianti irrigazione	0	0	0	0	0	0
G3.06	Stato vegetativo patrimonio arboreo	n.ro alberi	0	0	0	0	0	0
	Numero prelievi aria per rilevazione amianto	n.ro prelievi annui	0	0	0	0	0	0
	Numero analisi aria per rilevazione amianto (con metodica SEM)	n.ro analisi annue	0	0	0	0	0	0
G2.09	Impianto declorazione (piazzola rifiuti)	n.ro impianto						0
G2.04	Impianto smaltimento reflui infetti laboratorio	n.ro impianto						0
G2.10	Impianto di disinfezione in continuo a biossido di cloro per reflui	n.ro						0
G2.12	Impianto di abbattimento tensioattivi per reflui	n.ro						0
G2.13	Impianti di sgrigliatura fine a filtrococlea	n.ro						0
G1.06.03	Fosse biologiche fino a 4 mc, svuotamento ogni 2 anni e a richiesta	n.ro						0
G2.11	Disinfezione a ipoclorito di sodio	n.ro						0
G2.03	Sistema anticaduta perimetrale elisuperficie in quota	n. elisuperficie						0
Consumi								
	metano	MC	982	598	675	1.501	230	3.341.690
	energia elettrica	KWH	2.841	NON DISPONIBILE	3.489	-	NON DISPONIBILE	19.874.480
	Volume lordo riscaldato mc	MC	2.877	418	598	180	180	692.510
	Fabbisogno per sterilizzazione	KWH						359.000
	Superficie lorda globale mq	MQ	685	116	166	50	50	199.870
	Volume lordo globale mc	MC	2.877	418	598	180	180	830.675
	Teleriscaldamento	MWH						513
	Cippato	KWH						