

			SOMP - PO Morgagni Pierantoni	5555 - Ospedale di Santa Sofia	5HFP - Casa salute Forlìpopoli	SLMO - Distretto Modigliana	SFOB - Distretto via Oberdan	SFCC - Via Colombo	SFZI - VIA ZIGNOLA 20
Codice	Descrizione	U.m.	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione (B2)									
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie fino a 35kW	n.ro caldaie							3
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie da 36kW a 350 kW	n.ro caldaie	4	3		1	2	2	
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie da 350 kW a 1000kW	n.ro caldaie			2	2			
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie superiori a 1000 kW	n.ro caldaie	3		1				
B2.02.03	Produttore di vapore ad olio diatermico con evaporatore	n.ro caldaie							
B2.02.11	Solare termico	kW							
B2.02.02	Serbatoi di combustibile liquido	n.ro serbatoi							
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) fino a 200 kW	n.ro scambiatori		2	2	2	1	0	
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) da 201kW a 1000 kW	n.ro scambiatori	7						
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) superiore a 1000kW	n.ro scambiatori	9						
B2.02.14 / 15 - B2.12	Generatori indiretti di vapore e accessori	n.ro generatori indiretti di vapore	2						
B2.02.16 / 15 - B2.12	Generatori di vapore elettrici e accessori	n.ro generatori di vapore elettrici							
B2.02.20	Generatori aria Calda a Gas/GPL (Tipo Monoblocco)	n.ro generatori							
B2.03.01	Conduzione cogeneratore	ore							
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza inferiore a 100 kW termici	ore							
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza compresa fra 100 e 350 kW termici	ore							
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza superiore 350 kW termici	ore							
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi fino a 100 kW	n.ro gruppo frigorifero	1		1	1			
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi da 101 kW a 350 kW	n.ro gruppo frigorifero	1		1		1	2	
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi da 351 kW a 1000 kW	n.ro gruppo frigorifero		1					
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi oltre 1000 kW	n.ro gruppo frigorifero	3						
B2.04 - B2.15	Torri evaporative	n.ro torri evaporative	3						
B2.01 -B2.05 -B2.06 -B2.07 - B2.09 - B2.10 - B2.11	Distribuzione impianti idronici e sottocentrali	m2 superficie lorda	113.692	6.109	9.443	2.495	3.000	2.010	651
B2.07.05	Ventilconvettori	n.ro ventilconvettori	309	6	18	4	110	62	
B2.07.06	Aerotermi - lame d'aria	n.ro aerotermi - lame d'aria	56	4					
B2.07.07/09	Condizionatori tipo split/VRV /carrellabili	n.ro unità interna	140	7	21				2
B2.07.10	Armadi refrigerati	n.ro armadi							
B2.08 - B2.13 - B2.15	Unità di Trattamento Aria senza filtro assoluto	n.ro U.T.A.	72	1	6	1		7	
B2.08 - B2.13 - B2.15	Unità di Trattamento Aria con filtro assoluto	n.ro U.T.A.	5						
B2.08	Filtri a carbone	n.ro cartucce							
B2.01 - B2.08.04/ 05/06 - B2.09 - B2.10 - B2.11	Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette e relativi locali tecnici	m2 superficie lorda climatizzata (presenti ricambi d'aria)	45.714	1.747	3.111			1.500	
B2.09.05	Sistema di supervisione e software	numero sistemi	1						
B2.09.05	Sistema di supervisione e software, punti di supervisione (sono inclusi punti di supervisione anche di altri impianti che afferiscono al medesimo sistema)	n. punti supervisionati	20.428		784	162		890	
B2.14	Determinazione della carica microbiologica ambientale "at rest" e "in operational" (nota: n.6 analisi semestrali per locale)	n. analisi	90						
B2.14	Verifiche per attestazione classe di contaminazione particellare - ISO 5 (nota: analisi semestrali per locale - n. analisi per locale=radice quadrata della superficie del locale)	n. analisi	110						
B2.14	Verifiche per attestazione classe di contaminazione particellare - ISO 7/ ISO 8 (nota: analisi annuale per locale - n. analisi per locale=radice quadrata della superficie del locale)	n. analisi	110						
	Presidio fisso per conduzioni centrali termiche con produzione di vapore (1 persona h24/365)	n. presidi (h24/365)							
B2.09.07	Sistema di controllo ambientale al servizio delle SO (tipo ETRA)	n. impianto							
B2.16	Impianto di refrigerazione cella frigo (deposito farmaci)	n. celle frigo							
B2.02.21	Caldaia a cippato da 195KW	(Per ogni caldaia con potenza pari a 195KW)							
B2.02.21	Caldaia a cippato da 814KW	(Per ogni caldaia con potenza pari a 814KW)							
	Presidio fisso di manutentore elettrico/meccanico (8h/giorno da lun/ven)	Presidio							
Manutenzione Impianti elettrici (C)									
C2 - C6	Distribuzione elettrica, quadri, ecc.	m2 superficie lorda	113.692	6.109	9.443	2.495	3.000	2.010	651
C2.09	Corpi illuminanti esterni	n.ro corpi illuminanti esterni	266	22	23	12	2		10
C3.01	Sistema di controllo e supervisione impianti elettrici e speciali	n.ro punti di supervisione	846						
C3.02	Impianti comunicazione paziente personale	n.ro posti letto	470	24	35				11
C3.03	Impianti interfonici	n.ro centrali	11		1				
C3.04	Impianti antintrusione	m2 lordi superficie servita	48.589				615	1.766	
C3.05	Impianti allarmi tecnologici - gas – allagamento	n.ro impianti	7	1	3	1	1	1	
C3.06	Impianti SOV	n.ro corpi illuminanti esterni							
C4.01	Trasformatori	n.ro trasformatori	8	2	2		1		
C4.02	Rifasatori	n.ro rifasatori	2	1	1	1	1		
C4.03	Gruppo elettrogeno fino a 500 kVA	n.ro gruppi elettrogeni	1	1	1	1			
C4.03	Gruppo elettrogeno da 501 kVA a 800 kVA	n.ro gruppi elettrogeni	3						
C4.03	Gruppo elettrogeno fino da 801 kVA a 1000 kVA	n.ro gruppi elettrogeni							
C4.03	Gruppo elettrogeno oltre 1000 kVA	n.ro gruppi elettrogeni	2						
C4.04	Gruppi di continuità rotanti da 1000 a 2000 kVA	n.ro gruppi di continuità rot							
C4.05	Gruppo statico di continuità /soccorritore fino a 10 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	16			2	1	1	
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 11 kVA a 60 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	2	1	1				
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 61 kVA a 100 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	6						
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 101 kVA a 160 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	6						
C4.05	Gruppo statico di continuità /soccorritore oltre 160 kVA	n.ro gruppi statici di continuità							
C4.07	Impianti fotovoltai	kWp							
C5	Verifiche locali uso medico	n.ro locali gruppo 1 e 2	516	36	70	32	7	7	
C5	Verifiche impianti di terra e protezione scariche atmosferiche	m2 superficie lorda	113.692	6.109	9.443	2.495	3.000	2.010	651
C4.08	Cabina smistamento media tensione	n.ro cabine	1						
C3.07	Controllo Accessi	n. varchi	13						
C7	Impianto elettrico e illuminazione elisuperficie	n. elisuperficie							
	Presidio per servizio telecontrollo e gestione emergenza (h24/365)	n. unità (h24/365)							
	Presidio emergenze	n. unità (feriali 17.00-8.00, sabato domenica e festivi)							
Manutenzione impianti idrici e gas medicali (D)									
D2.01- D2.02	Centrali idriche	n.ro vasche	2	1	1				
D2.02	Impianti addolcimento	n.ro addolcitori	3	1	1		1		
D2.02	Impianti di osmosi inversa	n.ro apparecchiature di osmosi	1						
D2.02.12	Trattamento con colonne di resina a letto misto (1+1 colonna)	n.ro impianti							
D2.03 - D2.04	Distribuzione idrico sanitaria	m2 superficie lorda	113.692	6.109	9.443	2.495	3.000	2.010	651
D3.01	Apparecchiature controllo legionellosi	n.ro impianti produttori biossido di cloro	2	1	1	1			
	Messa a disposizione apparecchiature controllo legionellosi in regime di noleggio	n.ro impianti produttori biossido di cloro	2	1	1	1			
D3.01.06/07	Prove della legionella della rete idrico-sanitaria	n.ro analisi effettuate annue	12	6	6	6			
D3.02	Trattamento acqua dialisi – anche MD	n.ro impianti trattamento acqua dialisi	1						
D3.04	Filtrazione assoluta ai terminali	n.ro terminali con filtro	28						
D3.03	Ultrafiltri in linea	n.ro ultrafiltri in linea							
D3.03	Erogatori di acqua potabile microfiltrata	n.ro erogatori							
D4.01	Serbatoi e centrali di decompressione gas medicinali	n.ro centrali di decompressione gas medicali	3	1	1	1			
D4.02	Impianti produzione vuoto	n.ro centrali	1	1	1	1			
D4.02	Messa a disposizione impianti di produzione vuoto in regime di noleggio	n.ro centrali							
D4.03 - D4.06	Impianti produzione aria medicale	n.ro centrali	2						
	Messa a disposizione impianti di produzione aria medicale in regime di noleggio	n.ro centrali	2						
D4.04	Distribuzione e terminali(aria medicinale, ossigeno, protossido di azoto, CO2, vuoto, ecc.)	n.ro prese di utilizzo	2.813	141	209	83			
D4.05 - D4.06	Impianti per l'evacuazione gas anestetici	n.ro unità terminali di evacuazione gas anestetici	70						
D4.05.04	Impianto monitoraggio gas anestetici	n.ro impianti monitoraggio gas anestetici	5						
D5.01	Sistema per la produzione di aria compressa e aspirazione per riuniti dentistici	n.ro riuniti dentistici		1	1		1		
D5.02	Centrale per la produzione di aria compressa tecnica	n.ro centrali							
D3.05	Piscina ad uso riabilitativo	n. piscina							
Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E)									
E1.03 - E1.06 - E3.04	compartimentazioni, serrande tagliafuoco	m2 superficie lorda servita	72.706	5.317	5.347	1.240			202
E2.01 - E2.04 - E2.05	Impianti rivelazione e segnalazione incendi	m2 superficie lorda servita	72.706	5.317	5.347	1.240			202
E1.04 - E1.05 - E2.02	illuminazione di emergenza, segnaletica antincendio e vie di esodo	m2 superficie lorda	72.706	5.317	5.347	1.240	957	389	202
E1.01	Porte tagliafuoco	n.ro porte tagliafuoco	1.011	88	65	23	10	2	
E1.02	Estintori	n.ro estintori	904	44	73	78	21	10	4
F1.07	Evacuatori di fumo e calore e infissi motorizzati ai fini antincendio	n.ro evacuatori di fumo e calore	41						
E2.03	Sistema di supervisione dell'impianto antincendio	Numero di punti di supervisione	8.616	473	479				2
E3.01 - E3.08	Centrale di pressurizzazione	n.ro centrali	1	1					
E3.02 - E3.08	Rete idrica e terminali	n.ro idranti o naspi	330	33	25	10	2	2	
E3.05 - E3.08	Impianti spegnimento automatico a gas inerte	n.ro impianti a spegnimento automatico a gas	1						
E3-03	Impianti di spegnimento a sprinkler	m2 di superficie netta dei locali serviti da impianti sprinkler	149						
E3.06	Impianto spegnimento a schiuma elisuperficie	n. impianto							
E3.07	Estrattori d'aria ai fini antincendio	n. estrattori							
Manutenzione impianti elevatori (F)									
F1.01	Elevatori 1-5 piani (fino a 6 fermate)	n.ro elevatori	30	3	3	2	2	2	1
F1.01	Elevatori 6-10 piani (fino a 11 fermate)	n.ro elevatori	22						
F1.01	Elevatori oltre i 10 piani (oltre 11 fermate)	n.ro elevatori							
F1.02	Servoscala	n.ro servoscala	1				1		
F1.03	Scale mobili	n.ro rampe motorizzate+D2							
F1.04	Piattaforma elevatrice	n.ro piattaforme elevatrici	2	1					
Manutenzione edile (G)									
G1.01 - G1.02 - G1.03 - G1.04 - G1.05 - G1.09 - G1.10 - G1.11	Manutenzione edile aree interne	m2 di superficie lorda fabbricati	113.692	6.109	9.443	2.495	3.000	2.010	651
G1.07 - G1.08 – G3.02 - G1.06	Manutenzione edile aree esterne	m2 di superficie lorda area grigia	46.431	5.081	1.502	715	205		1.011
G1.06.02 - G2.06 - G2.07	Fosse biologiche > 5 mc/vasche di prima pioggia/disoleatori	n.ro	4	1	2	1	1		2
G2.05	Impianti di smaltimento liquidi radioattivi	n.ro impianto	1						
G2.08	Impianto smaltimento liquidi autoptici	n.ro impianto							
G1	Pompe di sollevamento acque nere e chiare	n.ro impianti sollevamento acque chiare e nere	35				2		2
G2.01.01	Cancelli e sbarre motorizzati	n.ro cancelli e sbarre motorizzate	12		1	1	1		1
G2.01.02	Porte automatiche e portoni sezionali	n.ro porte automatiche	47	1	6		2		
G2.01.03	Porte automatiche per bunker radioprotetto	n.ro porte automatiche per bunker radioprotetto							
G2.02	Linee vita e sistemi di ancoraggio	n.ro sistemi di ancoraggio (linee vita)	1						
G3	Manutenzione del verde	m2 area verde	62.413	1.741	1.264	50	28		4.544
G3.05	Impianti di irrigazione	n.ro impianti irrigazione	2		1				
G3.06	Stato vegetativo patrimonio arboreo	n.ro alberi	1.230	1.076	65				16
	Numero prelievi aria per rilevazione amianto	n.ro prelievi annui							
	Numero analisi aria per rilevazione amianto (con metodica SEM)	n.ro analisi annue							
G2.09	Impianto declorazione (piazzola rifiuti)	n.ro impianto							
G2.04	Impianto smaltimento reflui infetti laboratorio	n.ro impianto							
G2.10	Impianto di disinfezione in continuo a biossido di cloro per reflui	n.ro							
G2.12	Impianto di abbattimento tensioattivi per reflui	n.ro							
G2.13	Impianti di sgrigliatura fine a filtrococlea	n.ro							
G1.06.03	Fosse biologiche fino a 4 mc, svuotamento ogni 2 anni e a richiesta	n.ro	11	4	18	1	1		2
G2.11	Disinfezione a ipoclorito di sodio	n.ro	1		6				
G2.03	Sistema anticaduta perimetrale elisuperficie in quota	n. elisuperficie							
Consumi									
	metano	MC	2.278.598	117.266	185.975	43.528	29.365	26.977	10.342
	energia elettrica	kWh	14.557.651	439.796	620.823	111.977	145.913	246.059	20.244
	Volume lordo riscaldato mc	MC	387.621	14.124	24.485	6.281	10.552	7.623	2.289
	Fabbisogno per sterilizzazione	kWh	241.975						
	Superficie lorda globale mq	MQ	113.692	6.109	8.243	2.495	3.000	2.010	651
	Volume lordo globale mc	MC	427.794	20.215	26.624	7.615	10.552	7.623	2.289
	Classe energetica		C - D - E - G	F	E	F	D	E	E

			SFSM - DSM P.LE SOLIERI 4	SFOF - SERT VIA ORTO DEL FUOCO	SFRM - CENTRO DIURNO VIA ROMAGNOLI	SFSA - VIA GIORGINA SAFFI	SFVF - POSTAZIONE 118 PRESSO VVF	SFRO - NCP VIALE ROMA	SFBL - NCP VIALE BOLOGNA	SFRI - NCP VIALE RISORGIMENTO
Codice	Descrizione	U.m.	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione (B2)										
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie fino a 35kW	n.ro caldaie						1	1	1
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie da 36kW a 350 kW	n.ro caldaie	1	1	1				0	
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie da 350 kW a 1000kW	n.ro caldaie							0	
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie superiore a 1000 kW	n.ro caldaie							0	
B2.02.03	Produttore di vapore ad olio diatermico con evaporatore	n.ro caldaie								
B2.02.11	Solare termico	kW								
B2.02.02	Serbatoi di combustibile liquido	n.ro serbatoi								
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) fino a 200 kW	n.ro scambiatori								
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) da 201kW a 1000 kW	n.ro scambiatori								
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) superiore a 1000kW	n.ro scambiatori								
B2.02.14 / 15 - B2.12	Generatori indiretti di vapore e accessori	n.ro generatori indiretti di vapore								
B2.02.16 / 15 - B2.12	Generatori di vapore elettrici e accessori	n.ro generatori di vapore elettrici								
B2.02.20	Generatori aria Calda a Gas/GPL (Tipo Monoblocco)	n.ro generatori								
B2.03.01	Condizione cogeneratore	ore								
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza inferiore a 100 kW termici	ore								
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza compresa fra 100 e 350 kW termici	ore								
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza superiore 350 kW termici	ore								
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi fino a 100 kW	n.ro gruppo frigorifero						1	1	1
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi da 101 kW a 350 kW	n.ro gruppo frigorifero								
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi da 351 kW a 1000 kW	n.ro gruppo frigorifero								
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi oltre 1000 kW	n.ro gruppo frigorifero								
B2.04 - B2.15	Torri evaporative	n.ro torri evaporative								
B2.01 - B2.05 - B2.06 - B2.07 - B2.09 - B2.10 - B2.11	Distribuzione impianti idronici e sottocentrali	m2 superficie lorda	823	1.536	399	300	42	206	299	544
B2.07.05	Ventilconvettori	n.ro ventilconvettori						12	4	10
B2.07.06	Aerotermi - lame d'aria	n.ro aerotermi - lame d'aria								
B2.07.07/09	Condizionatori tipo split/VRV /carrellabili	n.ro unità interna	2	2						
B2.07.10	Armadi refrigerati	n.ro armadi								
B2.08 - B2.13 - B2.15	Unità di Trattamento Aria senza filtro assoluto	n.ro U.T.A.							0	1
B2.08 - B2.13 - B2.15	Unità di Trattamento Aria con filtro assoluto	n.ro U.T.A.							0	
B2.08	Filtri a carbone	n.ro cartucce							0	
B2.01 - B2.08.04/ 05/06 - B2.09 - B2.10 - B2.11	Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette e relativi locali tecnici	m2 superficie lorda climatizzata (presenti ricambi d'aria)							0	50
B2.09.05	Sistema di supervisione e software	numero sistemi								
B2.09.05	Sistema di supervisione e software, punti di supervisione (sono inclusi punti di supervisione anche di altri impianti che afferiscono al medesimo sistema)	n. punti supervisionati	32							
B2.14	Determinazione della carica microbiologica ambientale "at rest" e "in operational" (nota: n.6 analisi semestrali per locale)	n. analisi								
B2.14	Verifiche per attestazione classe di contaminazione particellare - ISO 5 (nota: analisi semestrali per locale - n. analisi per locale=radice quadrata della superficie del locale)	n. analisi								
B2.14	Verifiche per attestazione classe di contaminazione particellare - ISO 7/ ISO 8 (nota: analisi annuale per locale - n. analisi per locale=radice quadrata della superficie del locale)	n. analisi								
	Presidio fisso per conduzione centrali termiche con produzione di vapore (1 persona h24/365)	n. presidi (h24/365)								
B2.09.07	Sistema di controllo ambientale al servizio delle SO (tipo ETRA)	n. impianto								
B2.16	Impianto di refrigerazione cella frigo (deposito farmaci)	n. celle frigo								
B2.02.21	Caldaia a cippato da 195KW	(Per ogni caldaia con potenza pari a 195KW)								
B2.02.21	Caldaia a cippato da 814KW	(Per ogni caldaia con potenza pari a 814KW)								
	Presidio fisso di manutentore elettrico/meccanico (8h/giorno da lun/ven)	Presidio								
Manutenzione Impianti elettrici (C)										
C2 - C6	Distribuzione elettrica, quadri, ecc.	m2 superficie lorda	823	1.536	399	300	42	206	299	544
C2.09	Corpi illuminanti esterni	n.ro corpi illuminanti esterni	5							
C3.01	Sistema di controllo e supervisione impianti elettrici e speciali	n.ro punti di supervisione								
C3.02	Impianti comunicazione paziente personale	n.ro posti letto								
C3.03	Impianti interferonici	n.ro centrali								
C3.04	Impianti antintrusione	m2 lordi superficie servita		246						
C3.05	Impianti allarmi tecnologici - gas – allagamento	n.ro impianti								
C3.06	Impianti SOV	n.ro corpi illuminanti esterni								
C4.01	Trasformatori	n.ro trasformatori							0	
C4.02	Rifasatori	n.ro rifasatori							0	
C4.03	Gruppo elettrogeno fino a 500 kVA	n.ro gruppi elettrogeni							0	
C4.03	Gruppo elettrogeno da 501 kVA a 800 kVA	n.ro gruppi elettrogeni							0	
C4.03	Gruppo elettrogeno fino da 801 kVA a 1000 kVA	n.ro gruppi elettrogeni							0	
C4.03	Gruppo elettrogeno oltre 1000 kVA	n.ro gruppi elettrogeni							0	
C4.04	Gruppi di continuità rotanti da 1000 a 2000 kVA	n.ro gruppi di continuità rot								
C4.05	Gruppo statico di continuità /soccorrentore fino a 10 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	1	2					0	
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 11 kVA a 60 kVA	n.ro gruppi statici di continuità							0	
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 61 kVA a 100 kVA	n.ro gruppi statici di continuità							0	
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 101 kVA a 160 kVA	n.ro gruppi statici di continuità							0	
C4.05	Gruppo statico di continuità /soccorrentore oltre 160 kVA	n.ro gruppi statici di continuità							0	
C4.07	Impianti fotovoltaici	kWp							0	
C5	Verifiche locali uso medico	n.ro locali gruppo 1 e 2				1		6	6	7
C5	Verifiche impianti di terra e protezione scariche atmosferiche	m2 superficie lorda	823	1.536	399	300	42	206	299	544
C4.08	Cabina smistamento media tensione	n.ro cabine								
C3.07	Controllo Accessi	n. varchi								
C7	Impianto elettrico e illuminazione elisuperficie	n. elisuperficie								
	Presidio per servizio telecontrollo e gestione emergenza (h24/365)	n. unità (h24/365)								
	Presidio emergenze	n. unità (feriali 17.00-8.00, sabato domenica e festivi)								
Manutenzione impianti idrici e gas medicali (D)										
D2.01- D2.02	Centrali idriche	n.ro vasche								
D2.02	Impianti addolcimento	n.ro addolcitori								
D2.02	Impianti di osmosi inversa	n.ro apparecchiature di osmosi								
D2.02.12	Trattamento con colonne di resina a letto misto (1+1 colonna)	n.ro impianti								
D2.03 - D2.04	Distribuzione idrico sanitaria	m2 superficie lorda	823	1.536	399	300	42	206	299	544
D3.01	Apparecchiature controllo legionellosi	n.ro impianti produttori biossido di cloro								
	Messa a disposizione apparecchiature controllo legionellosi in regime di noleggio	n.ro impianti produttori biossido di cloro								
D3.01.06/07	Prove della legionella della rete idrico-sanitaria	n.ro analisi effettuate annue								
D3.02	Trattamento acqua dialisi – anche MD	n.ro impianti trattamento acqua dialisi								
D3.04	Filtrazione assoluta ai terminali	n.ro terminali con filtro								
D3.03	Ultrafiltri in linea	n.ro ultrafiltri in linea								
D3.03	Erogatori di acqua potabile microfiltrata	n.ro erogatori								
D4.01	Serbatoi e centrali di decompressione gas medicinali	n.ro centrali di decompressione gas medicali								
D4.02	Impianti produzione vuoto	n.ro centrali								
D4.02	Messa a disposizione impianti di produzione vuoto in regime di noleggio	n.ro centrali								
D4.03 - D4.06	Impianti produzione aria medicale	n.ro centrali								
	Messa a disposizione impianti di produzione aria medicale in regime di noleggio	n.ro centrali								
D4.04	Distribuzione e terminali(aria medicinale, ossigeno, protossido di azoto, CO2, vuoto, ecc.)	n.ro prese di utilizzo								
D4.05 - D4.06	Impianti per l'evacuazione gas anestetici	n.ro unità terminali di evacuazione gas anestetici								
D4.05.04	Impianto monitoraggio gas anestetici	n.ro impianti monitoraggio gas anestetici								
D5.01	Sistema per la produzione di aria compressa e aspirazione per riuniti dentistici	n.ro riuniti dentistici								
D5.02	Centrale per la produzione di aria compressa tecnica	n.ro centrali								
D3.05	Piscina ad uso riabilitativo	n. piscina								
Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E)										
E1.03 - E1.06 - E3.04	compartmentazioni, serrande tagliafuoco	m2 superficie lorda servita								
E2.01 - E2.04 - E2.05	Impianti rivelazione e segnalazione incendi	m2 superficie lorda servita								
E1.04 - E1.05 - E2.02	Illuminazione di emergenza, segnaletica antincendio e vie di esodo	m2 superficie lorda	120	279	148	136	35	47	253	227
E1.01	Porte tagliafuoco	n.ro porte tagliafuoco	2							
E1.02	Estintori	n.ro estintori	6	8	7			2	2	2
E1.07	Evacuatori di fumo e calore e infissi motorizzati ai fini antincendio	n.ro evacuatori di fumo e calore								
E2.03	Sistema di supervisione dell'impianto antincendio	Numero di punti di supervisione								
E3.01 - E3.08	Centrale di pressurizzazione	n.ro centrali								
E3.02 - E3.08	Rete idrica e terminali	n.ro idranti o naspi								
E3.05 - E3.08	Impianti spegnimento automatico a gas inerte	n.ro impianti a spegnimento automatico a gas								
E3.03	Impianti di spegnimento a sprinkler	m2 di superficie netta dei locali serviti da impianti sprinkler								
E3.06	Impianto spegnimento a schiuma elisuperficie	n. impianto								
E3.07	Estrattori d'aria ai fini antincendio	n. estrattori								
Manutenzione impianti elevatori (F)										
F1.01	Elevatori 1-5 piani (fino a 6 fermate)	n.ro elevatori							0	1
F1.01	Elevatori 6-10 piani (fino a 11 fermate)	n.ro elevatori							0	
F1.01	Elevatori oltre i 10 piani (oltre 11 fermate)	n.ro elevatori							0	
F1.02	Servoscala	n.ro servoscala	1						0	
F1.03	Scale mobili	n.ro rampe motorizzate+D2							0	
F1.04	Piattaforma elevatrice	n.ro piattaforme elevatrici							0	
Manutenzione edile (G)										
G1.01 - G1.02 - G1.03 - G1.04 - G1.05 - G1.09 - G1.10 - G1.11	Manutenzione edile aree interne	m2 di superficie lorda fabbricati	823	1.536	399	300	42	206	299	544
G1.07 - G1.08 – G3.02 - G1.0E	Manutenzione edile aree esterne	m2 di superficie lorda area grigia	382	292						
G1.06.02 - G2.06 - G2.07	Fosse biologiche > 5 mc/vasche di prima pioggia/disoleatori	n.ro								
G2.05	Impianti di smaltimento liquidi radioattivi	n.ro impianto								
G2.08	Impianto smaltimento liquidi autotipici	n.ro impianto								
G1	Pompe di sollevamento acque nere e chiare	n.ro impianti sollevamento acque chiare e nere								
G2.01.01	Cancelli e sbarre motorizzati	n.ro cancelli e sbarre motorizzate								
G2.01.02	Porte automatiche e portoni sezionali	n.ro porte automatiche								
G2.01.03	Porte automatiche per bunker radioprotetto	n.ro porte automatiche per bunker radioprotetto								
G2.02	Linee vita e sistemi di ancoraggio	n.ro sistemi di ancoraggio (linee vita)								
G3	Manutenzione del verde	m2 area verde								
G3.05	Impianti di irrigazione	n.ro impianti irrigazione								
G3.06	Stato vegetativo patrimonio arboreo	n.ro alberi								
	Numero prelievi aria per rilevazione amianto	n.ro prelievi annui								
	Numero analisi aria per rilevazione amianto (con metodica SEM)	n.ro analisi annue								
G2.09	Impianto deiezione (piazzola rifiuti)	n.ro impianto								
G2.04	Impianto smaltimento reflui infetti laboratorio	n.ro impianto								
G2.10	Impianto di disinfezione in continuo a biossido di cloro per reflui	n.ro								
G2.12	Impianto di abbattimento tensioattivi per reflui	n.ro								
G2.13	Impianti di sgrigliatura fine a filtrococlea	n.ro								
G1.06.03	Fosse biologiche fino a 4 mc, svuotamento ogni 2 anni e a richiesta	n.ro	2	4	2	2				
G2.11	Disinfezione a ipoclorito di sodio	n.ro								
G2.03	Sistema anticaduta perimetrale elisuperficie in quota	n. elisuperficie								
Consumi										
	metano	MC	7.601	9.169	4.500			2.019	1.455	2.469
	energia elettrica	kWh			5.059			15.264	20.929	16.492
	Volume lordo riscaldato mc	MC	2.362	5.309	1.299			618		1.795
	Fabbisogno per sterilizzazione	kWh								
	Superficie lorda globale mq	MQ	823	1.536	399	300	42	206	299	544
	Volume lordo globale mc	MC	2.738	5.309	1.299	1.050	169	618	897	1.795
	Classe energetica		G	G	G	Non disponibile	Non disponibile	F	E	E

			SFIP - DIP. PREV. VIA DELLA ROCCA	SFFB - SERV. VETER. P.LE FORO BOARIO	SFPO - APPART. DSM VIA DEL PORTONACCIO	SFMB - MAGAZZINO VIA BENINI	SFTO - ARCHIVIO VIA TOMBA	SFSE - ARCHIVIO VIA SELO	SFBU - ARCHIVIO VIA BOURGES	SBCA - DISTRETTO BERTINORO
Codice	Descrizione	U.m.	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione (B2)										
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie fino a 35kW	n.ro caldaie	1	4	1	1			4	1
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie da 36kW a 350 kW	n.ro caldaie	1			1				
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie da 350 kW a 1000kW	n.ro caldaie								
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie superiori a 1000 kW	n.ro caldaie								
B2.02.03	Produttore di vapore ad olio diatermico con evaporatore	n.ro caldaie								
B2.02.11	Solare termico	kW								
B2.02.02	Serbatoi di combustibile liquido	n.ro serbatoi	1							
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) fino a 200 kW	n.ro scambiatori								
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) da 201kW a 1000 kW	n.ro scambiatori								
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) superiore a 1000kW	n.ro scambiatori								
B2.02.14 / 15 - B2.12	Generatori indiretti di vapore e accessori	n.ro generatori indiretti di vapore								
B2.02.16 / 15 - B2.12	Generatori di vapore elettrici e accessori	n.ro generatori di vapore elettrici								
B2.02.20	Generatori aria Calda a Gas/GPL (Tipo Monoblocco)	n.ro generatori							4	
B2.03.01	Condizione cogeneratore	ore								
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza inferiore a 100 kW termici	ore								
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza compresa fra 100 e 350 kW termici	ore								
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza superiore 350 kW termici	ore								
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi fino a 100 kW	n.ro gruppo frigorifero				1				
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi da 101 kW a 350 kW	n.ro gruppo frigorifero								
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi da 351 kW a 1000 kW	n.ro gruppo frigorifero								
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi oltre 1000 kW	n.ro gruppo frigorifero								
B2.04 - B2.15	Torri evaporative	n.ro torri evaporative								
B2.01 - B2.05 - B2.06 - B2.07 - B2.09 - B2.10 - B2.11	Distribuzione impianti idronici e sottocentrali	m2 superficie lorda	2.002	495	51	1.610	1.248	1.159	1.144	307
B2.07.05	Ventilconvettori	n.ro ventilconvettori		7		5			4	
B2.07.06	Aerotermi - lame d'aria	n.ro aerotermi - lame d'aria				10				
B2.07.07/09	Condizionatori tipo split/VRV /carrellabili	n.ro unità interna				1			2	
B2.07.10	Armadi refrigerati	n.ro armadi								
B2.08 - B2.13 - B2.15	Unità di Trattamento Aria senza filtro assoluto	n.ro U.T.A.				1				1
B2.08 - B2.13 - B2.15	Unità di Trattamento Aria con filtro assoluto	n.ro U.T.A.								
B2.08	Filtri a carbone	n.ro cartucce								
B2.01 - B2.08.04/ 05/06 - B2.09 - B2.10 - B2.11	Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette e relativi locali tecnici	m2 superficie lorda climatizzata (presenti ricambi d'aria)								36
B2.09.05	Sistema di supervisione e software	numero sistemi								
B2.09.05	Sistema di supervisione e software, punti di supervisione (sono inclusi punti di supervisione anche di altri impianti che afferiscono al medesimo sistema)	n. punti supervisionati								
B2.14	Determinazione della carica microbiologica ambientale "at rest" e "in operational" (nota: n.6 analisi semestrali per locale)	n. analisi								
B2.14	Verifiche per attestazione classe di contaminazione particellare - ISO 5 (nota: analisi semestrali per locale - n. analisi per locale=radice quadrata della superficie del locale)	n. analisi								
B2.14	Verifiche per attestazione classe di contaminazione particellare - ISO 7/ ISO 8 (nota: analisi annuale per locale - n. analisi per locale=radice quadrata della superficie del locale)	n. analisi								
	Presidio fisso per conduzione centrali termiche con produzione di vapore (1 persona h24/365)	n. presidi (h24/365)								
B2.09.07	Sistema di controllo ambientale al servizio delle SO (tipo ETRA)	n. impianto								
B2.16	Impianto di refrigerazione cella frigo (deposito farmaci)	n. celle frigo								
B2.02.21	Caldaia a cippato da 195KW	(Per ogni caldaia con potenza pari a 195KW)								
B2.02.21	Caldaia a cippato da 814KW	(Per ogni caldaia con potenza pari a 814KW)								
	Presidio fisso di manutentore elettrico/meccanico (8h/giorno da lun/ven)	Presidio								
Manutenzione Impianti elettrici (C)										
C2 - C6	Distribuzione elettrica, quadri, ecc.	m2 superficie lorda	2.002	495	51	1.610	1.248	1.159	1.144	307
C2.09	Corpi illuminanti esterni	n.ro corpi illuminanti esterni	7			8	3		8	
C3.01	Sistema di controllo e supervisione impianti elettrici e speciali	n.ro punti di supervisione								
C3.02	Impianti comunicazione paziente personale	n.ro posti letto								
C3.03	Impianti interfonici	n.ro centrali								
C3.04	Impianti antintrusione	m2 lordi superficie servita	874	148		1.381	1.176	1.159	1.144	
C3.05	Impianti allarmi tecnologici - gas – allagamento	n.ro impianti	1							
C3.06	Impianti SOV	n.ro corpi illuminanti esterni								
C4.01	Trasformatori	n.ro trasformatori								
C4.02	Rifasatori	n.ro rifasatori								
C4.03	Gruppo elettrogeno fino a 500 kVA	n.ro gruppi elettrogeni								
C4.03	Gruppo elettrogeno da 501 kVA a 800 kVA	n.ro gruppi elettrogeni								
C4.03	Gruppo elettrogeno fino da 801 kVA a 1000 kVA	n.ro gruppi elettrogeni								
C4.03	Gruppo elettrogeno oltre 1000 kVA	n.ro gruppi elettrogeni								
C4.04	Gruppi di continuità rotanti da 1000 a 2000 kVA	n.ro gruppi di continuità rot								
C4.05	Gruppo statico di continuità /soccorrente fino a 10 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	1							
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 11 kVA a 60 kVA	n.ro gruppi statici di continuità								
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 61 kVA a 100 kVA	n.ro gruppi statici di continuità								
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 101 kVA a 160 kVA	n.ro gruppi statici di continuità								
C4.05	Gruppo statico di continuità /soccorrente oltre 160 kVA	n.ro gruppi statici di continuità								
C4.07	Impianti fotovoltaici	kWp								
C5	Verifiche locali uso medico	n.ro locali gruppo 1 e 2								2
C5	Verifiche impianti di terra e protezione scariche atmosferiche	m2 superficie lorda	2.002	495	51	1.610	1.248	1.159	1.144	307
C4.08	Cabina smistamento media tensione	n.ro cabine								
C3.07	Controllo Accessi	n. varchi								
C7	Impianto elettrico e illuminazione elisuperficie	n. elisuperficie								
	Presidio per servizio telecontrollo e gestione emergenza (h24/365)	n. unità (h24/365)								
	Presidio emergenze	n. unità (feriali 17.00-8.00, sabato domenica e festivi)								
Manutenzione impianti idrici e gas medicali (D)										
D2.01 - D2.02	Centrali idriche	n.ro vasche								
D2.02	Impianti addolcimento	n.ro addolcitori								
D2.02	Impianti di osmosi inversa	n.ro apparecchiature di osmosi								
D2.02.12	Trattamento con colonne di resina a letto misto (1+1 colonna)	n.ro impianti								
D2.03 - D2.04	Distribuzione idrico sanitaria	m2 superficie lorda	2.002	495	51	1.610	1.248	1.159	1.144	307
D3.01	Apparecchiature controllo legionellosi	n.ro impianti produttori biossido di cloro								
	Messa a disposizione apparecchiature controllo legionellosi in regime di noleggio	n.ro impianti produttori biossido di cloro								
D3.01.06/07	Prove della legionella della rete idrico-sanitaria	n.ro analisi effettuate annue								
D3.02	Trattamento acqua dialisi – anche MD	n.ro impianti trattamento acqua dialisi								
D3.04	Filtrazione assoluta ai terminali	n.ro terminali con filtro								
D3.03	Ultrafiltri in linea	n.ro ultrafiltri in linea								
D3.03	Erogatori di acqua potabile microfiltrata	n.ro erogatori								
D4.01	Serbatoi e centrali di decompressione gas medicinali	n.ro centrali di decompressione gas medicali								
D4.02	Impianti produzione vuoto	n.ro centrali								
D4.02	Messa a disposizione impianti di produzione vuoto in regime di noleggio	n.ro centrali								
D4.03 - D4.06	Impianti produzione aria medicale	n.ro centrali								
	Messa a disposizione impianti di produzione aria medicale in regime di noleggio	n.ro centrali								
D4.04	Distribuzione e terminali(aria medicinale, ossigeno, protossido di azoto, CO2, vuoto, ecc.)	n.ro prese di utilizzo								
D4.05 - D4.06	Impianti per l'evacuazione gas anestetici	n.ro unità terminali di evacuazione gas anestetici								
D4.05.04	Impianto monitoraggio gas anestetici	n.ro impianti monitoraggio gas anestetici								
D5.01	Sistema per la produzione di aria compressa e aspirazione per riuniti dentistici	n.ro riuniti dentistici								
D5.02	Centrale per la produzione di aria compressa tecnica	n.ro centrali								
D3.05	Piscina ad uso riabilitativo	n. piscina								
Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E)										
E1.03 - E1.06 - E3.04	compartmentazioni, serrande tagliafuoco	m2 superficie lorda servita				1.412	680	1.159	1.050	
E2.01 - E2.04 - E2.05	Impianti rivelazione e segnalazione incendi	m2 superficie lorda servita				1.412	680	1.159	1.050	
E1.04 - E1.05 - E2.02	Illuminazione di emergenza, segnaletica antincendio e vie di esodo	m2 superficie lorda	335	148		1.412	680	1.159	1.050	82
E1.01	Porte tagliafuoco	n.ro porte tagliafuoco				6			4	
E1.02	Estintori	n.ro estintori	13	10		11		14	9	2
E1.07	Evacuatori di fumo e calore e infissi motorizzati ai fini antincendio	n.ro evacuatori di fumo e calore								
E2.03	Sistema di supervisione dell'impianto antincendio	Numero di punti di supervisione				5			2	
E3.01 - E3.08	Centrale di pressurizzazione	n.ro centrali								
E3.02 - E3.08	Rete idrica e terminali	n.ro idranti o naspi				4	2		4	
E3.05 - E3.08	Impianti spegnimento automatico a gas inerte	n.ro impianti a spegnimento automatico a gas								
E3.03	Impianti di spegnimento a sprinkler	m2 di superficie netta dei locali serviti da impianti sprinkler								
E3.06	Impianto spegnimento a schiuma elisuperficie	n. impianto								
E3.07	Estrattori d'aria ai fini antincendio	n. estrattori								
Manutenzione impianti elevatori (F)										
F1.01	Elevatori 1-5 piani (fino a 6 fermate)	n.ro elevatori								
F1.01	Elevatori 6-10 piani (fino a 11 fermate)	n.ro elevatori								
F1.01	Elevatori oltre i 10 piani (oltre 11 fermate)	n.ro elevatori								
F1.02	Servoscala	n.ro servoscala								
F1.03	Scale mobili	n.ro rampe motorizzate+D2								
F1.04	Piattaforma elevatrice	n.ro piattaforme elevatrici								
Manutenzione edile (G)										
G1.01 - G1.02 - G1.03 - G1.04 - G1.05 - G1.09 - G1.10 - G1.11	Manutenzione edile aree interne	m2 di superficie lorda fabbricati	2.002	495	51	1.610	1.248	1.159	1.144	307
G1.07 - G1.08 – G3.02 - G1.06	Manutenzione edile aree esterne	m2 di superficie lorda area grigia	2.049			823	1.000		588	
G1.06.02 - G2.06 - G2.07	Fosse biologiche > 5 mc/vasche di prima pioggia/disoleatori	n.ro								
G2.05	Impianti di smaltimento liquidi radioattivi	n.ro impianto								
G2.08	Impianto smaltimento liquidi autotipici	n.ro impianto								
G1	Pompe di sollevamento acque nere e chiare	n.ro impianti sollevamento acque chiare e nere								
G2.01.01	Cancelli e sbarre motorizzati	n.ro cancelli e sbarre motorizzate	2							
G2.01.02	Porte automatiche e portoni sezionali	n.ro porte automatiche	2			1				
G2.01.03	Porte automatiche per bunker radioprotetto	n.ro porte automatiche per bunker radioprotetto								
G2.02	Linee vita e sistemi di ancoraggio	n.ro sistemi di ancoraggio (linee vita)								
G3	Manutenzione del verde	m2 area verde	1.624			253			298	
G3.05	Impianti di irrigazione	n.ro impianti irrigazione								
G3.06	Stato vegetativo patrimonio arboreo	n.ro alberi	71							
	Numero prelievi aria per rilevazione amianto	n.ro prelievi annui								
	Numero analisi aria per rilevazione amianto (con metodica SEM)	n.ro analisi annue								
G2.09	Impianto declorazione (piazzaola rifiuti)	n.ro impianto								
G2.04	Impianto smaltimento reflui infetti laboratorio	n.ro impianto								
G2.10	Impianto di disinfezione in continuo a biossido di cloro per reflui	n.ro								
G2.12	Impianto di abbattimento tensioattivi per reflui	n.ro								
G2.13	Impianti di sgrigliatura fine a filtroccolea	n.ro								
G1.06.03	Fosse biologiche fino a 4 mc, svuotamento ogni 2 anni e a richiesta	n.ro	4	2		2	2		2	
G2.11	Disinfezione a ipoclorito di sodio	n.ro								
G2.03	Sistema anticaduta perimetrale elisuperficie in quota	n. elisuperficie								
Consumi										
	metano	MC	1.365	9.352	820	24.997			5.606	1.360
	energia elettrica	kWh	84.909	17.651		51.720	2.650	10.233	24.447	7.471
	Volume lordo riscaldato mc	MC	5.748	1.816	158	9.853				1.076
	Fabbisogno per sterilizzazione	kWh								
	Superficie lorda globale mq	MQ	2.002	495	51	1.610	1.248	1.159	1.144	307
	Volume lordo globale mc	MC	7.334	1.816	158	9.853	8.711	6.606	7.702	1.076
	Classe energetica		E	E - F	Non disponibile	F - G	Non disponibile	Non disponibile	D - E - F	E

			SMPO - DISTRETTO MELDOLA P.ZZA ORSINI	5MSM - DISTRETTO MELDOLA PRESSO DRUDI	SCCU - DISTRETTO CUSERCOLI	SCCV - DISTRETTO CVITELLA	SGGA - DISTRETTO GALEATA	SPPP - DISTRETTO PREDAPPIO	SIPM - DISTRETTO PREMILCUORE	SAMA - DISTRETTO CASTROCARO
Codice	Descrizione	U.m.	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione (B2)										
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie fino a 35kW	n.ro caldaie			1	1				
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie da 36kW a 350 kW	n.ro caldaie						1	2	1
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie da 350 kW a 1000kW	n.ro caldaie								
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie superiori a 1000 kW	n.ro caldaie								
B2.02.03	Produttore di vapore ad olio diatermico con evaporatore	n.ro caldaie								
B2.02.11	Solare termico	kW								
B2.02.02	Serbatoi di combustibile liquido	n.ro serbatoi								
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) fino a 200 kW	n.ro scambiatori						1	1	
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) da 201kW a 1000 kW	n.ro scambiatori								
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) superiore a 1000kW	n.ro scambiatori								
B2.02.14 / 15 - B2.12	Generatori indiretti di vapore e accessori	n.ro generatori indiretti di vapore								
B2.02.16 / 15 - B2.12	Generatori di vapore elettrici e accessori	n.ro generatori di vapore elettrici								
B2.02.20	Generatori aria Calda a Gas/GPL (Tipo Monoblocco)	n.ro generatori								
B2.03.01	Condizione cogeneratore	ore								
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza inferiore a 100 kW termici	ore								
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza compresa fra 100 e 350 kW termici	ore								
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza superiore 350 kW termici	ore								
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi fino a 100 kW	n.ro gruppo frigorifero								
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi da 101 kW a 350 kW	n.ro gruppo frigorifero								
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi da 351 kW a 1000 kW	n.ro gruppo frigorifero								
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi oltre 1000 kW	n.ro gruppo frigorifero								
B2.04 - B2.15	Torri evaporative	n.ro torri evaporative								
B2.01 - B2.05 - B2.06 - B2.07 - B2.09 - B2.10 - B2.11	Distribuzione impianti idronici e sottocentrali	m2 superficie lorda	471	418	91	266	152	1.281	648	329
B2.07.05	Ventilconvettori	n.ro ventilconvettori				9			47	
B2.07.06	Aerotermi - lame d'aria	n.ro aerotermi - lame d'aria								
B2.07.07/09	Condizionatori tipo split/VRV /carrellabili	n.ro unità interna						4		
B2.07.10	Armadi refrigerati	n.ro armadi								
B2.08 - B2.13 - B2.15	Unità di Trattamento Aria senza filtro assoluto	n.ro U.T.A.	1							
B2.08 - B2.13 - B2.15	Unità di Trattamento Aria con filtro assoluto	n.ro U.T.A.								
B2.08	Filtri a carbone	n.ro cartucce								
B2.01 - B2.08.04/ 05/06 - B2.09 - B2.10 - B2.11	Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette e relativi locali tecnici	m2 superficie lorda climatizzata (presenti ricambi d'aria)	430							
B2.09.05	Sistema di supervisione e software	numero sistemi								
B2.09.05	Sistema di supervisione e software, punti di supervisione (sono inclusi punti di supervisione anche di altri impianti che afferiscono al medesimo sistema)	n. punti supervisionati						65	75	
B2.14	Determinazione della carica microbiologica ambientale "at rest" e "in operational" (nota: n.6 analisi semestrali per locale)	n. analisi								
B2.14	Verifiche per attestazione classe di contaminazione particellare - ISO 5 (nota: analisi semestrali per locale - n. analisi per locale=radice quadrata della superficie del locale)	n. analisi								
B2.14	Verifiche per attestazione classe di contaminazione particellare - ISO 7/ ISO 8 (nota: analisi annuale per locale - n. analisi per locale=radice quadrata della superficie del locale)	n. analisi								
	Presidio fisso per conduzione centrali termiche con produzione di vapore (1 persona h24/365)	n. presidi (h24/365)								
B2.09.07	Sistema di controllo ambientale al servizio delle SO (tipo ETRA)	n. impianto								
B2.16	Impianto di refrigerazione cella frigo (deposito farmaci)	n. celle frigo								
B2.02.21	Caldaia a cippato da 195KW	(Per ogni caldaia con potenza pari a 195KW)								
B2.02.21	Caldaia a cippato da 814KW	(Per ogni caldaia con potenza pari a 814KW)								
	Presidio fisso di manutentore elettrico/meccanico (8h/giorno da lun/ven)	Presidio								
Manutenzione Impianti elettrici (C)										
C2 - C6	Distribuzione elettrica, quadri, ecc.	m2 superficie lorda	471	418	91	266	152	1.281	648	329
C2.09	Corpi illuminanti esterni	n.ro corpi illuminanti esterni						7	34	
C3.01	Sistema di controllo e supervisione impianti elettrici e speciali	n.ro punti di supervisione								
C3.02	Impianti comunicazione paziente personale	n.ro posti letto								
C3.03	Impianti interfonici	n.ro centrali								
C3.04	Impianti antintrusione	m2 lordi superficie servita				212				
C3.05	Impianti allarmi tecnologici - gas – allagamento	n.ro impianti								
C3.06	Impianti SOV	n.ro corpi illuminanti esterni								
C4.01	Trasformatori	n.ro trasformatori								
C4.02	Rifasatori	n.ro rifasatori								
C4.03	Gruppo elettrogeno fino a 500 kVA	n.ro gruppi elettrogeni							1	
C4.03	Gruppo elettrogeno da 501 kVA a 800 kVA	n.ro gruppi elettrogeni								
C4.03	Gruppo elettrogeno fino da 801 kVA a 1000 kVA	n.ro gruppi elettrogeni								
C4.03	Gruppo elettrogeno oltre 1000 kVA	n.ro gruppi elettrogeni								
C4.04	Gruppi di continuità rotanti da 1000 a 2000 kVA	n.ro gruppi di continuità rot								
C4.05	Gruppo statico di continuità /soccorrentore fino a 10 kVA	n.ro gruppi statici di continuità	1						1	
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 11 kVA a 60 kVA	n.ro gruppi statici di continuità								
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 61 kVA a 100 kVA	n.ro gruppi statici di continuità								
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 101 kVA a 160 kVA	n.ro gruppi statici di continuità								
C4.05	Gruppo statico di continuità /soccorrentore oltre 160 kVA	n.ro gruppi statici di continuità								
C4.07	Impianti fotovoltaici	kWp								
C5	Verifiche locali uso medico	n.ro locali gruppo 1 e 2	2	6		2	1	2	1	0
C5	Verifiche impianti di terra e protezione scariche atmosferiche	m2 superficie lorda	471	418	91	266	152	1.281	648	329
C4.08	Cabina smistamento media tensione	n.ro cabine								
C3.07	Controllo Accessi	n. varchi								
C7	Impianto elettrico e illuminazione elisuperficie	n. elisuperficie								
	Presidio per servizio telecontrollo e gestione emergenza (h24/365)	n. unità (h24/365)								
	Presidio emergenze	n. unità (feriali 17.00-8.00, sabato domenica e festivi)								
Manutenzione impianti idrici e gas medicali (D)										
D2.01- D2.02	Centrali idriche	n.ro vasche								
D2.02	Impianti addolcimento	n.ro addolcitori								
D2.02	Impianti di osmosi inversa	n.ro apparecchiature di osmosi								
D2.02.12	Trattamento con colonne di resina a letto misto (1+1 colonna)	n.ro impianti								
D2.03 - D2.04	Distribuzione idrico sanitaria	m2 superficie lorda	471	418	91	266	152	1.281	648	329
D3.01	Apparecchiature controllo legionellosi	n.ro impianti produttori biossido di cloro							1	
	Messa a disposizione apparecchiature controllo legionellosi in regime di noleggio	n.ro impianti produttori biossido di cloro								
D3.01.06/07	Prove della legionella della rete idrico-sanitaria	n.ro analisi effettuate annue							6	
D3.02	Trattamento acqua dialisi – anche MD	n.ro impianti trattamento acqua dialisi								
D3.04	Filtrazione assoluta ai terminali	n.ro terminali con filtro								
D3.03	Ultrafiltri in linea	n.ro ultrafiltri in linea								
D3.03	Erogatori di acqua potabile microfiltrata	n.ro erogatori								
D4.01	Serbatoi e centrali di decompressione gas medicinali	n.ro centrali di decompressione gas medicali								
D4.02	Impianti produzione vuoto	n.ro centrali								
D4.02	Messa a disposizione impianti di produzione vuoto in regime di noleggio	n.ro centrali								
D4.03 - D4.06	Impianti produzione aria medicale	n.ro centrali								
	Messa a disposizione impianti di produzione aria medicale in regime di noleggio	n.ro centrali								
D4.04	Distribuzione e terminali(aria medicinale, ossigeno, protossido di azoto, CO2, vuoto, ecc.)	n.ro prese di utilizzo								
D4.05 - D4.06	Impianti per l'evacuazione gas anestetici	n.ro unità terminali di evacuazione gas anestetici								
D4.05.04	Impianto monitoraggio gas anestetici	n.ro impianti monitoraggio gas anestetici								
D5.01	Sistema per la produzione di aria compressa e aspirazione per riuniti dentistici	n.ro riuniti dentistici								
D5.02	Centrale per la produzione di aria compressa tecnica	n.ro centrali								
D3.05	Piscina ad uso riabilitativo	n. piscina								
Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E)										
E1.03 - E1.06 - E3.04	compartmentazioni, serrande tagliafuoco	m2 superficie lorda servita						154		
E2.01 - E2.04 - E2.05	Impianti rivelazione e segnalazione incendi	m2 superficie lorda servita						154		
E1.04 - E1.05 - E2.02	Illuminazione di emergenza, segnaletica antincendio e vie di esodo	m2 superficie lorda	60	100	21	110	51	222	135	65
E1.01	Porte tagliafuoco	n.ro porte tagliafuoco						8	3	
E1.02	Estintori	n.ro estintori	3		1	2	2	11	15	3
E1.07	Evacuatori di fumo e calore e infissi motorizzati ai fini antincendio	n.ro evacuatori di fumo e calore								
E2.03	Sistema di supervisione dell'impianto antincendio	Numero di punti di supervisione						2		
E3.01 - E3.08	Centrale di pressurizzazione	n.ro centrali								
E3.02 - E3.08	Rete idrica e terminali	n.ro idranti o naspi	1						6	
E3.05 - E3.08	Impianti spegnimento automatico a gas inerte	n.ro impianti a spegnimento automatico a gas								
E3.03	Impianti di spegnimento a sprinkler	m2 di superficie netta dei locali serviti da impianti sprinkler								
E3.06	Impianto spegnimento a schiuma elisuperficie	n. impianto								
E3.07	Estrattori d'aria ai fini antincendio	n. estrattori								
Manutenzione impianti elevatori (F)										
F1.01	Elevatori 1-5 piani (fino a 6 fermate)	n.ro elevatori								
F1.01	Elevatori 6-10 piani (fino a 11 fermate)	n.ro elevatori								
F1.01	Elevatori oltre i 10 piani (oltre 11 fermate)	n.ro elevatori								
F1.02	Servoscala	n.ro servoscala						2		
F1.03	Scale mobili	n.ro rampe motorizzate+D2								
F1.04	Piattaforma elevatrice	n.ro piattaforme elevatrici								
Manutenzione edile (G)										
G1.01 - G1.02 - G1.03 - G1.04 - G1.05 - G1.09 - G1.10 - G1.11	Manutenzione edile aree interne	m2 di superficie lorda fabbricati	471	418	91	266	152	1.281	648	329
G1.07 - G1.08 – G3.02 - G1.06	Manutenzione edile aree esterne	m2 di superficie lorda area grigia						489	600	
G1.06.02 - G2.06 - G2.07	Fosse biologiche > 5 mc/vasche di prima pioggia/disolettori	n.ro								
G2.05	Impianti di smaltimento liquidi radioattivi	n.ro impianto								
G2.08	Impianto smaltimento liquidi autotipici	n.ro impianto								
G1	Pompe di sollevamento acque nere e chiare	n.ro impianti sollevamento acque chiare e nere								
G2.01.01	Cancelli e sbarre motorizzati	n.ro cancelli e sbarre motorizzate								
G2.01.02	Porte automatiche e portoni sezionali	n.ro porte automatiche				1				
G2.01.03	Porte automatiche per bunker radioprotetto	n.ro porte automatiche per bunker radioprotetto								
G2.02	Linee vita e sistemi di ancoraggio	n.ro sistemi di ancoraggio (linee vita)								
G3	Manutenzione del verde	m2 area verde						798	5.400	
G3.05	Impianti di irrigazione	n.ro impianti irrigazione								
G3.06	Stato vegetativo patrimonio arboreo	n.ro alberi						3	50	
	Numero prelievi aria per rilevazione amianto	n.ro prelievi annui								
	Numero analisi aria per rilevazione amianto (con metodica SEM)	n.ro analisi annue								
G2.09	Impianto dechlorazione (piazzola rifiuti)	n.ro impianto								
G2.04	Impianto smaltimento reflui infetti laboratorio	n.ro impianto								
G2.10	Impianto di disinfezione in continuo a biossido di cloro per reflui	n.ro								
G2.12	Impianto di abbattimento tensioattivi per reflui	n.ro								
G2.13	Impianti di sgrigliatura fine a filtrocclea	n.ro								
G1.06.03	Fosse biologiche fino a 4 mc, svuotamento ogni 2 anni e a richiesta	n.ro			2	2		4	2	
G2.11	Disinfezione a ipoclorito di sodio	n.ro								
G2.03	Sistema anticaduta perimetrale elisuperficie in quota	n. elisuperficie								
Consumi										
	metano	MC			1.269	2.268		15.150	57.032	3.433
	energia elettrica	kWh			2.386	6.889		6.140	68.636	6.057
	Volume lordo riscaldato mc	MC				851		4.310	1.944	1.121
	Fabbisogno per sterilizzazione	kWh								
	Superficie lorda globale mq	MQ	471	€ 417,89	91	266	152	1.281	648	329
	Volume lordo globale mc	MC	1.224	1.254	273	851	605	5.738	1.944	1.121
	Classe energetica		Non disponibile	Non disponibile	F	G	Non disponibile	F	F	G

			SDDV - DISTRETTO DOVADOLA	SRSF - DISTRETTO ROCCA SAN CASCIANO	STTZ - DISTRETTO TREDOSIO	SEPR - DISTRETTO PORTICO	TOT.
Codice	Descrizione	U.m.	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Tot quantità
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione (B2)							
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie fino a 35kW	n.ro caldaie			1		21
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie da 36kW a 350 kW	n.ro caldaie					21
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie da 350 kW a 1000kW	n.ro caldaie					4
B2.01 - B2.02 - B2.12	Caldaie superiore a 1000 kW	n.ro caldaie					4
B2.02.03	Produttore di vapore ad olio diatermico con evaporatore	n.ro caldaie					0
B2.02.11	Solare termico	kW					0
B2.02.02	Serbatoi di combustibile liquido	n.ro serbatoi					1
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) fino a 200 kW	n.ro scambiatori					9
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) da 201kW a 1000 kW	n.ro scambiatori					7
B2.02.13	Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) superiore a 1000kW	n.ro scambiatori					9
B2.02.14 / 15 - B2.12	Generatori indiretti di vapore e accessori	n.ro generatori indiretti di vapore					2
B2.02.16 / 15 - B2.12	Generatori di vapore elettrici e accessori	n.ro generatori di vapore elettrici					0
B2.02.20	Generatori aria Calda a Gas/GPL (Tipo Monoblocco)	n.ro generatori					4
B2.03.01	Condizione cogeneratore	ore					0
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza inferiore a 100 kW termici	ore					0
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza compresa fra 100 e 350 kW termici	ore					0
B2.03.02/03/04/05/06/07	Manutenzione cogeneratore di potenza superiore 350 kW termici	ore					0
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi fino a 100 kW	n.ro gruppo frigorifero					7
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi da 101 kW a 350 kW	n.ro gruppo frigorifero					5
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi da 351 kW a 1000 kW	n.ro gruppo frigorifero					1
B2.04	Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi oltre 1000 kW	n.ro gruppo frigorifero					3
B2.04 - B2.15	Torri evaporative	n.ro torri evaporative					3
B2.01 - B2.05 - B2.06 - B2.07 - B2.09 - B2.10 - B2.11	Distribuzione impianti idronici e sottocentrali	m2 superficie lorda	723	657	182	22	154.805
B2.07.05	Ventilconvettori	n.ro ventilconvettori					607
B2.07.06	Aerotermi - lame d'aria	n.ro aerotermi - lame d'aria					70
B2.07.07/09	Condizionatori tipo split/VRV /carrellabili	n.ro unità interna					181
B2.07.10	Armadi refrigerati	n.ro armadi					0
B2.08 - B2.13 - B2.15	Unità di Trattamento Aria senza filtro assoluto	n.ro U.T.A.					91
B2.08 - B2.13 - B2.15	Unità di Trattamento Aria con filtro assoluto	n.ro U.T.A.					5
B2.08	Filtri a carbone	n.ro cartucce					0
B2.01 - B2.08.04/ 05/06 - B2.09 - B2.10 - B2.11	Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette e relativi locali tecnici	m2 superficie lorda climatizzata (presenti ricambi d'aria)					52.588
B2.09.05	Sistema di supervisione e software	numero sistemi					1
B2.09.05	Sistema di supervisione e software, punti di supervisione (sono inclusi punti di supervisione anche di altri impianti che afferiscono al medesimo sistema)	n. punti supervisionati					22.436
B2.14	Determinazione della carica microbiologica ambientale "at rest" e "in operational" (nota: n.6 analisi semestrali per locale)	n. analisi					90
B2.14	Verifiche per attestazione classe di contaminazione particellare - ISO 5 (nota: analisi semestrali per locale - n. analisi per locale=radice quadrata della superficie del locale)	n. analisi					110
B2.14	Verifiche per attestazione classe di contaminazione particellare - ISO 7/ ISO 8 (nota: analisi annuale per locale - n. analisi per locale=radice quadrata della superficie del locale)	n. analisi					110
	Presidio fisso per conduzione centrali termiche con produzione di vapore (1 persona h24/365)	n. presidi (h24/365)					0
B2.09.07	Sistema di controllo ambientale al servizio delle SO (tipo ETRA)	n. impianto					0
B2.16	Impianto di refrigerazione cella frigo (deposito farmaci)	n. celle frigo					0
B2.02.21	Caldaia a cippato da 195KW	(Per ogni caldaia con potenza pari a 195KW)					0
B2.02.21	Caldaia a cippato da 814KW	(Per ogni caldaia con potenza pari a 814KW)					0
	Presidio fisso di manutentore elettrico/meccanico (8h/giorno da lun/ven)	Presidio					0
Manutenzione Impianti elettrici (C)							
C2 - C6	Distribuzione elettrica, quadri, ecc.	m2 superficie lorda	723	657	182	22	154.805
C2.09	Corpi illuminanti esterni	n.ro corpi illuminanti esterni			4		411
C3.01	Sistema di controllo e supervisione impianti elettrici e speciali	n.ro punti di supervisione					846
C3.02	Impianti comunicazione paziente personale	n.ro posti letto					540
C3.03	Impianti interfonici	n.ro centrali					12
C3.04	Impianti antintrusione	m2 lordi superficie servita					57.310
C3.05	Impianti allarmi tecnologici - gas – allagamento	n.ro impianti					15
C3.06	Impianti SOV	n.ro corpi illuminanti esterni					0
C4.01	Trasformatori	n.ro trasformatori					13
C4.02	Rifasatori	n.ro rifasatori					6
C4.03	Gruppo elettrogeno fino a 500 kVA	n.ro gruppi elettrogeni					5
C4.03	Gruppo elettrogeno da 501 kVA a 800 kVA	n.ro gruppi elettrogeni					3
C4.03	Gruppo elettrogeno fino da 801 kVA a 1000 kVA	n.ro gruppi elettrogeni					2
C4.03	Gruppo elettrogeno oltre 1000 kVA	n.ro gruppi elettrogeni					0
C4.04	Gruppi di continuità rotanti da 1000 a 2000 kVA	n.ro gruppi di continuità rot					0
C4.05	Gruppo statico di continuità /soccorrente fino a 10 kVA	n.ro gruppi statici di continuità					26
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 11 kVA a 60 kVA	n.ro gruppi statici di continuità					4
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 61 kVA a 100 kVA	n.ro gruppi statici di continuità					6
C4.05	Gruppo statico di continuità / soccorritore da 101 kVA a 160 kVA	n.ro gruppi statici di continuità					6
C4.05	Gruppo statico di continuità /soccorrente oltre 160 kVA	n.ro gruppi statici di continuità					0
C4.07	Impianti fotovoltaici	kWp					0
C5	Verifiche locali uso medico	n.ro locali gruppo 1 e 2	5	2	3		714
C5	Verifiche impianti di terra e protezione scariche atmosferiche	m2 superficie lorda	723	657	182	22	154.805
C4.08	Cabina smistamento media tensione	n.ro cabine					1
C3.07	Controllo Accessi	n. varchi					13
C7	Impianto elettrico e illuminazione elisuperficie	n. elisuperficie					0
	Presidio per servizio telecontrollo e gestione emergenza (h24/365)	n. unità (h24/365)					0
	Presidio emergenze	n. unità (feriali 17.00-8.00, sabato domenica e festivi)					0
Manutenzione impianti idrici e gas medicali (D)							
D2.01- D2.02	Centrali idriche	n.ro vasche					4
D2.02	Impianti addolcimento	n.ro addolcitori					6
D2.02	Impianti di osmosi inversa	n.ro apparecchiature di osmosi					1
D2.02.12	Trattamento con colonne di resina a letto misto (1+1 colonna)	n.ro impianti					0
D2.03 - D2.04	Distribuzione idrico sanitaria	m2 superficie lorda	723	657	182	22	154.805
D3.01	Apparecchiature controllo legionellosi	n.ro impianti produttori biossido di cloro					6
	Messa a disposizione apparecchiature controllo legionellosi in regime di noleggio	n.ro impianti produttori biossido di cloro					5
D3.01.06/07	Prove della legionella della rete idrico-sanitaria	n.ro analisi effettuate annue					36
D3.02	Trattamento acqua dialisi – anche MD	n.ro impianti trattamento acqua dialisi					1
D3.04	Filtrazione assoluta ai terminali	n.ro terminali con filtro					28
D3.03	Ultrafiltri in linea	n.ro ultrafiltri in linea					0
D3.03	Erogatori di acqua potabile microfiltrata	n.ro erogatori					0
D4.01	Serbatoi e centrali di decompressione gas medicinali	n.ro centrali di decompressione gas medicali					6
D4.02	Impianti produzione vuoto	n.ro centrali					4
D4.02	Messa a disposizione impianti di produzione vuoto in regime di noleggio	n.ro centrali					0
D4.03 - D4.06	Impianti produzione aria medicale	n.ro centrali					2
	Messa a disposizione impianti di produzione aria medicale in regime di noleggio	n.ro centrali					2
D4.04	Distribuzione e terminali(aria medicinale, ossigeno, protossido di azoto, CO2, vuoto, ecc.)	n.ro prese di utilizzo					3.246
D4.05 - D4.06	Impianti per l'evacuazione gas anestetici	n.ro unità terminali di evacuazione gas anestetici					70
D4.05.04	Impianto monitoraggio gas anestetici	n.ro impianti monitoraggio gas anestetici					5
D5.01	Sistema per la produzione di aria compressa e aspirazione per riuniti dentistici	n.ro riuniti dentistici					3
D5.02	Centrale per la produzione di aria compressa tecnica	n.ro centrali					0
D3.05	Piscina ad uso riabilitativo	n. piscina					0
Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E)							
E1.03 - E1.06 - E3.04	compartimentazioni, serrande tagliafuoco	m2 superficie lorda servita	111				89.378
E2.01 - E2.04 - E2.05	Impianti rivelazione e segnalazione incendi	m2 superficie lorda servita	111				89.378
E1.04 - E1.05 - E2.02	illuminazione di emergenza, segnaletica antincendio e vie di esodo	m2 superficie lorda	111	161	42		93.347
E1.01	Porte tagliafuoco	n.ro porte tagliafuoco	1	5	2		1.230
E1.02	Estintori	n.ro estintori	5	4	2		1.268
E1.07	Evacuatori di fumo e calore e infissi motorizzati ai fini antincendio	n.ro evacuatori di fumo e calore					41
E2.03	Sistema di supervisione dell'impianto antincendio	Numero di punti di supervisione	2				9.581
E3.01 - E3.08	Centrale di pressurizzazione	n.ro centrali					2
E3.02 - E3.08	Rete idrica e terminali	n.ro idranti o naspi	1	3			423
E3.05 - E3.08	Impianti spegnimento automatico a gas inerte	n.ro impianti a spegnimento automatico a gas					1
E3-03	Impianti di spegnimento a sprinkler	m2 di superficie netta dei locali serviti da impianti sprinkler					149
E3.06	Impianto spegnimento a schiuma elisuperficie	n. impianto					0
E3.07	Estrattori d'aria ai fini antincendio	n. estrattori					0
Manutenzione impianti elevatori (F)							
F1.01	Elevatori 1-5 piani (fino a 6 fermate)	n.ro elevatori			1		45
F1.01	Elevatori 6-10 piani (fino a 11 fermate)	n.ro elevatori					22
F1.01	Elevatori oltre i 10 piani (oltre 11 fermate)	n.ro elevatori					0
F1.02	Servoscala	n.ro servoscala					5
F1.03	Scale mobili	n.ro rampe motorizzate+D2					0
F1.04	Piattaforma elevatrice	n.ro piattaforme elevatrici					3
Manutenzione edile (G)							
G1.01 - G1.02 - G1.03 - G1.04 - G1.05 - G1.09 - G1.10 - G1.11	Manutenzione edile aree interne	m2 di superficie lorda fabbricati	723	657	182	22	154.805
G1.07 - G1.08 – G3.02 - G1.06	Manutenzione edile aree esterne	m2 di superficie lorda area grigia			154		61.322
G1.06.02 - G2.06 - G2.07	Fosse biologiche > 5 mc/vasche di prima pioggia/disoleatori	n.ro					11
G2.05	Impianti di smaltimento liquidi radioattivi	n.ro impianto					1
G2.08	Impianto smaltimento liquidi autotipici	n.ro impianto					0
G1	Pompe di sollevamento acque nere e chiare	n.ro impianti sollevamento acque chiare e nere					39
G2.01.01	Cancelli e sbarre motorizzati	n.ro cancelli e sbarre motorizzate					18
G2.01.02	Porte automatiche e portoni sezionali	n.ro porte automatiche					60
G2.01.03	Porte automatiche per bunker radioprotetto	n.ro porte automatiche per bunker radioprotetto					0
G2.02	Linee vita e sistemi di ancoraggio	n.ro sistemi di ancoraggio (linee vita)					1
G3	Manutenzione del verde	m2 area verde			290		78.703
G3.05	Impianti di irrigazione	n.ro impianti irrigazione					3
G3.06	Stato vegetativo patrimonio arboreo	n.ro alberi					2.511
	Numero prelievi aria per rilevazione amianto	n.ro prelievi annui					0
	Numero analisi aria per rilevazione amianto (con metodica SEM)	n.ro analisi annue					0
G2.09	Impianto declorazione (piazzola rifiuti)	n.ro impianto					0
G2.04	Impianto smaltimento reflui infetti laboratorio	n.ro impianto					0
G2.10	Impianto di disinfezione in continuo a biossido di cloro per reflui	n.ro					0
G2.12	Impianto di abbattimento tensioattivi per reflui	n.ro					0
G2.13	Impianti di sgrigliatura fine a filtrococoa	n.ro					0
G1.06.03	Fosse biologiche fino a 4 mc, svuotamento ogni 2 anni e a richiesta	n.ro			2		71
G2.11	Disinfezione a ipoclorito di sodio	n.ro					7
G2.03	Sistema anticaduta perimetrale elisuperficie in quota	n. elisuperficie					0
Consumi							
	metano	MC			1.351		2.843.267
	energia elettrica	kWh			5.831		16.537.560
	Volume lordo riscaldato mc	MC		2.365	588		494.188
	Fabbisogno per sterilizzazione	kWh					241.975
	Superficie lorda globale mq	MQ	723	657	182	22	153.605
	Volume lordo globale mc	MC	2.494	2.365	588	81	578.379
	Classe energetica		Non disponibile	Non disponibile	E	Non disponibile	