

CIRCUITO BATTERIE DI RAFFRESCAMENTO
?CDZ 3? SALA MAGNETE M.R. 1 VEDI TAV. M02

CIRCUITO BATTERIE DI RAFFRESCAMENTO
?CDZ 4? SALA MAGNETE M.R. 2 VEDI TAV. M02

	TUBAZIONE VAPORE PER SEZIONE DI UMIDIFICAZIONE CDZ
	TUBAZIONE DI RITORNO PER CIRCUITI ACQUA CALDA DI RISCALDAMENTO
	TUBAZIONE DI MANDATA PER CIRCUITI ACQUA CALDA DI RISCALDAMENTO
	TUBAZIONI DI RITORNO PER CIRCUITI ACQUA REFRIGERATA
	TUBAZIONI DI MANDATA PER CIRCUITI ACQUA REFRIGERATA
VFA	VALVOLA DI INTERCEZIONE E DI REGOLAZIONE DEL TIPO A FLUSSO AVVIATO
15	SERVOMANDO PER SERRANDA SMR25
14	VALVOLA DI REGOLAZIONE A DUE VIE SSAA DN15R CON SERVOMANDO MVL 56C
	SONDA DI UMIDITA' TUTB31
12	REGOLATORE ELETTRONICO CON LIMITE WT543 PS1 E MORSETTIERA
11	SONDA DI UMIDITA' E TEMPERATURA DA CANALE TUTB31
10	SONDA RILIEVO DELLA TEMPERATURA DA CANALE SBD
9	REGOLATORE ELETTRONICO DELLA TEMPERATURA CON SELETTORE WS506 E MORSETTI
8	SONDA RILIEVO TEMPERATURA DA ESTERNO SBE
7	REGOLATORE ELETTRONICO DELLA TEMPERATURA CON COMPOSIZIONE ESTIVA WM554
6	REGOLATORE ELETTRONICO DELLA TEMPERATURA WT513 CON MORSETTIERA
5	PRESDISTATO DIFFERENZIALE FILTRI B0295
4	TERMOSTATO ANTIGELO Y110
3	VALVOLA MISCELATRICE A TRE VIE VMB16 DN15R CON SERVOMANDO MYB56 Dp.
2	VALVOLA MISCELATRICE A TRE VIE VMB4 dion. 1" CON SERVOMANDO MYB56 Dp.
1	VALVOLA MISCELATRICE A TRE VIE VMB2 dion. 1/2" CON SERVOMANDO MYB56
PDS.	DESCRIZIONE


STUDIO TERMOTECNICI ASSOCIATI
 Via Che Guevara, 4 - Reggio Emilia - Tel. 0522-323270 Telefax 293659

Data
12/09/1994

Scala

Dis.N~ M03

UNI A1