

## **Risposta ai quesiti a tutto il 06/11/2012**

### **Quesito numero 1**

I materassi ed i cuscini possono non essere ignifughi.

I rivestimenti dei divani possono non essere ignifughi

Le dimensioni delle finestre del lotto n. 3 e 4 possono essere desunti in maniera proporzionale rispetto ai disegni allegati al bando.

I materiali utilizzati per la realizzazione degli arredi sono a totale discrezione dell'offerente nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico.

### **Quesito numero 2**

**ore 17.43**

Si conferma che il conteggio degli arredi deve essere considerato prendendo come riferimento l'allegato modello prezzi unitari.

Per gli accessori dei piani di cottura ad induzione devono essere forniti almeno il 50% degli accessori per cottura con pentole tradizionali.

Per schienali in laminato delle cucine si intendono gli schienali di basi e pensili.

La committenza si potrebbe riservare di chiedere lavorazioni a misura retribuendo con nuovi prezzi le lavorazioni non comprese nell'allegato modello prezzi unitari.