

Quesito n.12

- 1) Sull'incarico svolto è richiesta la disponibilità del sopraluogo giornaliero: è correlato alle condizioni di rischio momentaneo oppure è d'obbligo?
- 2) Nello stesso punto si fa riferimento a modalità stabilite per relazionare l'andamento del cantiere al RUP: quali sono?

Risposte:

- 1) la visita di sopraluogo è richiesta per ogni giorno lavorativo, cioè in cui vi sia attività di cantiere. E' certo però che la frequenza dei sopraluoghi non è condizione necessaria e sufficiente per garantire la sicurezza in cantiere: è opportuno invece che vengano verificate le procedure durante le varie fasi di avanzamento, la documentazione d'obbligo di tutte le imprese esecutrici soprattutto in ingresso.
- 2) per ogni visita deve essere redatto un sintetico verbale - numerato e datato - corredato da foto significative, elencando le imprese esecutrici e gli addetti sulla base del foglio-presenze tenuto dal direttore tecnico di cantiere. Le modalità di effettuazione del servizio sono ulteriormente precisate nel disciplinare d'incarico.

Quesito n.13

- 1) Gradiremmo conferma di quanto riportato a pagina 3 punto 4 "Contenuto del plico".ci appare ambigua la richiesta di un CSE per tale importo ...La lettera d'invito pervenutaci ci fa presumere che sia sufficiente aver raggiunto l'importo lavori di 8.000.000 cumulativamente negli ultimi 5 anni e non in un unico incarico come riportato nel documento citato

Risposte:

- 1) Si veda quanto previsto a pag 1 della lettera di invito, dove si precisa che il requisito è già stato comprovato.

Quesito n.14

- 1) Essendo libero professionista devo rendere la dichiarazione di verifica antimafia?
- 2) Essendo iscritto alla CNG (= Cassa Nazionale Geometri) e non all'INARCASSA devo comunque rendere il modello 5 opportunamente corretto e compilato?
- 3) Essendo libero professionista devo rendere compilato il modello 6 (patto di integrità)?

Risposte:

- 1) Si
- 2) Si, dove, in luogo dell'INARCASSA, indicherà i suoi estremi previdenziali CNG per la verifica di regolarità contributiva.
- 3) Si

Quesito n.15

- 1) Lotto 7: esistono documenti di progetto o descrizione lavori, dai quali si possa evincere la natura specifica dei lavori? la quantità dei lavori da eseguire, la tempistica, la localizzazione esatta?
- 2) Esistono vincoli in merito al numero dei sopraluoghi, documenti da emettere, riunioni, relazioni o verbali da inviare al commissario/RUP? O altro? Nel bando si parla di "ogni giorno lavorativo", cosa si intende di preciso?
- 3) Le varie dichiarazioni autocertificate richiamate nella procedura sono fattibili utilizzando esclusivamente i vostri allegati o devono essere riproposte?

Risposte:

- 1) I lotti 6 e 7 CSE hanno per oggetto lavori di rimozione materiali contenenti amianto localizzati in 125 siti delle Provincie di Modena, Ferrara oltre ad 1 ubicato nella Provincia di Reggio E., quindi 62-63 siti per ciascun CSE. I siti sono stati puntualmente schedati e mappati appartenenti in due macrotipologie. Un gruppo è costituito prevalentemente da modesti quantitativi di ETERNIT già in parte stoccato su pallets. Un gruppo invece consiste in lastre di copertura ETERNIT frammentate a seguito del collasso di edifici, capannoni, fienili oppure integre ma ubicate sul tetto, quindi necessitano di un'attività di coordinamento e verifica delle procedure di lavoro in quota, sull'utilizzo di macchine elevatrici, ecc. oltre quanto previsto specificamente dal D.Lgs. 81/2008 CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO. Lo schema di disciplinare d'incarico - pubblicato nel sito in fondo al decreto commissariale n.2226 del 20 novembre 2014 - elenca le prestazioni inerenti all'incarico e le modalità operative.
- 2) Si intende che il CSE dovrà effettuare visite puntuali durante le lavorazioni in corso, in base ad un calendario di rimozioni che sarà pianificato dall'Impresa appaltatrice dei lavori, per verificare il rispetto delle procedure previste nei piani inviati all'ASL.
- 3) Come evidenziato nella lettera di invito i facsimili possono essere utilizzati.

Quesito n.16

- 1) A pagina 7 della lettera d'invito sono presenti due dichiarazioni che non ritroviamo all'interno del modello 6 (il concorrente assume l'impegno, in caso di aggiudicazione ed in sede di sottoscrizione del contratto di dichiarare che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001....), ...vanno aggiunte?

Risposte:

- 1) Si veda a pag. 8 del modello di istanza inviato e scaricabile altresì in formato word dal sito.

Quesito n.17

- 1) Per la compilazione del modello 5 Dati per richiesta Inarcassa. Essendo uno studio associato tutti i soci sono iscritti ad Inarcassa, ma essendo componenti dello Studio Associato hanno anche dipendenti. In questo caso nel punto 4) del modello 5 barriamo la frase e di non avere dipendenti?

Risposte:

- 1) Occorre compilare sia il modello DURC per le società sia fornire i modelli Inarcassa per i liberi professionisti.

Quesito n.18

- 1) Per le prestazioni di CSE nella realizzazione del comprensivo scolastico di S.Prospiero, in vista di un'adeguata formulazione dell'offerta economica, si chiede di comprendere l'entità specifica delle lavorazioni che saranno affrontate nella fase di cantiere, se fosse possibile, attraverso elaborati o documenti ulteriori messi a disposizione in fase di gara.
- 2) Chiedo inoltre una specifica anche in merito alla durata del cantiere.
- 3) In questa fase di gara bisogna riconfermare la qualificazione circa le lavorazioni indicate in fase di manifestazione di interesse?

Risposte:

- 1) La documentazione tecnica relativa al lotto di S.Prospiero, che è già stato appaltato, può essere consultata nella pagina relativa al bando specifico sul sito Intercent ER.
- 2) La durata del cantiere è prevista in 220 giorni naturali e consecutivi.

- 3) Come indicato nella lettera d'invito a pagina 1 "Il requisito di fatturato, riferito all'incarico di CSE, è già stato espresso nella manifestazione di interesse e pertanto NON dovrà essere autocertificato nuovamente."

Quesito n.19

- 1) Come costituendo RTP il modello 3 sull'antimafia deve essere compilato da tutti i partecipanti alla gara e costituendi RTP anche se singoli professionisti oppure è un modulo che deve essere compilato soltanto dalle società di ingegneria (art.85 DLgs 159/2011) ? Ho uno studio associato regolarmente registrato con altro collega pertanto devo compilare il modello 3? Devo far compilare i moduli per la gara anche al mio socio oppure devo compilarli soltanto io in qualità di legale rappresentante del mio studio tecnico associato?

Risposte:

- 1) Il modello antimafia va compilato da ciascun associato allo studio. Pertanto, se è stato invitato lo studio, tutti i soci devono compilare.

Quesito n.20

- 1) A seguito di invito per il lotto 7 al fine di ottimizzare l'offerta economica si chiede elenco dei comuni interessati dal bando.
- 2) Si chiede conferma della presenza di unica ditta affidataria.
- 3) Si chiede conferma dell'unicità del piano di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto.

Risposte:

- 1) Oltre quanto risposto al Quesito n.15 si informa che i Comuni interessati sono prevalentemente in Provincia di Modena ed in misura minore in Provincia di Ferrara, comunque nell'area del "cratere", cioè Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2012.
- 2) I lavori di rimozione e trasporto non sono ancora stati appaltati. E' in corso la preparazione della documentazione di gara.
- 3) Mentre i siti di tipo B (modesti quantitativi di ETERNIT già in parte stoccato su pallets) possono essere gestiti semplicemente con una notifica e non risulta necessario il Piano di lavoro, per i siti A – che sono veri e propri cantieri – è necessario per ognuno la redazione di un piano di lavoro a cura dell'impresa affidataria.