

# **STRUTTURA TECNICA DEL COMMISSARIO DELEGATO**

## Procedura aperta per la progettazione e per lavori di realizzazione di Edifici Pubblici Temporanei (EPT2)

**Chiarimenti al 26 agosto 2013**

### **Chiarimento 3**

#### **Progettazione generale dei 4 lotti**

- In merito alle relazioni geologiche si faccia riferimento al punto 9 dell'ART.03 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- In merito all'equivalenza tra la categoria OG11 e le categorie OS3, OS28, OS30 si veda il parere AVCP n°84 del 30/05/2012.
- In merito al subappalto delle categorie OS3, OS28, OS30 al 100% si veda il D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento di attuazione.
- Tutti i progettisti che concorrono a redigere il progetto presentato dovranno possedere e dichiarare quanto previsto nelle Norme di Gara.
- Nella dichiarazione relativa ai requisiti dei progettisti fa fede il bando di gara quale lex specialis. Pertanto la percentuale di importo richiesta è del 20% così come le annualità di riferimento per le progettazioni concluse che concorreranno a formare tale percentuale.
- Nella dichiarazione relativa ai requisiti dei progettisti la frase "quale soggetto mandante del raggruppamento" può essere sostituita con la frase "quale soggetto di cui si avvale l'impresa per la progettazione, non avendo la stessa attestazione SOA corrispondente alla progettazione".
- Gli elaborati progettuali da allegare all'offerta tecnica sono da presentare in n°2 copie.

### **Chiarimento 4**

#### **Progettazione del Lotto 2 (Magazzino Comunale di Cavezzo)**

- Il magazzino deve prevedere opportune compartimentazioni interne che suddividano le funzioni specificate nell'All.1 (Protezione Civile, Polizia Municipale, Manutenzione Comune) ciascuna con accesso indipendente carrabile e pedonale di adeguata dimensione.
- Eventuali attività lavorative (officina, scaffalature, etc.) vengono svolte nello stesso ambiente predisposto a rimessaggio dei rispettivi mezzi.

### **Chiarimento 5**

#### **Progettazione del Lotto 3 (Spogliatoi Mirandola)**

- La superficie di progetto per gli spogliatoi è 470 m<sup>2</sup> come riportato nell'All. 1.
- Gli spogliatoi verranno utilizzati per attività sportive a carattere sia scolastico che agonistico.

### **Chiarimento 6**

#### **Progettazione del Lotto 4 (Aula Magna e Laboratori Finale Emilia)**

- La superficie da destinare a connettivo e servizi è in totale 60m<sup>2</sup> come riportato in All.1, a sua volta suddivisa in 30 m<sup>2</sup> da destinare all'Aula Magna e 30 m<sup>2</sup> da destinare ai laboratori scolastici come riportato in All.2.

- Il numero di depositi da prevedere è 3 per i laboratori scolastici (per complessivi 75 m<sup>2</sup>), ai quali va aggiunto un ulteriore deposito di superficie minima per l'Aula Magna da ricavare all'interno dei 30 m<sup>2</sup> di superficie da adibire a servizi per la stessa.