

STRUTTURA TECNICA DEL COMMISSARIO DELEGATO

Procedura aperta per la progettazione e per lavori di realizzazione di Edifici Pubblici Temporanei (EPT)

Chiarimenti al 22 aprile 2013

Chiarimento 22

In relazione al Lotto 1, allegato 1, la superficie da urbanizzare di 1000 m², si riferisce alla superficie interna al lotto, nella quale il progettista individuerà le proposte per connettere la nuova struttura all'ambiente circostante.

Chiarimento 23

In relazione alle superfici individuate per la biblioteca di Mirandola, Lotto 4, nella scheda descrittiva annessa all'Allegato 2, i 193 m² sono comprensivi dello spazio reception, connettivi, spazio multimediale e spazi con scaffali. Si consideri comunque che le superfici indicate non discendono da indici particolari connessi a norme specifiche.

Chiarimento 24

L'aumento di superficie da valutare nell'ambito dei parametri di cui all'art.7 del CSA, si intendono gli aumenti che migliorano la fruibilità dell'edificio in relazione ai suoi utenti e alle attività principali effettuate.

Chiarimento 25

In riferimento al Lotto 4, si precisa che l'appalto non comprende la fornitura degli arredi.

Chiarimento 26

Relativamente al solo progetto preliminare si richiedono due copie cartacee e un cd.

Chiarimento 27

In merito all'impianto fotovoltaico esso rientra tra i parametri che vengono valutati come migliorativi del progetto.

Chiarimento 28

In riferimento al Lotto 5, l'innalzamento del terreno di 70 cm è rispetto alla quota attuale per evitare problemi a seguito di piogge abbondanti.

Chiarimento 29

In relazione alla biblioteca di Mirandola – Lotto 4 – non si può escludere che il quantitativo di carta all'interno della struttura non possa superare i 50.000 Kg.

Chiarimento 30

In merito al Lotto 5, autorimessa di Camposanto, la struttura occupa 800 m² di superficie utile, i 1000 m² di piazzale che servirà come parcheggio/sosta dei mezzi e i 600 m² di superficie a verde

sono valutati per differenza, rispetto al complessivo del lotto e con priorità in ordine alle funzioni della struttura richiesta.

Chiarimento 31

In relazione al Lotto 2, palestra di Rovereto di Novi, si precisa che ogni struttura interna al lotto verrà demolita. Tale destino non è riservato al bocciodromo, che comunque non è interno al lotto.