

## **STRUTTURA TECNICA DEL COMMISSARIO DELEGATO**

### Procedura aperta per la progettazione e per lavori di realizzazione di Edifici Pubblici Temporanei (EPT)

#### ***Chiarimenti al 24 aprile 2013***

##### *Chiarimento 31*

In relazione all'assegnazione della classificazione degli edifici per categorie di cui al DPR 412/93, le "palestre e assimilabili" sono identificati con la categoria E6. Si esclude la possibilità di identificarli come E8: edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

##### *Chiarimento 32*

Negli impianti di riscaldamento/raffrescamento possono essere utilizzati anche altri fluidi al posto dell'acqua, l'importante è che vengano rispettate le richieste del CSA.

##### *Chiarimento 33*

L'impianto fotovoltaico, come riportato all'art.7 del CSA "qualità degli impianti", è considerato elemento qualificante e come tale valutato da punti 0 a 7, in base all'efficienza e al rendimento offerti.

##### *Chiarimento 34*

In relazione alla palestra di Finale dell'Emilia, Lotto 3, si confermano le dimensioni concordate che sono quelle della palestra presente prima del sisma, quindi inferiori alle esigenze di un campo da pallacanestro regolamentare.

Può essere offerta una superficie maggiore dell'area gioco tenendo in considerazione comunque l'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.