

STRUTTURA TECNICA DEL COMMISSARIO DELEGATO

Ufficio R.U.P.

CHIARIMENTI

Chiarimento n. 32: **DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1992**

art. 3.1. *Reazione al fuoco dei materiali.*

a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe I in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale).

Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0;

b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi.

Chiarimento n. 33: Lotto 16 Comune di Finale Emilia – l'entrata al lotto è attraverso il parcheggio/viabilità comunale esterna al lotto.