

STRUTTURA TECNICA DEL COMMISSARIO DELEGATO

Ufficio R.U.P.

CHIARIMENTI

Chiarimento n. 1: **Tutta la documentazione inerente l'appalto è visionabile all'indirizzo http://www.intercent.it/portal/page?_pageid=201,3649594&_dad=portal&schema=PORTAL**

ulteriori quesiti possono essere posti al numero di fax 051-5275504;

Chiarimento n. 2: **I concorrenti dovranno redigere le relazioni tecniche di progetto in forma sintetica di non oltre 25 facciate, in formato A/4, carattere Times New Roman, dimensione 12, secondo i criteri ed indicazioni di cui all'art. 7 del CSA.**

L'ulteriore relazione "comparativa", per consentire un più facile confronto tra i soggetti concorrenti dovrà avere un'articolazione interna secondo il contenuto dei criteri e sub criteri indicati all'art. 7 del CSA, (si fa presente che non saranno oggetto di valutazione pagine eccedenti quelle qui prescritte), ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva.

Gli elaborati dovranno essere presentati per ogni EST per il quale viene presentata offerta;

Chiarimento n. 3: **Allegato 2 - Scheda Tecnica Localizzazione interventi, piante, prospetti, sezioni, soluzioni costruttive ed impiantistiche, comune di Castelfranco Emilia, loc. Piumazzo – Foglio 107 part. 230/234 parte – Ridefinizione area.**

Chiarimento n. 4: **Capitolato Speciale di Appalto 44.09 Pareti**

1. Il nucleo portante potrà essere realizzato con parete in X LAM il cui spessore è dimensionato in funzione delle esigenze di carico.

2. La parete deve terminare sul lato interno con una contro parete a doppia lastra sfalsata in cartongesso, avente classe "0" di reazione al fuoco.

3. La contro parete deve essere finita attraverso la stuccatura e la sigillatura della testa delle viti di fissaggio e dei giunti tra le lastre eseguita previa applicazione delle strisce di supporto, per lo stucco, armate con rete tessile, terminando il tutto con una doppia mano di pittura ove previsto piuttosto che rivestimenti ceramici come nei bagni.

Chiarimento n. 4: **NORME DI GARA**

BUSTA N. 1 - recante la scritta: "DOCUMENTAZIONE"

4. di aver effettuato le valutazioni necessarie per rendersi conto di tutte le circostanze che possano influire nella determinazione dell'offerta o che potranno influire sulla gestione tecnica ed economica delle attività, nonché di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione delle stesse e di aver altresì preso visione e ritenute idonee le aree di sedime indicate nell'allegato 2. – schede tecniche - Localizzazione degli interventi, prendendo atto di quanto disposto dall'art 1 delle norme di gara;

Chiarimento n. 5: **NORME DI GARA** Il presente documento, corredato del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), contiene le informazioni necessarie e stabilisce le modalità di presentazione dell'offerta da osservare tutte a pena di esclusione, fatto salvo l'art. 46 c. 1 bis del D. Lgs. 163/2006.

Chiarimento n. 6: Relazione Geologica-Geotecnica

Articolo 03 Norme che regolano la progettazione ed i lavori

8. omossis . . La caratterizzazione geotecnica deve essere effettuata coerentemente con i dati forniti dalla relazione d'indagine geologico-geotecnica facente parte della documentazione del bando. Nel caso in cui la relazione d'indagine geologico-geotecnica non fosse presente nell'Allegato 4 – Relazione Geologica-Geotecnica. 9. il concorrente potrà fare riferimento, per la redazione dell'allegato di gara "Relazione strutturale con schemi di calcolo" alle specifiche carte di caratterizzazione generale dell'area, mentre in sede di redazione del progetto esecutivo sarà cura della stazione appaltante fornire la relazione d'indagine geologico - geotecnica per la redazione del calcolo strutturale esecutivo.