



PARCHEGGIO
AUTOMEZZI

Punto fornitura
impianto idrico
(tubo 2")

INGRESSO CARRABILE
DA VIA DIGIONE

Impianto pressurizzazione
impianto idrico antincendio con
accumulo 43mc - pressione 4 atm.

I.T.A. Calvi
Linee Telecom
0535/760055
fax 0535/91603 - ADSL

EDIFICIO SCOLASTICO "I. CALVI" E "M. MORANDI"

Liceo Morandi
Linee Telecom
0535/90814 - 0535/92407 - 0535/780427
fax 0535/91367 - ADSL

PALESTRA MORANDI

LOCALI TECNICI

PARCHEGGIO

Cabina elettrica MT/BT
Trasformatore 250kVA 15/0.4kV
Pot. contrattuale = 167kW

Centrale termica a gas metano con
n° 6 caldaie di potenza nominale di
350+260+260+230+230+380 [kW]

INGRESSO CARRABILE
DA VIA DI SOTTO