

## **STRUTTURA TECNICA DEL COMMISSARIO DELEGATO**

### Procedura aperta per la progettazione e per lavori di realizzazione di Palestre Scolastiche Temporanee (PST)

***Chiarimenti al 19 dicembre 2012***

***Chiarimento 36***

Riguardo ai requisiti dei progettisti si precisa che va tenuto conto di quanto indicato nelle Norme di gara, art. 3 punto d); l'allegata istanza di partecipazione e dichiarazioni è un modello e va quindi adeguata alle norme di gara.

***Chiarimento 37***

Per gestione separata degli impianti si intende la possibilità di gestire in maniera indipendente gli impianti delle varie zone/locali dell'edificio.

***Chiarimento 38***

Per il lotto 4, Poggio Renatico si conferma che l'accesso avverrà dalla Via Salvo D'Acquisto tramite l'area del plesso scolastico, con futura possibilità di accesso anche dalla via Testi con passaggio su area comunale". Per l'accesso al cantiere potrà essere utilizzata la carraia già presente sul lato est del lotto del plesso scolastico. Per le utenze si fa riferimento a quanto indicato nell'allegato 3 relativo.

***Chiarimento 39***

Per i lotti 15 e 22 (tensostrutture) si precisa che si intende derogata la lett. d) dell'elenco documenti tecnici da allegare all'offerta, ovvero la relazione sul contenimento energetico, in riferimento alla natura della struttura prevista che non può garantire il rispetto delle prestazioni di trasmittanza termica previsti nell'allegato C del D.Lgs. 19.08.2005 n. 192 così come integrato dal D.Lgs. 20/12/2006 n. 311.

***Chiarimento 40***

Sono ammessi impianti di riscaldamento con UTA esterna e canalizzazioni interne ad aria, adeguatamente dimensionate, coibentate e protette.