

STRUTTURA TECNICA DEL COMMISSARIO DELEGATO

Procedura aperta per la progettazione e per lavori di realizzazione di Palestre Scolastiche Temporanee (PST)

Chiarimenti al 13 dicembre 2012

Chiarimento n. 6

Nell'allegato 2 viene richiesto, citando il DM 18.12.1975, che "l'accesso agli studenti alla palestra deve avvenire dagli spogliatoi"; con questo si intende che l'accesso alla palestra non può avvenire direttamente sull'area gioco, ma attraverso l'area spogliatoi, anche tramite disimpegno.

Chiarimento n. 7

Per altezza libera interna dell'area gioco si intende l'altezza netta sotto trave libera da ostacoli. I valori indicati nel capitolato sono da considerarsi minimi.

Chiarimento n. 8

In caso di proposta di incremento di superficie utile netta, è corretto sottrarre tale incremento dalla superficie da urbanizzare.

Chiarimento n. 9

Per partecipare alla gara l'impresa deve dichiarare: "di aver effettuato le valutazioni necessarie per rendersi conto di tutte le circostanze che possano influire nella determinazione dell'offerta o che potranno influire sulla gestione tecnica ed economica delle attività, nonché di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione delle stesse e di aver altresì preso visione e ritenute idonee le aree di sedime indicate nell'allegato 2 del CSA. Scheda tecnica - Localizzazione degli interventi; prendendo atto di quanto disposto dall'art 1 delle norme di gara".

Chiarimento n. 10

La deroga di cui al punto q) dell'allegato C, non è riferita alla possibilità di divisione dell'area gioco in più aree. La tipologia di dispositivi per la suddivisione delle aree gioco è da intendersi discrezionale.

Chiarimento n. 11

La zona per servizio sanitario e visita medica deve essere uno spazio appositamente destinato e non può coincidere con altri locali con diverse destinazioni d'uso. Eventuali schemi di progetto inseriti tra gli allegati 3 devono essere considerati solo come ipotesi di localizzazione della palestra.

Chiarimento n. 12

Per il lotto 13, per le dimensioni del campo da pallamano è possibile derogare dalle dimensioni regolamentari.

Chiarimento n. 13

Per idonee tribune per ospitare il pubblico si intende una struttura, eventualmente articolata su più livelli, che consenta la seduta di un numero di persone non superiore a 100.

Chiarimento n. 14

Il calcolo della classe energetica dovrà essere effettuato tenendo conto delle disposizioni contenute nella L. R. 23/12/2004, n° 26, nel D.Lgs. 19/08/2005, n° 192 modificato dal D.Lgs. 20/12/2006, n° 311, nella Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, n° 156 del 2008, modificata e integrata dalle D.G.R. n° 1362/2010 e D.G.R. n° 1366/2011.