

## **STRUTTURA TECNICA DEL COMMISSARIO DELEGATO**

### Procedura aperta per la progettazione e per lavori di realizzazione di Palestre Scolastiche Temporanee (PST)

#### ***Chiarimenti al 20 dicembre 2012***

##### *Chiarimento 41*

In riferimento all'area in cui inserire la nuova palestra, per quanto riguarda il Lotto 1 Bondeno, ma in generale per tutti i Lotti, valgono le aree indicate nelle schede tecniche di cui all'Allegato 2 al CSA.

##### *Chiarimento 42*

Alla pag. 8 del CSA, punto 8 dell'Art.03, in relazione alle norme UNI è scritto che: "Tutti i locali e gli spazi interni devono essere dotati di apparecchi di illuminazione secondo gli standard illuminotecnici stabiliti dal DLgs 81/2008 dalle norme CEI e UNI, in particolare dalla UNI 12464 e dalla norma UNI 1838 (per quanto attiene l'illuminazione di sicurezza), nonché dalle norme di prevenzione incendi."

##### *Chiarimento 43*

Il sistema oscurante è richiesto.