

STRUTTURA TECNICA DEL COMMISSARIO DELEGATO

Procedura aperta per la REALIZZAZIONE DI NUOVO MAGAZZINO COMUNALE NEL COMUNE DI FINALE EMILIA

Chiarimenti al 14 giugno 2016

Quesito:

Per quanto attiene i requisiti per il servizio di progettazione e coordinamento sicurezza, gli stessi potranno essere comprovati dall'impresa mediante il proprio staff di progettazione, esclusivamente se la stessa è in possesso di Attestazione SOA per progettazione ed esecuzione; in caso contrario sarà tenuta alla dimostrazione dei suddetti requisiti attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D.Lgs 163/06.

Essendo impresa edile in possesso della OG1 V classe, ma non della progettazione, ed appoggiandosi a studio con tecnici abilitati, che non sono in possesso della SOA OG1, ma che comunque hanno progettisti associati abilitati a quanto richiesto.

E' possibile partecipare ugualmente, e in che modo in fase di gara si adempierà ai requisiti richiesti "attraverso un progettista associato"? Basta indicarlo in fase di offerta? Che requisiti deve avere questo progettista?

Risposta:

I quesiti esposti afferiscono alla sfera consulenziale.

Quesito:

1. perché per la categoria E.01 (opere edili) non si considera l'importo complessivo dell'opera (come credo sarebbe corretto fare, al più decurtando soltanto l'incidenza degli impianti se architettonicamente irrilevanti) e si assume invece un importo parziale di € 300.000 ?
2. perché non si tiene conto separatamente dell'importo relativo agli impianti (€ 70.000) e non si calcolano le competenze per la progettazione degli impianti tecnologici che pure viene richiesta ?
3. perché mancano le prestazioni Qb.III.04, 05, 06 relative a schema di contratto, cap speciale, cronoprogramma, piano manutenzione, progettazione integrata etc ... che pure compaiono nell'elenco degli elaborati richiesti e/o sono comunque necessarie, in tutto o in parte ?
4. perché mancano tutte le prestazioni relative al supporto al RUP da Qb.III.08 a Qb.III.11 che immagino saranno comunque da espletare?

Risposta:

Si ritengono corrette le calcolazioni espresse nella precedente risposta già pubblicata.

Quesito:

Si richiede alla stazione Appaltante di confermare che l'utilizzo standard dell'edificio – pur prevedendo la possibilità di riscaldare gli ambienti a 16°C con tempo di messa a regime di 1 ora – non preveda l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione.

Risposta:

Si conferma quanto richiesto, rimandando al punto 47.25.3 dell'elaborato “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale” di seguito riportato.

I sistemi di riscaldamento degli ambienti possono essere realizzati:

- mediante «corpi scaldanti» (radiatori, convettori, piastre radianti e simili) collocati nei locali e alimentati da un fluido termovettore (acqua, vapore d'acqua, acqua surriscaldata);
- mediante «pannelli radianti» posti in pavimenti, soffitti, pareti, a loro volta riscaldati mediante tubi, in cui circola acqua a circa 50 °C.

Quesito:

In caso di progettisti indicati è obbligo da parte di quest'ultimi ricorrere alla costituzione di un raggruppamento temporaneo qualora ognuno di loro si occupi interamente della propria categoria?

Risposta:

Il quesito esposto afferisce alla sfera consulenziale.