

## ***STRUTTURA TECNICA DEL COMMISSARIO DELEGATO***

Procedura aperta per la progettazione e la realizzazione di 2 Edifici Scolastici, l'adeguamento dell'EST esistente e la riqualificazione dei relativi collegamenti ciclo pedonali nel Comune di Camposanto (MO)

### ***Chiarimenti al 08 MAGGIO 2015***

- L'impianto di riscaldamento a pompe di calore dell'EST esistente deve essere modificato in modo da poter garantire anche il raffrescamento durante la stagione estiva.
- Come si evince dall'Art. 1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e dalla Relazione Tecnico - Illustrativa gli elaborati grafici riguardanti gli edifici scolastici (ES ed EST) posti a base di gara rappresentano la soluzione minima indicativa, ma non prescrittiva con la possibilità di apportare modifiche all'architettura nel suo insieme, fermo restando l'ottemperanza del D.M. del 18 dicembre 1975.
- Per quanto riguarda la Riqualificazione dei collegamenti ciclo pedonali il concorrente, ove necessario, deve prevedere soluzioni che individuino modifiche/implementazioni/sostituzioni del sistema di illuminazione pubblica sia nelle aree adibite a percorso ciclo pedonale sia in quelle di parcheggio.
- Relativamente all'individuazione dell'area adibita a Giardino del Municipio si può fare riferimento alle indicazioni catastali inserite nella Relazione Tecnico - Illustrativa e alle specifiche immagini riportate nella Documentazione Fotografica, in ogni caso il concorrente in occasione del Sopralluogo Obbligatorio effettuato ha potuto prendere diretta visione dei vari luoghi oggetto di intervento.
- Le dimensioni nette della Sala Polivalente non devono essere aumentate, non devono essere previsti arredi o speciali attrezzature. Gli accessi devono essere mantenuti come da elaborati grafici messi a bando.

- Le alimentazioni dei sottoservizi dell'AREA ES sono in prossimità dell'area di intervento e le potenze richieste vanno concordate con gli enti preposti.