

## ***STRUTTURA TECNICA DEL COMMISSARIO DELEGATO***

Procedura aperta per la progettazione e realizzazione dei lavori di ripristino e di miglioramento sismico dell'archivio storico della Regione Emilia-Romagna in San Giorgio di Piano.

### **Chiarimenti al 1° FEBBRAIO 2016**

#### **Quesito:**

Si chiede di chiarire il valore della resistenza al fuoco delle strutture oggetto di appalto

#### **Risposta:**

Il valore di resistenza al fuoco del nuovo controsoffitto previsto è quella indicata nell'elaborato "calcolo sommario della spesa" alla voce 60 pag. n. 16, ossia pari a REI 180.

#### **Quesito:**

Ai fini della redazione del progetto definitivo si richiedono le tavole grafiche allegate al bando in formato editabile .dwg del progetto e dello stato di fatto.

#### **Risposta:**

In relazione al quesito posto si comunica che la documentazione disponibile è quella pubblicata e non è possibile fornire gli elaborati in formato dwg.